

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo  
**Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela**

Por ad.č	Popis položky	Opis skúšky/merania	Početnosť skúšok	Predpis	Požadovaný doklad
<b>Zemné práce</b>					
1	Úprava zemnej pláne so zhutnením	Únosnosť SZS	1/2000 m2	STN 73 6190	Protokol o skúške
2	Kontrola odstránenia zelene	Prehliadka podľa PD a technických noríem		PD STN 73 3050	Stavebný denník
3	Kontrola vyhotovenia výkopov	Prehliadka podľa PD a technických noríem		PD STN 73 3051	Stavebný denník
4	Uskladnenie a odvoz zeminy	Prehliadka podľa PD a technických noríem		PD STN 73 3052	Stavebný denník
5	Kontrola vyhotovenia hĺbenia jám	Prehliadka podľa PD a technických noríem		PD STN 73 3053	Stavebný denník
<b>Zakladanie</b>					
6	Zhútnutie podlažia	Vizuálna kontrola	1	STN EN 73 1006	Protokol o skúške
7	Základové pätky do betónu	Vizuálna kontrola	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
8	Murivo základové z bet. Tvárnic PREMAC	Vyhlásenie o zhode	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
9	Výstuž základových pätiiek	Vyhlásenie o zhode	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
<b>Komunikácie</b>					
10	Vrstva zo Štrkopiesku 0-4 mm, hr.30mm	Vyhlásenie o zhode	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
		Únosnosť SZS	1/2000 m2	STN 73 6126	Protokol o skúške
11	Vrstva zo Štrkopiesku 0-32 mm, hr.70mm	Vyhlásenie o zhode	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
		Únosnosť SZS	1/2000 m2	STN 73 6126	Protokol o skúške
12	Vrstva z kameniva hrub. drveného 32-64 mm, hr.150 mm	Vyhlásenie o zhode	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
		Únosnosť SZS	1/2000 m2	STN 73 6126	Protokol o skúške
13	Všetky asfaltové zmesi	preukazná	počiatočn á skúška typu	STN EN 13108 - 20 TKP časť 6	Protokol o skúške



		preukaz. zhody	vyhlásenie o parametroch	Zákon č. 133/2013 Z.z.	Vyhlásenie o parametroch
		kontrolné	vstupné materiály - kamenivo	STN EN 933 - 1	Vyhlásenie o parametroch
		kontrolné	vstupné materiály - k.múčka	STN EN 933 - 1 STN EN 933 - 10	Vyhlásenie o parametroch
		kontrolné	vstupné materiály - asfalt	STN EN 1426 STN EN 1427	Protokol o skúške
14	Kryt vonkajších plôch multifunkčný granulat PUR/EPDM červený	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
15	Kryt vonkajších plôch pre tenis DecoTurf MP Classic/summer hr. 2mm	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
16	Kryt vonkajších plôch umelý trávnik hr. 40 mm plnený pieskom a granulátom čiernym	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
17	Obrubník	Vyhlásenie o zhode	1	Zákon č. 90/1998 Z.z.	Vyhlásenie o zhode
18	Zhotovenie čiar	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
Konštrukcie doplnkové kovové					
19	Montáž a dodávka oplatenia, ochranná sieť polyetylénová s lankami a krytkami	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
20	Montáž a dodávka oplatenia, ochranná sieť polyetylénová s lankami a krytkami	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
21	Montáž a dodávka oplatenia, mantinelový systém a hliníkové profily s krytkami	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
Osvetlenie ihrísk					
22	Montáž, výložníka, káblov, piliera, el.líst, LED svietidiel	Vizuálna kontrola	1	Zák.č.133/2013 Z.z. STN 73 6005	Vyhlásenie o parametroch
23	Vytýčenie trasy káblového vedenia v prehľadnom teréne	Vizuálna kontrola, mer. parametrov	1	STN 73 3050;	Stavebný denník
24	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	Vizuálna kontrola, mer. parametrov	1	STN 73 3050;	Stavebný denník
25	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm z piesku	Vizuálna kontrola	1	STN 73 3050 STN 73 6005	Stavebný denník



26	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	Vizuálna kontrola	1	STN 73 3050 STN 73 6006	Stavebný denník
27	Ručný zásyp káblovej ryhy 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	Vizuálna kontrola	1	STN 73 3050 STN 73 6005	Stavebný denník
28	Provizórna úprava terénu, zemina triedy 4 (0.35*265 = 92,750)	Vizuálna kontrola	1	STN 73 3050 STN 73 6005	Stavebný denník
29	Porealizačné geodetické zameranie	kontrolná skúška	1	STN ISO 4463-1; STN ISO 4463-2	Stavebný denník Protokol
30	Meranie intenzity osvetlenia	kontrolná skúška	1	STN EN 12 193;	Stavebný denník Protokol
31	Revizná Správa	posúdenie tech. stavu zariadenia	1	STN 33 2000-6	Revízna správa
32	Uvedenie do prevádzky; Odovzdanie správcovi	protokol o odovzd. a prevzatí; DSV	1	Zák. 513/2009 Z.z. Vyhl. 205/2010 Z.z.	Protokol
33	Všetky nevymenované zabudované materiály a výrobky	SK CE, Vyhlásenie o zhode o parametroch a atesty od výrobcu	1	Zák.133/2013 Z.z.	Všeobecné obchodné podmienky