

ZOZNAM STOROJ A ZARIADENÍ

Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
Stavebník: OBEC KOMÁRANY, KOMÁRANY 136
Profesia: VZDUCHOTECHNIKA
Stupeň: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 V PODROBNOSTIACH REALIZAČNÉHO PROJEKTU

č. pol.	Skrátený popis	M.j.	Mn.	Cena kus (€)	Výsl. cena (€)
	Zariadenie č.1–Vetranie spoločenskej miestnosti				
1.1	DOMEO 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovladač Qvzd=180m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovladač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI	ks	1		
1.2	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	ks	1		
1.3	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	ks	1		
1.4	Prívodné výustky KI125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	ks	3		
1.5	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	3		
1.6	SGD telefónny tlmáč (na prívodnej trase do interiéru)	ks	2		
1.7	Dverová mriežka (NOVA-D-400x150)	ks	2		
1.8	Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	2		
1.9	Prechod na kruhové potrubie TWG-PRO 160/125	ks	2		
	Zariadenie č.2– Vetranie úradu starostu				
2.1	DOMEO 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovladač Qvzd=180m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm	ks	1		

	Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI				
2.2	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	ks	1		
2.3	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	ks	1		
2.4	Prívodné výustky KI125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	ks	3		
2.5	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	3		
2.6	SGD telefónny tlmíč (na prívodnej trase do interiéru)	ks	1		
2.7	Dverová mriežka (NOVA-D-400x150)	ks	4		
2.8	Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	2		
2.9	Prechod na kruhové potrubie TWG-PRO 160/125	ks	2		
	Zariadenie č.3– Vetranie dielne				
3.1	DOMEO 210 jednotka typu A Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 92% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - vzdialený nástenný ovládač Qvzd=180m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI	ks	1		
3.2	MBE 125/04 protimrazová ochrana /el. ohrievač/ 0,4kW 230V/50Hz	ks	1		
3.3	Montážny set /potrubie pre napojenie hrdiel na jednotke/ EHR EPP 125	ks	1		
3.4	Prívodné výustky KI125 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR125	ks	3		
3.5	Odvodné výustky KO125 /kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR 125	ks	3		
3.6	SGD telefónny tlmíč (na prívodnej trase do interiéru)	ks	1		
3.7	Dverová mriežka (NOVA-D-400x150)	ks	4		
3.8	Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	2		
3.9	Prechod na kruhové potrubie TWG-PRO 160/125	ks	2		
	Zariadenie č.4– Vetranie 2.NP				
4.1	EHR 280 H Akor s bezdrôtovým ovládačom Pozostávajúca: radiálne ventilátory s EC motormi 230V/50Hz, - protiprúdový doskový výmenník z plastu s účinnosťou až 90-97%% a je vybavený pre letné obdobie obtokom - na sání odpadného vzduchu je filter G4 a čerstvého vzduchu M5 - bezdrôtový nástenný ovládač Qvzd=210m3/h pext=100Pa P=0,1kW 230V ventilátory	ks	1		

		Rozmery: šxvxh600x820x321mm Hmotnosť: 15kg Ovládanie jednotky vlastný vzdialený ovládač V dodávke nie sú sifóny -dodá ZTI				
4.2		Protidažďová žalúzia TWG 160	ks	2		
4.3		EDF-PL-BOX 160/8x75 rozvážací box	ks	1		
4.4		Prívodné výustky KI80 / kovové biela prášková farba/ s montážnym krúžkom KKR80	ks	7		
4.5		EDF-S-BOX-080/75 box	ks	7		
4.6		Dverová mriežka (NOVA-D-400x150)	ks	4		
		Potrubie úhrnom pre všetky zariadenia				
		Kruhové spiro potrubie				
		Ø 160mm vrátane 25% tvarovky (telepne izolované)	m	5		
		Ø 125mm vrátane 15% tvarovky	m	70		
		Ø 125mm vrátane 25% tvarovky (telepne izolované)	m	15		
		Ø 75mm flexi ED Flex	m	50		
		Skúšky				
		Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	12		
		Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8		
		Montážny a doplnkový materiál	kg	15		