



LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV	PLOCHA	INTENZITA OSVETLENIA
1.1	schodiško	13,92	150
1.2	chodba	25,02	100
1.3	upratovačka	0,90	100
1.4	WC	1,00	200
1.5	šatňa + sprcha	4,90	200
1.6	chodba	2,50	100
1.7	WC	3,40	200
1.8	umývárň	10,10	200
1.9	šatňa detí	22,85	200
1.10	výdaj stroy	5,35	200
1.11	predsielň výťahov	3,84	100
1.12	predsielň výťahov	3,24	100
1.13	výťahy	2,16	
1.14	sklad pomôcok	10,55	100
1.15	kancelária riaditeľky	10,18	500
1.16	telocvičňa	56,19	300
1.17	spanie	34,22	300
1.18	jedleň	29,58	200
1.19	heřňa	56,84	300
1.20	šatňa + sprcha	3,51	200

- LEGENDA:
- NAPÁJACIA ROZVODNICA HR A RK
  - NOVÁ ROZVODNICA RS
  - LED SVETIDLO STROPNÉ 1x27 W, 230 V, IP20
  - LED SVETIDLO STROPNÉ A NÁSTENNÉ 13 W, 230 V, IP23
  - LED SVETIDLO NÁSTENNÉ 19 W, 230 V, IP65
  - DETTO, ALE MONTÁŽ NA STROP – STROPNÉ
  - DETTO, ALE 13 W
  - NÚDZOVÉ LED SVETIDLO 3W, 1hod.
  - LED SVETIDLO SO ZABUDOVANÝM SENZOROM POHYBU
  - SENZOR POHYBU – SÓLO
  - VYPÍNAČE POD OMIETKOU IP 20
  - 1f ZASUVKA 230 V, 16 A (JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ), IP 20
  - 1f ZASUVKA 230 V, 16 A (JEDNODUCHÁ A DVOJITÁ), IP 44
  - 3f ZASUVKA 400 V, 16 A
  - SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ
  - PŘÍPOJNICA POTENCIÁLOVÉHO VYROVNAVANIA PPV
  - RJ – REKUPERAČNÁ JEDNOTKA

- CXKE-V-J 3 x 1,5 – OSVETLENIE HLAVNEJ ÚNIKOVEJ CESTY
- CXKE-R-J 3 x 1,5 – SVETELNÁ INŠTALÁCIA, NAPAJENIE ZARIADENÍ
- CXKE-R-J 5 x 1,5 – SVETELNÁ INŠTALÁCIA, NAPAJENIE ZARIADENÍ
- CXKE-R-O 3 x 1,5 – K VYPÍNAČOM
- CXKE-R-O 5 x 1,5 – K VYPÍNAČOM
- CXKE-R-J 3 x 2,5 – 1f ZASUVKOVÝ ROZVOD, NAPAJENIE ZARIADENÍ
- CXKE-R-J 5 x 2,5 – 3f ZASUVKOVÝ ROZVOD, NAPAJENIE ZARIADENÍ
- CMFM 4 x 1 – NAPAJENIE ČIDLA CO2
- KABEL 10 m JE SÚČASŤOU DODÁVKY K OVLADAČU K RJ
- CXKE-R-J 1 x 6 – DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE – SPRCHA + WC – HR
- CXKE-R-J 1 x 6 – UZEMNENIE VZT Z HR
- CXKE-R-J 1 x 4 – DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE – SPRCHA + WC – PPV
- CXKE-R-J 5 x 6 – NAPAJENIE ROZVADZAČA RS2 Z HR NA PRÍZEMÍ

INVESTOR	Ing. Vargová	OBJEKT	PEVULUMA
KONTAKT	Ing. Kieš	ADRESA	Trida KVP č.4, 040 23 Košice
PROJEKTANT	Ing. Milon Zvara	OBJEKT	Skúšob. okres Košice-okolie
INVESTOR	Obec Skúšob	POČET A4	8 STRAN P
STAVBA	SKÁROŠ – Zníženie energetckej náročnosti	DATUM	05/2017
OBJEKT	budovy Materskej školy v obci	ČÍSLO	17/M 023.E0
POSAD	Elektroinštalácia	VEŠKA	1:50
2.N.P.		KÓDOVÉ V	4

Rozvodné sústavy:  
Ochranné opotrebenie podľa STN 33 2000-4-41:  
čl.412 dvojité alebo zosilnené izolácia  
uvedené sú v protokole

3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S  
čl.411 samostatné napájanie napájania  
uvedené sú v protokole