


[illegible]

LEGENDA:


THOME Lighting KT-TOL20750\_40 TOLEDA 26 °157200lm 107W IP65 4K DALI  
UCHYTENIE SVETIELNÍK ČEZ SKRUTKOVNICE DI.cca 2 - 3m NA TRAPEZ. PLECH ČEZ ŮCHYTKY  
KABELE BUDE SVETLO POKIAL JE MOŽNÉ V JESTV. TRÁŠACH PO ROZPOČTE A VAZNIKACH.  
OD VAZNIKOV K SVETIELNÁM KÁBLE ULOŽIŤ V KOV. RÚRKACH / ŮCHYTKÁCH NA PLECHU.  
KU KAŽDÉMU SVETIELNU PRÍVESTI SÍLOVÝ KÁBEL + OVL. KÁBEL DALI.  
SVETIELNÁ ROLUŽIŤ POSTUPNE ROVNOMERNE NA JEDNOTLIVÉ FAZY. JEDNA FAZA BUDE ZÁLOHOVANÁ

[illegible]

**POZNÁMKA:** VÝVODY PRE TECHNOLOGIU A SVETIDLA SA PONECHAJÚ VOLNÉ KONCE DL. 1,0 (3,0)m. Pri prechode cez požiarne úseky urobiť protipožiarne upchávky.



KÉRKOVCE ZMENY, DOPLNKY, POKRÉSLOVANIE ALEBO ROZINOŽOVANIE TAJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÁVNISTNE.

<b>OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV V SPOLOČNOSTI GOHR, s.r.o.</b>		Dňa: Pátek: 24.11.11 Kval: Prešovský, Oľgas: Prešov, k.o. Veľký Šariš	Spisovné číslo: 1086
INVEŠTOR / OBJEDNÁVATEL:		ODDIELKOVÁ AUTORIZÁCIA JEĎNÝ	
<b>GOHR, s.r.o., Železničná 9/1084, 082 21 Veľký Šariš</b>			
VYPRACOVÁL: <b>AIP projekt s.r.o.</b> Lehá 10, 04011 Košice e-mail: kopsniak@aweb.sk e-mail: sona@aweb.sk	 <b>PROJEKT</b>	PROJEKTANT ELEKTRO: Ing. Václav Dulaň Maťašova 6, 04011 Košice Tel.: +421 905 696 770 e-mail: dulanav@gmail.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: KRESLIL:		Ing. Václav Dulaň Ing. Václav Dulaň	
PROJEKTANT: KRESLIL:		Ing. Václav Dulaň Ing. Václav Dulaň	
ČASŤ / PROFESIA:		MIERKA: 1:20	
STAVENIE OBJEKTA:		FORMÁT: 4 x A4	
STUPEŇ:		DATUM: 01/2018	
OBSAH DOKUMENTU:		Č. VÝKRESU: PARÉ	
PÔDORYS OSVETLENIA - NOVÝ STAV		D1.03.V01	