

## Kalkulácia predmetu zákazky

**1.časť - Odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrických zariadení**

1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el. spotrebičov (ES) a el. ručného náradia (ERN) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v technologických a netechnologických objektoch v rokoch 2020 - 2022

Por. č.	Názov položky	celková cena v EUR bez DPH za roky 2020 - 2022
1.jan	OPaOS VTZ elektrických - špecifikované	406 705,00
1.feb	OPaOS VTZ elektrických a revízie - nešpecifikované	2 947,50
<b>CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH ZA OPaOS VTZ ELEKTRICKÝCH ZA ROKY 2020 - 2022</b>		<b>409 652,50</b>

Por. č.	Názov položky	merná jednotka (MJ)	počet MJ za roky 2020 - 2022	jednotková cena v EUR bez DPH	celková cena v EUR bez DPH za roky 2020 - 2022
1.mar	Revízie elektrického ručného náradia (ERN) mimo KP	ks	93	5,00	465,00
1.apr	Revízie elektrického ručného náradia (ERN) v KP	ks	153	6,00	918,00
1.máj	Revízie elektrických spotrebičov (ES) mimo KP	ks	7612	5,00	38060,00
1.jún	Revízie elektrických spotrebičov (ES) v KP	ks	2557	6,00	15342,00
<b>CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH ZA REVÍZIE ERN A ES ZA ROKY 2020 - 2022</b>					<b>54 785,00</b>

2. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el. spotrebičov (ES) a el. ručného náradia (ERN) podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v rokoch 2020 - 2022 - neplánované (vrátane nových zariadení)

Por. č.	Názov položky	celková cena v EUR bez DPH za roky 2020 - 2022
2.1.	OPaOS a revízie elektrických zariadení neplánované (vrátane nových zariadení)	12 000,00
<b>CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH ZA OPaOS VTZ ELEKTRICKÝCH A REVÍZIE ZA ROKY 2020 - 2022</b>		<b>12 000,00</b>

**3. Odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach**

Por. č.	Názov položky	merná jednotka (MJ)	počet MJ za roky 2020 - 2022	HZS v EUR bez DPH	celková cena v EUR bez DPH za roky 2020 - 2022
3.1.	Odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach - oceňované HZS	hodina	2 000	13,00	26 000,00
3.2.	Odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach - oceňované prostredníctvom cenníka Cenekon 01/2019				12 000,00
<b>CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH ZA OSTRÁŇOVANIE POREVÍZNYCH ZÁVAD NA EL. ZARIADENIACH ZA ROKY 2020 - 2022</b>					<b>38 000,00</b>

**4. Dodávky náhradných dielov (ND) k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad**

Por. č.	Názov položky	celková cena v EUR bez DPH za roky 2020 - 2022
4.1.	Dodávky ND	8 000,00
<b>CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH ZA DODÁVKY NÁHRADNÝCH DIELOV ZA ROKY 2020 - 2022</b>		<b>8 000,00</b>

<b>Cena celkom za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH</b>	<b>522 437,50</b>
---	-------------------

Poznámka: Zelenou vyfarbené políčka neprepisovať - pevná suma

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: **najnižšia celková cena za časť predmetu zákazky v EUR bez DPH.**

## 1.1 OPaOS VTZ elektrických - špecifikované

P.č.	Odbor	Správca	Objekt	Projektové číslo	Názov zariadenia	Popis	Typ	430/2011	508/2009	ČDT	ČDT popis	Poznámka	KP	Jednotková cena v EUR bez DPH	počet OPaOS	Cena za položku v EUR bez DPH	
1	2210	DEKON	30 tech.c.	DEZA OD	DEZA OD - OPOS elektrozariadeni, obj.34	elektro - podružný rozdávzač	DEZA-OD				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	260	1	260
2	2210	DEKON	30 tech.c.	DU v OP-koridore	DU v OP-koridore - OPOS elektrozariadeni, obj.30	elektro - podružný rozdávzač	ECHDV				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	390	1	390
3	2210	DEKON	30 tech.c.	FRAGIS II	FRAGIS II - OPS elektrozariadeni, obj.30	elektro - podružný rozdávzač	ECHDV				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	325	1	325
4	2210	ELRAO	41 tech.c.	ZS410003.2	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka			EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	65	1	65
5	2210	ELRAO	41 tech.c.	ZS410003.3	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka			EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	65	1	65
6	2210	ELRAO	810	Bleskozvod obj. 810	Bleskozvod obj. 810 IS RAO	elektro - bleskoisťka, bleskozvod			EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet zvodov:21;	A	390	1	390
7	2210	ELRAO	810	DT-810	Dátový rozvádzač v IS RAO	rozdávzače - ostatné	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:0;	A	130	1	130
8	2210	ELRAO	810	DT-UPS	Rozvádzač pre UPS v IS RAO	rozdávzače - ostatné	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:4;počet vývodov:3;	A	91	1	91
9	2210	ELRAO	810	R0,4-810	Úsekový rozvádzač pre IS RAO	elektro - úsekový rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:4;počet privodov:2;počet vývodov:26;	A	325	1	325
10	2210	ELRAO	810	RK-810	Kompenzačný rozvádzač pre R0,4-810 v IS RAO	rozdávzače - ostatné	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	780	1	780
11	2210	ELRAO	810	RM810.1	Podružný motorický rozdávzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:1;počet vývodov:44;	A	364	1	364
12	2210	ELRAO	810	RM810.2	Podružný motorický rozdávzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:21;	A	234	1	234
13	2210	ELRAO	810	RM810.4	Podružný motorický rozdávzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	130	1	130
14	2210	ELRAO	810	RM810.5	Podružný motorický rozdávzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	A	130	1	130
15	2210	ELRAO	810	RS810.1	Hlavný svetelný rozvádzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:32;	A	195	1	195
16	2210	ELRAO	810	RS810.11	Podružný svetelný rozdávzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:48;	A	364	1	364
17	2210	ELRAO	810	RS810.12	Podružný svetelný rozdávzač - IS RAO	elektro - podružný rozdávzač	RITTAL AE 1380.600		EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:31;	A	338	1	338
18	2210	ELRAO	810	T117	Transformátor 6/0,4 kV z R6- 713 W3 napája R0,4-810	elektro - transformátor	ATSE 812/10A.1		EAB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	416	1	416
19	2210	ELRAO	810	T118	Transformátor 6/0,4 kV z R6- C31 napája R0,4-810	elektro - transformátor	ATSE 812/10A.1		EAB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	416	1	416
20	2210	ELRAO	810	XS01	Zásuvková skřínka v dielni IS RAO	elektro - zásuvka			EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
21	2210	ELRAO	810	XS02	Zásuvková skřínka v dielni IS RAO	elektro - zásuvka			EB		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
22	2210	MSVP	840M	9PQ19D01	Sústruh univerzálny hrotový SUI	obrábaci stroj, el. nádrie					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
23	2210	MSVP	840M	9PQ19D02	Vítačka stĺpová VS 32 A	obrábaci stroj, el. nádrie					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65

24	2210	MSVP	840M	9PQ19D03	Stojanová brúška BL 25	obrábaci stroj, el. náradie				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
25	2210	MSVP	840M	9PQ19D05	Fréza konzolová FGU 32	obrábaci stroj, el. náradie				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
26	2210	MSVP	840M	9PQ19D09	Vítačka stĺpová V 10 A	obrábaci stroj, el. náradie				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
27	2210	POOKR	718	0 05 01 DP OD 006:TP	CERPADLO PRIETOCNEJ VODY	elektro - motor	1LA7163-4AA10			3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda		N	65	1	65
28	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT11AP002	CERPADLO PONORNE KALOVE 1 1/4 NFMU-98-7-AH-06	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
29	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AP001	CERPADLO PONORNE KALOVE 65 KDFU-130 -10-AO-03	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
30	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AP002	CERPADLO PONORNE KALOVE 65 KDFU-130-10-AO-03	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
31	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AP003	CERPADLO PONORNE KALOVE SEPTIK SPS-1-01P	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
32	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AP004	CERPADLO PONORNE KALOVE SEPTIK SPS-1-01P	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
33	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AP005	CERPADLO PONORNE KALOVE 1F/S PLAVAKOM BEST ZERO	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
34	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AP006	CERPADLO PONORNE KALOVE OPTIMA MA	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
35	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AZ001	USMERNOVAC ZVAROVACI KS 250 R	elektro - ostatné	KS 250 R		EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
36	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AZ003	NABIJAC BATERII KT 220/35 SDR	elektro - ostatné			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
37	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT31AZ010	ZVAROVACI AGREGAT STICK 140/160	zariadenie elektrárne - ostatné			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
38	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT70AP001	CERPADLO PONORNE KALOVE 50 GFHU-105-70-LN-100/400V	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
39	2210	RUSTR	200/RÚ	OKPT70AP002	CERPADLO PONORNE KALOVE 50 GFHU-105-70-LN-100/400V	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
40	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT21AE001	NAVJIAK MONTAZNY S MIKROPOJAZDOM NM5	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
41	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT71AP001	CERPADLO MOBILNE M5A 50 NFM	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	3	195
42	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT72AP002	CERPADLO MOBILNE M5B 50 NFM	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
43	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT73AP001	CERPADLO MOBILNE M5C 50 NFM	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
44	2210	RUSTR	202/RÚ	OKPT74AP001	CERPADLO MOBILNE M5D 50 NFM	čerpadlo, výveva			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	3	195
45	2210	RUSTR	312/1/RÚ	OKPT70AA001	POSUVAČ VYPUSTNY DN 300	amatúra ručná				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
46	2210	RUSTR	312/1/RÚ	OKPT70AA002	POSUVAČ VYPUSTNY DN 300	amatúra ručná				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
47	2210	RUSTR	400/RÚ	CER402GQR	CERPADLO PONORNE KALOVE GQR	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195

48	2210	RUSTR	400/RÜ	CER402GXV	CERPADLO PONORNE KALOVE GXV	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	3	195
49	2210	TRRAO	808	PK I/DOW	KONTAJNER	nádž, nádoba, vzdušník	PK/DOW	BT-3N	EAG	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	299	3	897
50	2210	TRRAO	808	PK II/KALY	KONTAJNER	nádž, nádoba, vzdušník	PK II/KALY	BT-3N	EAG	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	299	3	897
51	2210	TRRAO	808	PK/SK 1-II :E	KONTAJNER	nádž, nádoba, vzdušník	PK/SK		EAG	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	299	3	897
52	2210	TRRAO	808	PK/SK 2-I :E	KONTAJNER	nádž, nádoba, vzdušník	PK/SK2		EAG	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	299	3	897
53	2210	TRRAO	808	PK/SK 2-II :E	KONTAJNER	nádž, nádoba, vzdušník	PK/SK2		EAG	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	299	3	897
54	2210	TRRAO	809	PK/SK 1-I :E	KONTAJNER	nádž, nádoba, vzdušník	PK/SK		EAG	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	299	3	897
55	2210	TVP	30 tech.c.	MFP	Mobilné fragmetačné pracovisko	strojné zariadenie a prvky - ostatné			EAG	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	351	3	1053
56	2210	VDL	34 tech.c.	VDL FIL. REG. MODUL	FILTRACNY A REGE. MODUL - ANTARES AKEA 400/05-00	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	ANTARES AKEA 400/05-00	BT-3E	EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
57	2210	VDL	34 tech.c.	VDL RK1 FRM	ROZVADZAC RK1	elektro - podružný rozvádzač			EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	195	1	195
58	2210	VDL	34 tech.c.	VDL V2	VANA ULTRAZVUKOVA - V2	nádž, nádoba, vzdušník	N	BT-3E		5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	325	1	325
59	2210	VDL	34 tech.c.	VDL V7	VANA OPLACHOVA - V7	nádž, nádoba, vzdušník		BT-3E	EBA	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	325	1	325
60	2210	VKSTR	641/V/BK	701-01:TA	Miešačka na betón	miešací, vličiaci stroj	PM 40 PMM.1125			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
61	2210	VKSTR	641/V/BK	701-01-4227-01:EQM	Koncový spínač vyprázdň-miešačka na betón	elektro - vypínač, spínač	PM		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
62	2210	VKSTR	641/V/BK	701-02:TA	Miešačka SiO2	miešací, vličiaci stroj	PML43285			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
63	2210	VKSTR	641/V/BK	701-1 - LO	Lopata mechanická	elektro - prístroje a náradie			EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	2	130
64	2210	VKSTR	641/V/BK	701-14-01:TA	Podávač vibračný na kamenivo	Točivé stroje - agregát	2xEM25			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
65	2210	VKSTR	641/V/BK	701-14-02-1TP	Vibrátor1 -Podávač vibračný na kamenivo /el.motor/	Točivé stroje - pohony	O26		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
66	2210	VKSTR	641/V/BK	701-2-00:TA	Navijadlo -kamenivo	Točivé stroje - agregát	N100A		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
67	2210	VKSTR	641/V/BK	701-4-00:TA	Podávač žlabový vibračný-kamenivo	čerpadlo, výveva	VZP 040.017		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
68	2210	VKSTR	641/V/BK	701-451-03:TA	Pásová váha-navážací systém vlákien	Točivé stroje - agregát	DRUMO TM-R.RA111/142			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	91	1	91
69	2210	VKSTR	641/V/BK	701-451-06:TP	Motor-Pásová váha-navážací systém vlákien	Točivé stroje - pohony	RA111/142		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
70	2210	VKSTR	641/V/BK	701-500-01:TA	Čerpadlo oplachu miešačky	čerpadlo, výveva	MVI 819		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
71	2210	VKSTR	641/V/BK	701-6-00:TA	Elevátor korčekový - kamenivo	kontinuálny dopravník, podávač (pohyblivé schody)	KD-1-V			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	260	1	260

72	2210	VKSTR	641/VVBK	701-6-01:TP	Motor-Elevátor kořetkový - kamenivo	Točivé stroje - pohony	SEW R93 DV132		EBA	5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	65	1	65
73	2210	VKSTR	641/VVBK	701-9-01:TA	Vibračná rúra - kamenivo	Točivé stroje - agregát	VT0 032.25		EBA	5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	kontrola skrutiek, pružín, vibrátora	N	65	1	65
74	2210	VKSTR	641/VVBK	702-043:TA	Výklopník formy	Točivé stroje - agregát	C.3CZ.A. SA017			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	65	1	65
75	2210	VKSTR	641/VVBK	702-043-02:OO	Otláčacie zariadenie FORIEM stabilné	strojné zariadenie a prvky - ostatné	BG 1-5-08253846			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
76	2210	VKSTR	641/VVBK	702-043-04:E	El. ovládanie /Výklopník formy/	elektro - ostatné	C.3CZ.A. SA017		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
77	2210	VKSTR	641/VVBK	702-052:TA	Portálový beton. stroj	Točivé stroje - agregát	C.3CZ.A.			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	91	1	91
78	2210	VKSTR	641/VVBK	702-052-06:E	El. Ovládanie /Portal. beton. stroj./	elektro - ostatné	C.3CZ.A. SA017		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
79	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15143:TA	Vibračný stôl - telo	strojné zariadenie a prvky - ostatné	VTN 35 E			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
80	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15144-01:E	Zar. vib. stola-telo	elektro - ostatné	VTN 35E		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
81	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15146-01:E	Ovládací panel /vibr. stôl-telo/	elektro - ostatné	NIEMEYER SÖNE 15146		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
82	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15148:TA	Vibračný stôl veko	Točivé stroje - agregát	FRC			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
83	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15149-01:E	Zar. vibrač. stola-veko	elektro - ostatné	VTN 30S		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	rovnomenosti vyrobovania	N	65	1	65
84	2210	VKSTR	641/VVBK	702-15150-01:E	Ovládací panel /vib. stôl veko/	elektro - ostatné	NIEMEYER SÖNE 15146			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	65	1	65
85	2210	VKSTR	641/VVBK	704-01-00:TA	Kompresor-ovládaci vzduch	kompresor	CYKLON 215		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	650	1	650
86	2210	VKSTR	641/VVBK	704-02-00:TA	Kompresor čerpaceho vzd.	kompresor	CYKLON 215		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda		N	650	1	650
87	2210	VYRAD	32 tech.c.	002 VRTASTO: TP	VRTACKA STOLOVA	elektro - ostatné			EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia, Typ SVA 18, v.c. No58-97, r.v. 1/2005	N	65	1	65
88	2210	VYRAD	32 tech.c.	009 KEMPER	ODSAVACIE A FILTRACNE ZARIADENIE	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	998701003	BT-3N	EBA	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
89	2210	VYRAD	32 tech.c.	009 LISPAKET:TA	LIS HYDRAULICKY PAKETOVACI S POJAZDOM	lis, paketovací stroj	HLP10S-P		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
90	2210	VYRAD	32 tech.c.	009 RK-P21	ROZVADZAC	elektro - podružný rozvádzač	PRK-02		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	195	1	195
91	2210	VYRAD	32 tech.c.	009 SEPARATOR AI: TA	SEPARATOR NEZELEZNYCH KOVOV	drtič, triedič, mlyn	WEC		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
92	2210	VYRAD	32 tech.c.	009 ZVARUC	ZVARACKA RUCNA	strojné zariadenie a prvky - ostatné	SSI-500M		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
93	2210	VYRAD	34 tech.c.	001 MS1.1	OVLADACIA SKRINKA - PALIACA KOMORA	elektro - podružný rozvádzač	ASTRA		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
94	2210	VYRAD	34 tech.c.	001 MS2.1	OVLADACIA SKRINKA - PALIACA KOMORA	elektro - podružný rozvádzač	ASTRA		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
95	2210	VYRAD	34 tech.c.	001 NETRAZIP	ZARIADENIE REZACIE PLAZMOVE	obrábaci stroj, el. náradie	NETRAZIP 540		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - pátročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65

96	2210	VYRAD	34 tech.c.	002 HS 300-1:TP	HYDRAULICKÉ STRIHADLO	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	HS 300-1		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
97	2210	VYRAD	34 tech.c.	002 KAJMAN:TP	NOŽNICE ALIGÁTOROVÉ KAJMAN 600	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	Kajman 600		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
98	2210	VYRAD	34 tech.c.	002 PKA 25A:TP	AUTOMATICKÁ KOTUČOVÁ PILA	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	PKA 25 A		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
99	2210	VYRAD	34 tech.c.	002 US 2/600:TP	UNIVERZÁLNE HYDRAULICKÉ NOŽNICE	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	US2/600		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
100	2210	VYRAD	34 tech.c.	006 KEMPER I	PATRONOVÉ ODSÁVACIE A FILTRAČNÉ ZARIADENIE	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	998 77 00741 01		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	91	1	91
101	2210	VYRAD	34 tech.c.	006 KEMPER II	PATRONOVÉ ODSÁVACIE A FILTRAČNÉ ZARIADENIE	čistiace, filtračné a deliace zariadenie	81 0550 060		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	91	1	91
102	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 MOD 560 180:TP	PILA POZDLŽNA PASOVA	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	MOD 560 CNC 180°		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
103	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 MOD 560 90:TP	PILA PRIECNA PASOVA	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	MOD 560 CNC 90°		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
104	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 MS1.4	OVLADACIA SKRINKA - VZT OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	elektro - podružný rozvádzač	RITTAL		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
105	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 MS4.4	OVLADACIA SKRINKA	elektro - podružný rozvádzač	RITTAL		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	130	1	130
106	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 MX2.4	SVORKOVNICOVA SKRINKA	elektro - podružný rozvádzač			EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
107	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 MX3.4	SVORKOVNICOVA SKRINKA	elektro - podružný rozvádzač			EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
108	2210	VYRAD	34 tech.c.	007 OTECO I:TP	OTRYSKAVACIE ZARIADENIE	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	OPTIMA10-14-T-2/7.5		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
109	2210	VYRAD	34 tech.c.	008 BOBR I:TP	PARACKA KABLOVEJ IZOLACIE	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	BOBR		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
110	2210	VYRAD	34 tech.c.	008 BOBR II:TP	PARACKA KABLOVEJ IZOLACIE	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	BOBR		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
111	2210	VYRAD	34 tech.c.	008 ELHYCER	ELEKTRICKE HYDRAULICKE CERPADLO	elektro - ostatné	CPE-0		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
112	2210	VYRAD	34 tech.c.	008 MS 5.4	OVLADACIA SKRINKA - VZT, SPRACOVANIE ELEK KABLOV	elektro - podružný rozvádzač	RITTAL		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
113	2210	VYRAD	34 tech.c.	008 SINCRO:TP	ZARIADENIE SEPARACIE	strojnÉ zariadenie a prvky - ostatné	SINCRO 415C		EBA	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	OP a OS elektrického zariadenia	A	65	1	65
114	2220	ELEA1	25	OSVETL.VEREJ.A1-A,B,C,K	Osvetlenie závodu a komunikácií A1 trasy A,B,C,K	elektro - osvetlenie a príslušné rozvádzače			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet svietidiel:68, (trasa A:2sv, trasa B:20sv, trasa C:18sv, trasa K:28sv)	N	884	1	884
115	2220	ELEA1	25	OSVETL.VEREJ.A1-trasa A	Osvetlenie závodu a komunikácií A1 - trasa A	elektro - osvetlenie a príslušné rozvádzače			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet svietidiel:29, (trasa A:29sv.)	N	377	1	377
116	2220	ELEA1	28 tech.c.	Bleskozvod obj. 28	Bleskozvod obj. 28	elektro - bleskoisťka, bleskozvod			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet zvodov: 13	N	390	1	390
117	2220	ELEA1	28 tech.c.	MR28.1	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	Z7SSNT		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:8;počet privodov:2;počet vývodov:65;	A	1196	1	1196
118	2220	ELEA1	28 tech.c.	MR28.11	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	N	234	1	234
119	2220	ELEA1	28 tech.c.	MR28.4	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	130	1	130

120	2220	ELEA1	28 tech.c.	R0,4-28.1	Rozvádzač úsekový 0,4 kV obj. 28, A1	elektro - úsekový rozvádzač	UR		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:22, počet privodov:2, počet vývodov:66	N	845	1	845
121	2220	ELEA1	28 tech.c.	RS28.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 2, privod: 3 vývody: 42	N	390	1	390
122	2220	ELEA1	28 tech.c.	RS28.11	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 2, počet privodov: 3, počet vývodov: 18	N	234	1	234
123	2220	ELEA1	28 tech.c.	RS28.12	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 2, počet privodov: 2, počet vývodov: 15	A	195	1	195
124	2220	ELEA1	28 tech.c.	T126	Trafo 6,3/0,4 kV-priv. z R6-A07 napája 22R0,4-28.1	elektro - transformátor	aTS 801/6		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet privodov:1,počet vývodov:1;	N	416	1	416
125	2220	ELEA1	28 tech.c.	T136	Trafo 6,3/0,4 kV-privod z R6-B21 napája 1R0,4-28.1	elektro - transformátor	aTS 801/6		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet privodov:1,počet vývodov:1;	N	416	1	416
126	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS28.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
127	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS28.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet privodov:1,počet vývodov:5;	N	65	1	65
128	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS28.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:1	N	65	1	65
129	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280001.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
130	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280001.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
131	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280002.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
132	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280002.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
133	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280003.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
134	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280003.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
135	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280004	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
136	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280005	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
137	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280006	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
138	2220	ELEA1	28 tech.c.	ZS280007	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
139	2220	ELEA1	30 tech.c.	Bleskozvod obj. 30	Bleskozvod obj. 30	elektro - bleskoisťka, bleskozvod			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	390	1	390
140	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.01	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:3, počet privodov:2, počet vývodov:31	A	351	1	351
141	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.01.1	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:24	A	221	1	221
142	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.02	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:4, počet privodov:2, počet vývodov:42	A	351	1	351
143	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.04	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV TVEL	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:29	A	221	1	221

144	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.05	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2, počet privodov:2, počet vývodov:24	A	156	1	156
145	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.07	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:3, počet privodov:3, počet vývodov:60	A	572	1	572
146	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.12	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:2;počet vývodov:16;	A	156	1	156
147	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.31	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV v obrob. kovov	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:12;	A	312	1	312
148	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.33	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	A	312	1	312
149	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.39	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:1;počet vývodov:18;	A	312	1	312
150	2220	ELEA1	30 tech.c.	MR30.42	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV RS	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	130	1	130
151	2220	ELEA1	30 tech.c.	MRz30.11	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RJ		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:11, počet privodov:2, počet vývodov:202	A	2080	1	2080
152	2220	ELEA1	30 tech.c.	OD1	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov: 1, počet vývodov: 2	A	91	1	91
153	2220	ELEA1	30 tech.c.	Panel AD	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov: 1, počet vývodov:41	A	364	1	364
154	2220	ELEA1	30 tech.c.	R0,4-30.1	Rozvádzač úsekový 0,4 kV A1/ Reaktorovňa	elektro - úsekový rozvádzač	UR		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:17, počet privodov: 1, počet vývodov: 124	A	1560	1	1560
155	2220	ELEA1	30 tech.c.	R0,4-30.2	Úsekový rozvádzač 0,4 kV A1 / Reaktorovňa	elektro - úsekový rozvádzač	UR		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:16, počet privodov: 1, počet vývodov: 124	A	1560	1	1560
156	2220	ELEA1	30 tech.c.	RG1	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV RG1	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:2, počet privodov:1, počet vývodov:2	A	130	1	130
157	2220	ELEA1	30 tech.c.	rm V-TEX	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov: 1, počet vývodov: 29	A	312	1	312
158	2220	ELEA1	30 tech.c.	RM1-EC	Podruž. motorick rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:1;počet vývodov:11;	A	182	1	182
159	2220	ELEA1	30 tech.c.	RM30.41	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:14;počet privodov:2;počet vývodov:126;	A	1274	1	1274
160	2220	ELEA1	30 tech.c.	rm30.41.1	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:3;počet privodov:1;počet vývodov:79;	A	910	1	910
161	2220	ELEA1	30 tech.c.	rm-vákuová stanica	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov: 1, počet vývodov: 7	A	156	1	156
162	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS2001	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV pre VICHHR	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 4, počet privodov: 1, počet vývodov: 19	A	221	1	221
163	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.40.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:22;	A	325	1	325
164	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.40.2	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:21;	A	364	1	364
165	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.60	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	HENSEL		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov: 2, počet vývodov: 16	A	221	1	221
166	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.61	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	HENSEL		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:2, počet vývodov: 24	A	325	1	325
167	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.70	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	HENSEL		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:2, počet vývodov: 19	A	234	1	234



168	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.71	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	HENSEL		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:2, počet vývodov: 32	A	351	1	351
169	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.80	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:2, počet vývodov: 12	A	195	1	195
170	2220	ELEA1	30 tech.c.	RS30.81	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:1, počet vývodov: 21	A	260	1	260
171	2220	ELEA1	30 tech.c.	SMK	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV SMK	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:1	A	91	1	91
172	2220	ELEA1	30 tech.c.	T112	Trafo 6/0,4 kV-privod z R6 - A05, napája R04-30.1	elektro - transformátor	aTS 801/6-B		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet privodov:1,počet vývodov:1;	A	416	1	416
173	2220	ELEA1	30 tech.c.	T132	Trafo 6/0,4 kV-privod z R6 - B22, napája R04-30.2	elektro - transformátor	aTS 801/6		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet privodov:1,počet vývodov:1;	A	416	1	416
174	2220	ELEA1	30 tech.c.	TU1	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV RW1	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:1	A	91	1	91
175	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS30.05	Zásuvkový rozvádzač IN-SITU	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
176	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300011.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
177	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300011.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
178	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300012	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
179	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300013.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
180	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300013.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
181	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300014.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
182	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300014.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
183	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300015.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
184	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300015.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
185	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300015.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
186	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300015.4	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
187	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300017.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
188	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300017.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
189	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300018.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
190	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300018.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
191	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300019.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65

[illegible]

[illegible]

[illegible]

264	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300047	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
265	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300048.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
266	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300048.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
267	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300049	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
268	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300050.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
269	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300050.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
270	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300051	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
271	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300052.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
272	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300052.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	N	65	1	65
273	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300054	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
274	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300055.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
275	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300055.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
276	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300055.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
277	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300056	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
278	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300057	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
279	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300058	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
280	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS300059	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:5	A	65	1	65
281	2220	ELEA1	30 tech.c.	ZS449	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1, počet privodov:1, počet vývodov:4	A	65	1	65
282	2220	ELEA1	32 tech.c.	B1-220	Akumulátorová batéria 220 V	elektro - batéria, akumulátor	Vb 2308			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet privodov:1;počet vývodov:1; počet článkov:108, typ: Vb 2308, 440 Ah	N	65	1	65
283	2220	ELEA1	32 tech.c.	Bleskozvod obj. 32	Bleskozvod obj. 32	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
284	2220	ELEA1	32 tech.c.	GU220-32.1	Usmerňovač 220 V	elektro - usmerňovač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:1, počet vývodov: 2	N	65	1	65
285	2220	ELEA1	32 tech.c.	GU220-32.2	Usmerňovač 220 V	elektro - usmerňovač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov:1, počet vývodov: 2	N	65	1	65
286	2220	ELEA1	32 tech.c.	MR32.24	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:4;počet privodov:2;počet vývodov:39;	N	312	1	312
287	2220	ELEA1	32 tech.c.	MR32.34	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:3;počet privodov:2;počet vývodov:28;	A	338	1	338

288	2220	ELEA1	32 tech.c.	MRDS01	Rozvádzač dôležitej spotreby 0,4 kV - A1	elektro - podružný rozvádzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:6;počet privodov:2;počet vývodov:36;	N	390	1	390
289	2220	ELEA1	32 tech.c.	R0,4-32.2	Rozvádzač úsekový 0,4 kV	elektro - úsekový rozvádzač	UR		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:24;počet privodov:2;počet vývodov:120;	N	1560	1	1560
290	2220	ELEA1	32 tech.c.	R6 kV	Rozvodňa R6 kV A1	elektro - rozvádzač 6 kV	URV		EAC	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:23;počet privodov:3;počet vývodov:36;	N	2730	1	2730
291	2220	ELEA1	32 tech.c.	RH1.	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV pre RS	elektro - podružný rozvádzač	UR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:1;počet vývodov: 78	A	910	1	910
292	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS0,4-32	Úsekový rozvádzač osvetlenia A1	elektro - úsekový rozvádzač	UR		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:18;počet privodov:2;počet vývodov:69;	N	650	1	650
293	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS30.20	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:32;	N	234	1	234
294	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet privodov: 3, počet vývodov: 59	N	520	1	520
295	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.1.1	Podružný svetelný rozvádzač pre napájanie vstavku	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	N	130	1	130
296	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.11	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:43;	A	260	1	260
297	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.13	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:10;	A	195	1	195
298	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.14	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:44;	A	325	1	325
299	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.15	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	VZOR 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:32;	A	260	1	260
300	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.15.1	Podružný svetelný rozvádzač RS32.15.1	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:20;	A	234	1	234
301	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.2	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:47;	N	325	1	325
302	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.2.1	Podružný svetelný rozvádzač RS32.2.1	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:8;	N	130	1	130
303	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.21	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:12;	A	195	1	195
304	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.22	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:3;počet vývodov:48;	N	325	1	325
305	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.23	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:9;	A	195	1	195
306	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.24	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:13;	A	195	1	195
307	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.25	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	VZOR 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:22;	A	234	1	234
308	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.25.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:6;	A	156	1	156
309	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.3	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:12;	A	195	1	195
310	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.3.1	Podružný svetelný rozvádzač RS32.3.1	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:34;	A	351	1	351

311	2220	ELEA1	32 tech.c.	RS32.5	Svetelný roz. pre verej. osvetlenie trasy A,B,C,K	elektro - podružný rozdávateľ			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:2,počet vývodov:5,počet svetidiel:97, (trasa A:31sv, trasa B:20sv, trasa C:18sv, trasa K:28sv)	N	1300	1	1300
312	2220	ELEA1	32 tech.c.	Rss220-32	Jednosmerný rozvádzač 220 V	elektro - podružný rozdávateľ	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:7,počet prívodov:3,počet vývodov:109;	N	650	1	650
313	2220	ELEA1	32 tech.c.	T125	Trafo 6/0,4 kV-prívod z R6- A06, napája R0,4-32.2	elektro - transformátor	TSK 1260		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:1;	N	416	1	416
314	2220	ELEA1	32 tech.c.	T130	Trafo 6/0,4 kV-prívod z R6- B18, napája RS0,4-32	elektro - transformátor	DTHa 630/6(g)		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:1;	N	416	1	416
315	2220	ELEA1	32 tech.c.	T135	Trafo 6/0,4 kV-prívod z R6- B20, napája R0,4-32.2	elektro - transformátor	aTS 801/6-B		EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:1;	N	416	1	416
316	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS21.12.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
317	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS21.12.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
318	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS21.12.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
319	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS21.12.4	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
320	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.35.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
321	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.35.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
322	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.35.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
323	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.36.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
324	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.36.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
325	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.37.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
326	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.37.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
327	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.37.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
328	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.37.4	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	N	65	1	65
329	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.38.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	N	65	1	65
330	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.38.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
331	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS22.39	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:4;	A	65	1	65
332	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS320011.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:5;	A	65	1	65
333	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS320011.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1,počet prívodov:1,počet vývodov:5;	A	65	1	65

[illegible]



358	2220	ELEA1	32 tech.c.	ZS320023.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:5;počet vývodov:5;	A	65	1	65
359	2220	ELEA1	32/A	DS D 9201	Stolová brúška ev. č. 12124, výr. č. 09201000	strojné zariadenie a prvky - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:;	N	65	1	65
360	2220	ELEA1	32/A	MR32A.01	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV SH budovy	elektro - podružný rozvádzač	VR 320			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:8;	N	130	1	130
361	2220	ELEA1	32/A	MR32A.03	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV SH budovy	elektro - podružný rozvádzač				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	N	130	1	130
362	2220	ELEA1	32/A	RS32A.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:3;počet vývodov:21;	N	260	1	260
363	2220	ELEA1	32/A	RS32A.11	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:13;	N	195	1	195
364	2220	ELEA1	32/A	RS32A.12.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	N	130	1	130
365	2220	ELEA1	32/A	RS32A.13	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:8;	N	130	1	130
366	2220	ELEA1	32/A	RS32A.13.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	N	130	1	130
367	2220	ELEA1	32/A	RS32A.14	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:12;	N	130	1	130
368	2220	ELEA1	32/A	RS32A.15	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:11;	N	130	1	130
369	2220	ELEA1	32/A	RS32A.15.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:13;	N	130	1	130
370	2220	ELEA1	32/A	RS32A.16	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:14;	N	130	1	130
371	2220	ELEA1	32/A	VS16	Stolová vŕtačka ev. č. 15710, výr. č. 813	strojné zariadenie a prvky - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:;	N	65	1	65
372	2220	ELEA1	32/A	VS20	Stolová vŕtačka ev. č. 15013, výr. č. 650/99	strojné zariadenie a prvky - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:;	N	65	1	65
373	2220	ELEA1	34 tech.c.	Bleskozvod obj. 34	Bleskozvod obj. 34	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	325	1	325
374	2220	ELEA1	34 tech.c.	MR34.120	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:23;	A	312	1	312
375	2220	ELEA1	34 tech.c.	MR34.121	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:31;	A	312	1	312
376	2220	ELEA1	34 tech.c.	MR34.31	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:3;počet privodov:2;počet vývodov:30;	A	312	1	312
377	2220	ELEA1	34 tech.c.	MR34.33	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:2;počet vývodov:13;	A	286	1	286
378	2220	ELEA1	34 tech.c.	R0,4-34.1	Úsekový motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:6;počet privodov:1;počet vývodov:19;	A	195	1	195
379	2220	ELEA1	34 tech.c.	R0,4-34.2	Úsekový motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:6;počet privodov:1;počet vývodov:10;	A	130	1	130
380	2220	ELEA1	34 tech.c.	RS34.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:3;počet vývodov:81;	A	845	1	845
381	2220	ELEA1	34 tech.c.	RS34.3	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:3;počet vývodov:56;	A	520	1	520

[illegible]

[illegible]

430	2220	ELEA1	34 tech.c.	ZS340007.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	65	1	65
431	2220	ELEA1	34 tech.c.	ZS340008.1	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	65	1	65
432	2220	ELEA1	34 tech.c.	ZS340008.2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	65	1	65
433	2220	ELEA1	34 tech.c.	ZS340008.3	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	65	1	65
434	2220	ELEA1	35 tech.c.	Bleskozvod T18, T19	Bleskozvod obj. 35 stanovisko T18, T19	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	780	1	780
435	2220	ELEA1	35 tech.c.	Bleskozvod DG32.1 a oplotenie	Bleskozvod DG32.1 + oplotenie	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
436	2220	ELEA1	35 tech.c.	Bleskozvod obj. 35 DO	Bleskozvod obj. 35 DO + uzemnenie oplotenia R110	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
437	2220	ELEA1	35 tech.c.	Bleskozvod rozvodne R110 kV	Bleskozvod rozvodne R110 kV obj. 35	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
438	2220	ELEA1	35 tech.c.	Bleskozvod rozvodne R220 kV	Bleskozvod obj. 35 rozvodňa R220kV + domček ochrán	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	520	1	520
439	2220	ELEA1	35 tech.c.	DG32.1	Dieselgenerátor DG32.1	elektro - generátor el. prúdu, budič				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:30;	N	780	1	780
440	2220	ELEA1	35 tech.c.	R110 kV, polia 2, 4, 5, T19	Rozvodňa R110 kV polia 2, 4, 5, T19, termovizia	elektro - rozvodňa 110kV	PASS MO DCB			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:3;počet privodov:1;počet vývodov:;	N	1820	1	1820
441	2220	ELEA1	35 tech.c.	R110 kV, polia 3, 4, 6, T18	Rozvodňa R110 kV, polia 3, 4, 6, T18, termovizia	elektro - rozvodňa 110kV	PASS MO DCB			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:3;počet privodov:1;počet vývodov:;	N	1820	1	1820
442	2220	ELEA1	35 tech.c.	R110 kV, T18, T19, ovl. sig.	Rozvodňa R110 kV	elektro - rozvodňa 110kV	PASS MO DCB			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:14;počet privodov:počet vývodov:200;	N	2600	1	2600
443	2220	ELEA1	35 tech.c.	RS35.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	N	195	1	195
444	2220	ELEA1	35 tech.c.	T1-DG32.1	Transformátor pre DG32.1	elektro - transformátor	aTS 801/6-B			EAB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	416	1	416
445	2220	ELEA1	36 stav.c.	MR34.33.1	Rozvodnica pre zásuvky a svetlo VZT dielne	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	N	130	1	130
446	2220	ELEA1	36 stav.c.	RS36	Podružný svetelný rozvádzač pre garáže	elektro - podružný rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:8;	N	130	1	130
447	2220	ELEA1	41 tech.c.	Bleskozvod obj. 41	Bleskozvod obj. 41	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	286	1	286
448	2220	ELEA1	42	42MT1	Podružný rozvádzač chladiacich veží 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	N	130	1	130
449	2220	ELEA1	42	42MT2	Podružný rozvádzač chladiacich veží 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	N	130	1	130
450	2220	ELEA1	42	42MT20	Podružný rozvádzač chladiacich veží 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	N	130	1	130
451	2220	ELEA1	42	Bleskozvod obj. 42 a 718	Bleskozvod obj. 42 a 718	elektro - bleskoistka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
452	2220	ELEA1	42	ER42.2	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:5;počet privodov:1;počet vývodov:73;	N	416	1	416
453	2220	ELEA1	42	ZS	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65

454	2220	ELEA1	42	ZS1.	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	počet poli:1;počet privodov:6;počet vývodov:6;	N	65	1	65
455	2220	ELEA1	42	ZS2	Zásuvkový rozvádzač	elektro - zásuvka				EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	N	65	1	65
456	2220	ELEA1	44/10	Bleskozvod obj. 44/10	Bleskozvod obj. 44/10	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	286	1	286
457	2220	ELEA1	44/10	RS44.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:3;počet vývodov:23;	A	299	1	299
458	2220	ELEA1	45	RS32A.12	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:10;	N	130	1	130
459	2220	ELEA1	46	Bleskozvod obj. 46	Bleskozvod obj. 46	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
460	2220	ELEA1	46	RS46.1	Podružný svetelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	SSNT 27			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:15;	N	299	1	299
461	2220	ELEA1	47 tech.c.	Bleskozvod obj. 47	Bleskozvod obj. 47	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	234	1	234
462	2220	ELEA1	47 tech.c.	MR47.1	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	N-SUR			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:4;počet privodov:2;počet vývodov:24;	N	260	1	260
463	2220	ELEA1	47 tech.c.	MR47.1.1	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	N-SUR			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6	N	130	1	130
464	2220	ELEA1	47 tech.c.	MR47.4	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre klimatizáciu	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:15;	N	221	1	221
465	2220	ELEA1	47 tech.c.	RMR	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:34;	N	286	1	286
466	2220	ELEA1	47 tech.c.	RMS CO kryt	Rozvodnica pre svetel. a silnoprúd. rozv. CO krytu	elektro - podružný rozvádzač	OCP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:19;	N	195	1	195
467	2220	ELEA1	47 tech.c.	RN CO kryt	Rozvodnica pre núdzové osvetlenie v CO kryte	elektro - podružný rozvádzač	OCP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:3;	N	91	1	91
468	2220	ELEA1	50/20.1	Bleskozvod obj. 50/20.1	Bleskozvod obj. 50/20.1	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	260	1	260
469	2220	ELEA1	528	Bleskozvod obj. 528	Bleskozvod obj. 528	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
470	2220	ELEA1	53 tech.c.	Bleskozvod obj. 53	Bleskozvod obj. 53	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	234	1	234
471	2220	ELEA1	701	Bleskozvod obj. 701	Bleskozvod a uzemnenie rozvodne R0,4-45.1.2	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
472	2220	ELEA1	701	R0,4-45.1	Rozvádzač úsekový 0,4 kV	elektro - úsekový rozvádzač	UR			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:10, počet privodov:19, počet vývodov:19	N	260	1	260
473	2220	ELEA1	701	R0,4-45.2	Rozvádzač úsekový 0,4 kV	elektro - úsekový rozvádzač	UR			EB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:11, počet privodov:2, počet vývodov:15	N	221	1	221
474	2220	ELEA1	701	RS45.2	Svetelný rozvádzač v trafostanici R0,4-45.1,2	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1, počet privodov:2, počet vývodov:15	N	169	1	169
475	2220	ELEA1	701	ru220VSS 45.2	Jednosmerný rozvádzač v trafostanici R0,4-45.1,2	elektro - podružný rozvádzač	JRP			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:2;	N	130	1	130
476	2220	ELEA1	701	T129	Trafo 6/0,4 kV-privod z R6-A02, napája R0,4-45.1	elektro - transformátor	ATS 792/6-A			EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	416	1	416
477	2220	ELEA1	701	T139	Trafo 6/0,4 kV-privod z R6-B24, napája R0,4-45.2	elektro - transformátor	ATS 792/6-A			EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	416	1	416

478	2220	ELEA1	718	ER718.01	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:4, počet prívodov: 47	N	481	1	481
479	2220	ELEA1	DGS	RS-SH2	Podružný svetelný rozdávzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:9;	N	130	1	130
480	2220	ELRAO	106	MR N3	Rozvádzač pre sanačné čerpanie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet prívodov: 5	N	91	1	91
481	2220	ELRAO	32 tech.c.	MR32.1	Podružný rozvadzac 0,4 kV pre spracovanie filtrov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Rozvádzač 1 pole, 1 prívod, 67 vývodov	A	520	1	520
482	2220	ELRAO	32 tech.c.	MR32.1.1	Podružný rozvadzac 0,4 kV pre spracovanie filtrov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Rozvádzač 1 pole, 1 prívod, 19 vývodov	A	299	1	299
483	2220	ELRAO	32/A	BRUSKA 13744	Brúska stolná typ D7202, ev.č.13744	obrábaci stroj, el. nádrie			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
484	2220	ELRAO	32/A	BRUSKA 6427	Brúska stolná typ D72622, ev.č.6427,v.č.9012712282	obrábaci stroj, el. nádrie			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
485	2220	ELRAO	32/A	VRTACKA 00500	Vítačka stolová, typ SVA16,ev.č.00500, výr.č.85- 96	obrábaci stroj, el. nádrie			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
486	2220	ELRAO	32/A	VRTACKA 13683	Stolová vítačka typ SB400,ev.č.13683,výr.č.290 6/98	obrábaci stroj, el. nádrie			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
487	2220	ELRAO	32/A	ZVAROVACI STOL 15246	Zvarovací stôl s odsávaním, ev.č.15246, výr.č.191	obrábaci stroj, el. nádrie			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
488	2220	ELRAO	34 tech.c.	MR34.11.1	Podružný motorický rozdávzač 0,4 kV VDL	elektro - podružný rozdávzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	rozdávzač 2 polia, 1 prívod, 15 vývodov	A	260	1	260
489	2220	ELRAO	34 tech.c.	MR34.11.1.1	Podružný mot. rozvádzač 0,4 kV amatúr pre VDL	elektro - podružný rozdávzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet prívodov:1;počet vývodov:65;	A	520	1	520
490	2220	ELRAO	34 tech.c.	MR34.12 + RM1	Podružný motorický rozdávzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	JRP		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet prívodov:2;počet vývodov:4;	A	130	1	130
491	2220	ELRAO	34 tech.c.	MR34.12.1	Podružný motorický rozdávzač 0,4 kV RM kontajneny	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:3;	A	156	1	156
492	2220	ELRAO	34 tech.c.	MR34.12.2	Podružný rozvádzač RM kontajneny - strecha	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:3;	A	156	1	156
493	2220	ELRAO	34 tech.c.	rms	Podružný motorický rozdávzač 0,4 kV pre palovňu	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:7;	A	156	1	156
494	2220	ELRAO	34 tech.c.	rms1	Podružný motorický rozdávzač 0,4 kV pre palovňu	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:18;	A	182	1	182
495	2220	ELRAO	34 tech.c.	ZS340001	Zásuvková skrinka pre VDL	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:5;	A	65	1	65
496	2220	ELRAO	41 tech.c.	12GF 14005	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre retenčnú nádrž	elektro - podružný rozdávzač	S-UB-N		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:25;	A	260	1	260
497	2220	ELRAO	41 tech.c.	DS01.3	Skriňka dôležitej spotreby	elektro - podružný rozdávzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 1, počet prívodov: 1, počet vývodov: 5	A	130	1	130
498	2220	ELRAO	41 tech.c.	MR41.1	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	27SNT		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 4, počet prívodov: 2, počet vývodov: 32	A	351	1	351
499	2220	ELRAO	41 tech.c.	MR41.1.1	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre VZT	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 2, počet prívodov: 1, počet vývodov: 13	A	195	1	195
500	2220	ELRAO	41 tech.c.	MR41.2	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	27SNT	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli: 5, počet prívodov: 1, počet vývodov: 40	A	416	1	416
501	2220	ELRAO	41 tech.c.	PR1	Rozvádzač zásuvkový v záhrade obj. 41	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:5;	A	130	1	130

502	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410001	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	N	65	1	65
503	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410002.1	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
504	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410002.2	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
505	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410002.3	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
506	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410002.4	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
507	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410002.5	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	N	65	1	65
508	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410003.1	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
509	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410003.4	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
510	2220	ELRAO	41 tech.c.	ZS410004	Zásuvková skrinka	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
511	2220	ELRAO	44/20	Bleskozvod obj. 44/20	Bleskozvod obj. 44/20	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov:9	N	286	1	286
512	2220	ELRAO	44/20	R44/20	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	RUR			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2; počet privodov:1; počet vývodov:26;	A	351	1	351
513	2220	ELRAO	641	RM027.01	Motorický rozvádzač pre skladové priestory	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 3; počet privodov: 3; počet vývodov: 4	A	156	1	156
514	2220	ELRAO	641	RO641.01	Svetelný rozvádzač pre skladové priestory	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 3; počet privodov: 1; počet vývodov: 36	A	429	1	429
515	2220	ELRAO	641	RZ641.1	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
516	2220	ELRAO	641	RZ641.2	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
517	2220	ELRAO	641	RZ641.3	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
518	2220	ELRAO	641	RZ641.4	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
519	2220	ELRAO	641	RZ641.5	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
520	2220	ELRAO	641	RZ641.6	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
521	2220	ELRAO	641	RZ641.7	Zásuvková skriňa pre skladové priestory	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 2	A	65	1	65
522	2220	ELRAO	641/VVBK	OD01	Hlavný rozvádzač 0,4 kV VVBK	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 4; počet privodov: 2; počet vývodov: 11	N	195	1	195
523	2220	ELRAO	641/VVBK	RM704B	Podružný rozvádzač pre SIOXID, VVBK	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov:	N	130	1	130
524	2220	ELRAO	641/VVBK	RM707	Podružný rozvádzač pre neutralizačnú stanicu	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov:	N	91	1	91
525	2220	ELRAO	641/VVBK	RS641.01	Podružný svetelný rozvádzač pre VVBK	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 2; počet privodov: 1; počet vývodov: 53	N	611	1	611

526	2220	ELRAO	641/VVBK	RS641.02	Podružný svetelný rozvádzač pre laboratórium VVBK	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 13	N	195	1	195
527	2220	ELRAO	641/VVBK	RS641.03	Podružný svetelný rozvádzač v veľine VVBK	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 22	N	234	1	234
528	2220	ELRAO	641/VVBK	RS641.04	Podružný svetelný rozvádzač v sklade výrobkov VVBK	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	130	1	130
529	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS10 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
530	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS11 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
531	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS12 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
532	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS13 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
533	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS14 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
534	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS15 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
535	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS2 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
536	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS3 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
537	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS4 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
538	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS5 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
539	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS6 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
540	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS7 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
541	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS8 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
542	2220	ELRAO	641/VVBK	ZS9 VVBK	Zásuvková skriňa VVBK	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 3	N	65	1	65
543	2220	ELRAO	723	Bleskozvod obj. 723	Bleskozvod obj. 723	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 7	A	286	1	286
544	2220	ELRAO	723	RM723	Podružný motoric. rozvádzač skladu bitum. produktov	elektro - podružný rozvádzač	STA			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:25;	A	182	1	182
545	2220	ELRAO	808	12GF19001	Podružný rozvádzač 0,4kV BSC RAO, DOZIMETRIA	elektro - podružný rozvádzač	S-UB-N			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:8;	A	130	1	130
546	2220	ELRAO	808	12GF19002	Podružný rozvádzač 0,4kV BSC RAO, pre ALFA skener	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:4;	A	130	1	130
547	2220	ELRAO	808	12GF19003	Podružný rozvádzač 0,4kV pre monitory komína	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:4;	A	130	1	130
548	2220	ELRAO	808	12GF19004	Podružný rozvádzač 0,4kV pre dozimetrické monitory	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:4;	A	130	1	130
549	2220	ELRAO	808	12GF19-GW1	Podružný rozvádzač napáj. z UPS, DOZIMETRIA	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:7;	A	130	1	130



550	2220	ELRAO	808	BFT01	Transformátor 6/0,4 kV z R6-A04 napája 12GA01001	elektro - transformátor	ATSE 812/10A.1		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	429	1	429
551	2220	ELRAO	808	BFT02	Transformátor 6/0,4 kV z R6-B23 napája 12GA01001	elektro - transformátor	ATSE 812/10A.1		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	429	1	429
552	2220	ELRAO	808	Bleskozvod obj. 808	Bleskozvod obj. 808	elektro - bleskoisťka, bleskozvod			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 21	N	520	1	520
553	2220	ELRAO	808	UNL808GP02.2	Podružný svetelný rozvádzač v BSC pre DEKO roztoky	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:14;	A	286	1	286
554	2220	ELRAO	808	ZS42/2	Zásuvková skrinka v BSC	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 5	N	65	1	65
555	2220	ELRAO	809	Bleskozvod obj. 809	Bleskozvod obj. 809	elektro - bleskoisťka, bleskozvod			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 18	N	520	1	520
556	2220	ELRAO	809	DS01.2	Skřínka důležitéj spotřeby	elektro - podružný rozvádzač	RUR		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	N	130	1	130
557	2220	ELRAO	809	RM809.22	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročné perióda	počet vývodov 6 bez rozvádzača	A	130	1	130
558	2220	ELRAO	809	RM809.22	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:7;počet privodov:1;počet vývodov:138;	A	546	1	546
559	2220	ELRAO	809	RM809.23	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:13;	A	156	1	156
560	2220	ELRAO	809	RM809.35	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:7;počet privodov:1;počet vývodov:58;	N	416	1	416
561	2220	ELRAO	809	RM809.351	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	A	221	1	221
562	2220	ELRAO	809	RM809.37	Podružný motorický rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	U 22 J4	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	A	364	1	364
563	2220	ELRAO	840M	9CA	Úsekový rozvádzač 0,4 kV-MSVP	elektro - úsekový rozvádzač	STA	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:28;počet privodov:2;počet vývodov:174;	N	2080	1	2080
564	2220	ELRAO	840M	9CT01	Trafo 6/0,4 kV-priv.z 6 R6-713 W1(V1), nap.11p.9CA	elektro - transformátor	ATS 772/6-A		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	429	1	429
565	2220	ELRAO	840M	9CT02	Trafo 6/0,4 kV-priv.z 6 R6-713-W2(V1), nap.21p.9CA	elektro - transformátor	ATS 772/6-A		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	429	1	429
566	2220	ELRAO	840M	9DA01	Podružný rozvádzač 0,4 kV-MSVP	elektro - podružný rozvádzač	STA	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:28;počet privodov:3;počet vývodov:423;	N	2080	1	2080
567	2220	ELRAO	840M	9DA02	Podružný rozvádzač 0,4 kV-MSVP	elektro - podružný rozvádzač	STA	BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:36;počet privodov:2;počet vývodov:594;	A	2860	1	2860
568	2220	ELRAO	840M	9DA03	Podružný rozvádzač 0,4 kV-MSVP	elektro - podružný rozvádzač	STA		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:12;	A	195	1	195
569	2220	ELRAO	840M	9DA04	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre dodávku tepla a pary	elektro - podružný rozvádzač	STA		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:13;	N	195	1	195
570	2220	ELRAO	840M	9DA05	Podružný rozvádzač s AZR pre SDIS	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:2;	N	130	1	130
571	2220	ELRAO	840M	9DA06	Podružný rozvádzač pre kompres. stanicu	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	N	91	1	91
572	2220	ELRAO	840M	9DA07	Podružný rozvádzač pre ventilátory schodisk	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:15;	A	299	1	299
573	2220	ELRAO	840M	9DA08	Podružný rozvádzač pre požiarne klapky	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:33;	A	390	1	390

574	2220	ELRAO	840M	9DB1	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre manipulatory - MSVP	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	130	1	130
575	2220	ELRAO	840M	9DB2	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre manipulatory - MSVP	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	130	1	130
576	2220	ELRAO	840M	9DB3	Podružný rozvádzač 0,4 kV pre manipulatory - MSVP	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	130	1	130
577	2220	ELRAO	840M	9DG01	Diesलगенератор Caterpillar v MSVP	elektro - генератор el. пруду, будищ		BT-4	EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	1300	1	1300
578	2220	ELRAO	840M	9FS966	Svetelný rozvádzač na MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:4;počet privodov:2;počet vývodov:15;	N	299	1	299
579	2220	ELRAO	840M	9FS966.1	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:19;	A	299	1	299
580	2220	ELRAO	840M	9FS967	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:18;	A	299	1	299
581	2220	ELRAO	840M	9FS968	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:18;	N	299	1	299
582	2220	ELRAO	840M	9FS969	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:17;	N	299	1	299
583	2220	ELRAO	840M	9FS970	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:25;	A	325	1	325
584	2220	ELRAO	840M	9FS970.1	Podružný svetelný rozvádzač pre kompresor. stanicu	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	130	1	130
585	2220	ELRAO	840M	9FS971	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:15;	A	195	1	195
586	2220	ELRAO	840M	9FS971.1	Liatinová skriňa s prevodovým trafom v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	UxG		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
587	2220	ELRAO	840M	9FS971.2-1	Liatinová skriňa s prevodovým trafom v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	UxG		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
588	2220	ELRAO	840M	9FS971.2-2	Liatinová skriňa s prevodovým trafom v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	UxG		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
589	2220	ELRAO	840M	9FS972	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:21;	A	286	1	286
590	2220	ELRAO	840M	9FS973	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:8;	A	130	1	130
591	2220	ELRAO	840M	9FS974	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	N	130	1	130
592	2220	ELRAO	840M	9FS975	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:15;	A	195	1	195
593	2220	ELRAO	840M	9FS976	Podružný svetelný rozvádzač v MSVP	elektro - podružný rozvádzač	RO		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:6;počet privodov:1;počet vývodov:19;	N	221	1	221
594	2220	ELRAO	840M	9FS980	Podružný svetelný rozvádzač pre SDIS	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:10;	A	195	1	195
595	2220	ELRAO	840M	9MF1	Zásuvková skriňa pri kolajisku	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1skr.;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65
596	2220	ELRAO	840M	9MF2	Zásuvková skriňa pri kolajisku	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1skr.;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65
597	2220	ELRAO	840M	9MF3	Zásuvková skriňa pri kolajisku	elektro - zásuvka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1skr.;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65

598	2220	ELRAO	840M	9MF4	Zásuvková skrinka pri kolajisku	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1skr.;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65
599	2220	ELRAO	840M	9MF5	Zásuvková skrinka pri kolajisku	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1skr.;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65
600	2220	ELRAO	840M	9MF6	Zásuvková skrinka pri kolajisku	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1skr.;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65
601	2220	ELRAO	840M	9MX11	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
602	2220	ELRAO	840M	9MX12	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
603	2220	ELRAO	840M	9MX13	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
604	2220	ELRAO	840M	9MX21	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
605	2220	ELRAO	840M	9MX22	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
606	2220	ELRAO	840M	9MX23	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
607	2220	ELRAO	840M	9PQ02N01	Skrinka pre ponomé stabil. reflektory a kamery	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:6;	A	130	1	130
608	2220	ELRAO	840M	9PQ19D05.1	Zásuvková skrinka v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
609	2220	ELRAO	840M	9PQ19D08	Zásuvková skrinka v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
610	2220	ELRAO	840M	9PQ19D08.1	Zásuvková skrinka v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
611	2220	ELRAO	840M	9RIS01	Skrinka RIS pri vlečke	elektro - podružný rozvádzač	RIS9			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	N	91	1	91
612	2220	ELRAO	840M	9XS2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
613	2220	ELRAO	840M	9ZS1/1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
614	2220	ELRAO	840M	9ZS1/2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
615	2220	ELRAO	840M	9ZS1/3	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
616	2220	ELRAO	840M	9ZS2/1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
617	2220	ELRAO	840M	9ZS2/2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
618	2220	ELRAO	840M	9ZS3/2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
619	2220	ELRAO	840M	9ZS3/3	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
620	2220	ELRAO	840M	9ZS4/1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
621	2220	ELRAO	840M	9ZS4/2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65

622	2220	ELRAO	840M	9ZS4/2.1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
623	2220	ELRAO	840M	9ZS4/3	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
624	2220	ELRAO	840M	9ZS5/1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
625	2220	ELRAO	840M	9ZS6/1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
626	2220	ELRAO	840M	9ZS6/2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
627	2220	ELRAO	840M	9ZS6/3	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
628	2220	ELRAO	840M	9ZS7/1	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
629	2220	ELRAO	840M	9ZS7/2	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
630	2220	ELRAO	840M	9ZS7/3	Zásuvková skriňa v MSVP	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2skr.;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
631	2220	ELRAO	840M	Bleskozvod obj. 840M	Bleskozvod obj. 840M	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 17	N	520	1	520
632	2220	FSELE	200/RÜ	Bleskozvod SO 200	BLESKOZVOD SO 200 PREVAZDKVA BUDOVA	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 9	N	299	1	299
633	2220	FSELE	200/RÜ	R8	ROZVADZAC R8 STOZIAR MONITOROVANIA	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	N	91	1	91
634	2220	FSELE	200/RÜ	RM011	ROZVADZAC - RM 011, dielňa	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:15;	N	195	1	195
635	2220	FSELE	200/RÜ	RS servophony	rozvodnica pre servophony DN 800 - posúvače	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	N	91	1	91
636	2220	FSELE	200/RÜ	RS200	ROZVADZAC PODRUZNY 0.4KV (4 POLIA) - RS 200	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:4;počet privodov:1;počet vývodov:50;	N	546	1	546
637	2220	FSELE	200/RÜ	RS200.2	ROZVADZAC RS 200.2, rozvody KP	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:41;	A	390	1	390
638	2220	FSELE	202/RÜ	Bleskozvod LANVYZ	BLESKOZVOD STOZIAR LAN VYZ	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 3	A	195	1	195
639	2220	FSELE	202/RÜ	Bleskozvod SO 202H	BLESKOZVOD SO 202 HALA	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 18	A	520	1	520
640	2220	FSELE	202/RÜ	Bleskozvod SO 203P	BLESKOZVOD SO 203 PREKLADISKO	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 1	A	130	1	130
641	2220	FSELE	202/RÜ	Bleskozvod STMON	BLESKOZVOD STOZIARU MONITOROVANIA	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 1	A	130	1	130
642	2220	FSELE	202/RÜ	Bleskozvod ZS	BLESKOZVOD BUDOVY ZS	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 4	A	195	1	195
643	2220	FSELE	202/RÜ	DT1MP	Rozv. skrinka, model prekrytia m.č 29	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	130	1	130
644	2220	FSELE	202/RÜ	DT2MP	Rozv. skrinka, model prekrytia	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	130	1	130
645	2220	FSELE	202/RÜ	RM010.1	ROZVODNICA 0,4 KV-RM 10.1, rad D	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	65	1	65

646	2220	FSELE	202/RÚ	RM010.2	ROZVODNICA 0,4 KV-RM 010.2, rad C	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	65	1	65
647	2220	FSELE	202/RÚ	RM010.3	ROZVODNICA 0,4 KV-RM 010.3, rad B	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	65	1	65
648	2220	FSELE	202/RÚ	RM010.4	ROZVODNICA 0,4 KV-RM 10.4, rad A	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	65	1	65
649	2220	FSELE	202/RÚ	RM010.6	ROZVODNICA 0,4 KV-RM 010.6, napájanie žeriavu	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	65	1	65
650	2220	FSELE	202/RÚ	RM010.7	ROZVODNICA 0,4 KV- RM 010.7, napájanie žeriavu	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
651	2220	FSELE	202/RÚ	RM12.1	Zásuv. napájanie vozika žeriavu a vrátok- RM 12.1	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	65	1	65
652	2220	FSELE	202/RÚ	RM12.2	Zásuvkové napájanie vozika žeriavu RM 12.2	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
653	2220	FSELE	202/RÚ	RM12.4	Zásuvkové napájanie vozika žeriavu RM 12.4	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
654	2220	FSELE	202/RÚ	RM12.5	Zásuvkové napájanie vozika žeriavu RM 12.5	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
655	2220	FSELE	202/RÚ	RM12.6	Vrátko RM 12.6	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
656	2220	FSELE	202/RÚ	RS	ROZVADZAC RS - LAN VYZ	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	A	195	1	195
657	2220	FSELE	202/RÚ	RS001	ROZVADZAC ZS, RS 001	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	130	2	260
658	2220	FSELE	202/RÚ	RS001.1	ÚSEKOVÝ ROZVADZAC ZS RS 001.1	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	A	299	2	598
659	2220	FSELE	202/RÚ	RS01.1	Rozvádzač RS 01.1-ZS svetlo	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	A	299	2	598
660	2220	FSELE	202/RÚ	RS01.2	ROZVADZAC RS 01.2 - ZS, svetlo	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:13;	A	299	2	598
661	2220	FSELE	202/RÚ	RS01.3	ROZVADZAC RS 01.3 - ZS, svetlo	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	A	299	2	598
662	2220	FSELE	202/RÚ	RS01.4	ROZVADZAC RS 01.4 - ZS, svetlo	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	A	299	2	598
663	2220	FSELE	202/RÚ	RS1	PODRUŽNÝ ROZVADZAC RS 1 - KŠA	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:17;	A	299	1	299
664	2220	FSELE	202/RÚ	RS2	ROZVADZAC RS2 - KŠB	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:17;	A	299	1	299
665	2220	FSELE	202/RÚ	RS202	ROZVADZAC RS 202 POD HALOU, osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:24;	A	351	1	351
666	2220	FSELE	202/RÚ	RS202.2	Rozvádzač pre osvetlenie 2. dvojradu	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:35;	A	390	1	390
667	2220	FSELE	202/RÚ	RS203	ROZVADZAC RS 203, vrátnica 2	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
668	2220	FSELE	202/RÚ	RS3	ROZVADZAC RS3 - KŠC	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:17;	N	221	1	221
669	2220	FSELE	202/RÚ	RS4	ROZVADZAC RS4 - KŠD	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:17;	N	221	1	221

670	2220	FSELE	202/RÚ	RSH	RSH, ROZVADZAC POD HALOU	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
671	2220	FSELE	202/RÚ	RT01.1	ROZVADZAC RT 01.1 - ZS .kúrenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	A	299	2	598
672	2220	FSELE	202/RÚ	RT01.2	ROZVADZAC RT 01.2 - ZS, kúrenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:13;	A	299	2	598
673	2220	FSELE	202/RÚ	RZS1	Rozvodná skriňa stavenisková, ZS	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	A	130	1	130
674	2220	FSELE	202/RÚ	RZS2	ÚSEKOVÝ ROZVADZAC POD HALOU, RZS 2	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	91	1	91
675	2220	FSELE	202/RÚ	RZS4	Rozvodná skriňa stavenisková, ZS	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	A	130	1	130
676	2220	FSELE	202/RÚ	SR02	Skriňa rozvodná ZS	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
677	2220	FSELE	203/RÚ	RS203.1	Rozvádzač, vrátnica 2	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	N	156	1	156
678	2220	FSELE	300/RÚ	0BHA02	ROZVADZAC TRAFOSTANICE 0.4 KV-rozvod - RÚ RAO	elektro - úsekový rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:1;počet vývodov:19;	N	234	1	234
679	2220	FSELE	300/RÚ	0BHT02	TRAFO 22/0.4KV, TS: T 34- 339+privod VN - RAO	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	780	1	780
680	2220	FSELE	300/RÚ	Bleskozvod SO 300	Bleskozvod budova trafostanice	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 3+2	N	260	1	260
681	2220	FSELE	300/RÚ	R22 kV RÚ	Rozvádzač VN 22 kV v trafostanici	elektro - rozvodňa 22 kV				EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	650	1	650
682	2220	FSELE	311/RÚ	RURAO VONK.OSV	VONKAJSIE OSVETLENIE RÚ RAO	elektro - osvetlenie a príslušné rozdávzače				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet svietidiel: 21	N	325	1	325
683	2220	FSELE	400/RÚ	RS312.1	Rozvádzač napájania Z1 kontrolná šachta	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	N	130	1	130
684	2220	FSELE	400/RÚ	RS312.11	Rozvádzač istenia Z1 kontrolná šachta	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	N	91	1	91
685	2220	FSELE	400/RÚ	RS400	Rozvádzač pre SO400-hala	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:22;	N	260	1	260
686	2220	FSELE	400/RÚ	RS401	Rozvádzač napájania SO401 kontrolná nádrž	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:11;	N	130	1	130
687	2220	FSELE	400/RÚ	RS401.1	Rozvádzač istenia v SO401kontrolná nádrž	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	N	91	1	91
688	2220	FSELE	400/RÚ	SR4.1	Prípojková skriňa pre SO400	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	130	1	130
689	2220	FSELE	400/RÚ	SR4.2	Prípojková skriňa pre SO400	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	130	1	130
690	2220	FSELE	400/RÚ	SR4.3	Prípojková skriňa pre SO400	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	130	1	130
691	2220	FSELE	400/RÚ	SR8	Rozvádzač pre napájanie VNAO	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	N	65	1	65
692	2220	FSELE	500	Bleskozvod SO 500	Bleskozvod sklad IRAO ZRAM	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 11	A	325	1	325
693	2220	FSELE	500	Bleskozvod SO 501	Bleskozvod budova pomocných prevádzok	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 6	A	208	1	208

694	2220	FSELE	500	RE500	Napájanie IRAO ZRAM a VNAO	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:6;	A	130	1	130
695	2220	FSELE	500	RS500.1	Napájanie skladu IRAO ZRAM	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:35;	A	208	1	208
696	2220	FSELE	500	RS501.1	Napájanie v SO501 prizemie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:31;	A	208	1	208
697	2220	FSELE	500	RS501.2	Napájanie v SO501 1.poschodie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:28;	A	208	1	208
698	2220	FSELE	500	ZS500-1	Zásuvková skriňa v obj. 500	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
699	2220	FSELE	500	ZS500-2	Zásuvková skriňa v obj. 500	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
700	2220	FSELE	500	ZS500-3	Zásuvková skriňa v obj. 500	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
701	2220	FSELE	500	ZS500-4	Zásuvková skriňa v obj. 500	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
702	2220	FSELE	500	ZS500-5	Zásuvková skriňa v obj. 500	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
703	2220	FSELE	500	ZS500-6	Zásuvková skriňa v obj. 500	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:5;	A	65	1	65
704	2220	FSELE	500	ZS501-1	Zásuvková skriňa v obj. 501	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:3;	A	65	1	65
705	2220	FSELE	500	ZS501-2	Zásuvková skriňa v obj. 501	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:3;	A	65	1	65
706	2220	FSELE	500	ZS501-3	Zásuvková skriňa v obj. 501	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet privodov:1; počet vývodov:3;	A	65	1	65
707	2220	FSELE	808/1-01	0BFE90	Napájanie z: str.6 kV DPS 08 11 cez tr. js 0BVG40	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 12; počet privodov: 2; počet vývodov: 248	A	1820	1	1820
708	2220	FSELE	808/1-01	0BFT22	Transformátor - 1000 kVA, napájanie z 0BBE06,0rsag	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	416	1	416
709	2220	FSELE	808/1-01	0BFT23	Transformátor - 1000 kVA, napájanie z 0BBF23,0rsag	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	416	1	416
710	2220	FSELE	808/1-01	0BJE92	Rozvádzač skríňový - 4 polový	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 4; počet privodov: 1; počet vývodov: 39	A	455	1	455
711	2220	FSELE	808/1-01	0BJE93	Rozvádzač - ocelovoplechová rozvodnica	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 6	A	130	1	130
712	2220	FSELE	808/1-01	0BJE93.5	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
713	2220	FSELE	808/1-01	0BJE94	Rozvádzač skríňový - 3 polový	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 3; počet privodov: 1; počet vývodov: 43	N	520	1	520
714	2220	FSELE	808/1-01	0BJE95	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 11	A	1950	1	1950
715	2220	FSELE	808/1-01	0BJP06	ROZVADZAC/STAV./napáj. z 1BFP01 a 2BFP01	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 3; počet privodov: 2; počet vývodov: 42	A	494	1	494
716	2220	FSELE	808/1-01	0BJP07	ROZVADZAC/STAVEBNE ROZVODY/, W 03	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 40	A	494	1	494
717	2220	FSELE	808/1-01	0BJP07.1	Rozvádzač- technologický	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet privodov: 1; počet vývodov: 16	A	195	1	195

718	2220	FSELE	808/1-01	0BJP08	ROZVADZAC / SVETELNY/ W127	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 32	N	364	1	364
719	2220	FSELE	808/1-01	0BJP09	Rozvávzač, zás. a svet. vývody	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 31	A	390	1	390
720	2220	FSELE	808/1-01	0BJP10	ROZVADZAC- NAPAJANIE OSVETLENIA A ZASUVIEK	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 16	N	195	1	195
721	2220	FSELE	808/1-01	0BJP11	ROZVADZAC, /ZASUVKOVE A SVETELNE OBVODY/	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 28	A	234	1	234
722	2220	FSELE	808/1-01	0BJP12	ROZVADZAC /SVETELNE A ZASUVKOVE OBVODY/	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 26	A	286	1	286
723	2220	FSELE	808/1-01	0BJQ14GP14.2	Rozvávzač EK	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 12	N	130	1	130
724	2220	FSELE	808/1-01	0BJQ14GP14.3	Rozvávzač EK	elektro - podružný rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 2; počet vývodov: 2	N	65	1	65
725	2220	FSELE	808/1-01	0BPK30	ROZVADZAC- NUDZOVE OSV.FS KRAO, napáj. z ZBPK31	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 15	A	182	1	182
726	2220	FSELE	808/1-01	0BPK31	PODRUŽNY ROZVADZAC, NUDZOVE OSVETLENIE, W 302	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet poli: 1; počet prívodov: 1; počet vývodov: 8	A	260	1	260
727	2220	FSELE	808/1-01	0SRC20AW101-XC	Zásuvková skriňa 400 V s vypínačom	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
728	2220	FSELE	808/1-01	0SRC20AW102-XC	Zásuvková skriňa 400 V s vypínačom	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
729	2220	FSELE	808/1-01	0SRC20AZ101-XC	Zásuvková skriňa 400 V s vypínačom	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
730	2220	FSELE	808/1-01	Bleskozvod SO 808/1-01 FS KRAO	Bleskozvod SO 808/1-01 FS KRAO	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Počet zvodov: 13	N	416	1	416
731	2220	FSELE	808/1-01	XC013	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
732	2220	FSELE	808/1-01	XC103	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
733	2220	FSELE	808/1-01	XC106	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
734	2220	FSELE	808/1-01	XC110	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
735	2220	FSELE	808/1-01	XC136	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
736	2220	FSELE	808/1-01	XC203	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
737	2220	FSELE	808/1-01	XC207	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
738	2220	FSELE	808/1-01	XC302	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
739	2220	FSELE	808/1-01	XC402	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
740	2220	FSELE	808/1-01	XC405	Zásuvková skriňa 400/230 V	elektro - zásuvka				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		A	65	1	65
741	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA01.1	Elektrický rozvávzač SKR	rozvávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1; počet prívodov:1; počet vývodov:40;	A	260	1	260



742	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA01.2	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
743	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA01.3	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
744	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA01.4	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
745	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA02.1	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:33;	A	260	1	260
746	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA02.2	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
747	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA02.3	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	156	1	156
748	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA03.1	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:23;	A	260	1	260
749	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA03.2	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
750	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA04.1	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:22;	A	260	1	260
751	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA04.2	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
752	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA04.3	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	156	1	156
753	2220	FSSKR	808/1-01	0CCA05	Elektrický rozvádzač SKR	rozdávzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	156	1	156
754	2220	ODSKR	106	DT106	Sanačné čerpanie- MaR	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	N	91	1	91
755	2220	ODSKR	28 tech.c.	R04-8M/14	Rozvádzač R04-8M/14	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	A	130	1	130
756	2220	ODSKR	28 tech.c.	TIS-RT06-A1	RACK	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
757	2220	ODSKR	30 tech.c.	DT1/O-118	Rozvádzač DT1/O-118	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	A	195	1	195
758	2220	ODSKR	30 tech.c.	DT1/O-218	Rozvádzač DT1/O-218	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	A	195	1	195
759	2220	ODSKR	30 tech.c.	DT30.720	Rozvádzač DT30.720	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	A	195	1	195
760	2220	ODSKR	30 tech.c.	DT30.721	Rozvádzač DT30.721	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	A	195	1	195
761	2220	ODSKR	30 tech.c.	DT30-VICHR	Rozvádzač DT30-VICHR	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:12;	A	156	1	156
762	2220	ODSKR	30 tech.c.	MSCV	Rozvádzač MSCV	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:6;počet privodov:1;počet vývodov:200;	A	1300	1	1300
763	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-16M/2 obj.30	Rozvádzač R04-16M/2	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:14;	A	195	1	195
764	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/1 obj.30	Rozvádzač R04-8M/1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:8;	A	130	1	130
765	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/10 obj.30	Rozvádzač R04-8M/10	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	91	1	91

766	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/2 obj.30	Rozvádzač R04-8M/2	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	A	91	1	91
767	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/3 obj.30	Rozvádzač R04-8M/3	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	A	91	1	91
768	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/6 obj.30	Rozvádzač R04-8M/6	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	A	91	1	91
769	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/7 obj.30	Rozvádzač R04-8M/7	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	A	91	1	91
770	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/8 obj.30	Rozvádzač R04-8M/8	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	A	91	1	91
771	2220	ODSKR	30 tech.c.	R04-8M/9 obj.30	Rozvádzač R04-8M/9	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	91	1	91
772	2220	ODSKR	30 tech.c.	RM	Rozvádzač RM	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:10;	A	156	1	156
773	2220	ODSKR	30 tech.c.	SKR710	Rozvádzač SKR710	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
774	2220	ODSKR	30 tech.c.	SKR712	Rozvádzač SKR712	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
775	2220	ODSKR	30 tech.c.	SKR714	Rozvádzač SKR714	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
776	2220	ODSKR	30 tech.c.	SKR714VP	Rozvádzač SKR714VP	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
777	2220	ODSKR	30 tech.c.	SKR717	Rozvádzač SKR717	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
778	2220	ODSKR	30 tech.c.	TIS-RT03-A1	RACK	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
779	2220	ODSKR	32 tech.c.	32.SMBRS	PTV SMBRS rozvádzač Legrand	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:18;	N	65	1	65
780	2220	ODSKR	32 tech.c.	CMM1	Rozvádzač CMM1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
781	2220	ODSKR	32 tech.c.	CMM1.1	Rozvádzač CMM1.1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
782	2220	ODSKR	32 tech.c.	CMM1.2	Rozvádzač CMM1.2	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:2;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
783	2220	ODSKR	32 tech.c.	CMM1.3	Rozvádzač CMM1.3	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
784	2220	ODSKR	32 tech.c.	DT4	Rozvádzač DT4	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
785	2220	ODSKR	32 tech.c.	MSR32.2	Signalizačná skrinka únikov duplikátor. trasy APK1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:14;	A	156	1	156
786	2220	ODSKR	32 tech.c.	R04-16M/1 obj.32	Rozvádzač R04-16M/1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:12;	N	130	1	130
787	2220	ODSKR	32 tech.c.	R04-8M/5 obj.32	Rozvádzač R04-8M/5	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	91	1	91
788	2220	ODSKR	32 tech.c.	RGU1	Rozvádzač RGU1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
789	2220	ODSKR	32 tech.c.	TIS-RT01-A1	RACK	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65

790	2220	ODSKR	32 tech.c.	TIS-RT02-A1	RACK	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:0;	N	65	1	65
791	2220	ODSKR	34 tech.c.	EZ34.01.3	Rozvádzač EZ34.01.3	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	A	195	1	195
792	2220	ODSKR	34 tech.c.	R03-10 obj.34	Rozvádzač R03-10	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:10;	A	130	1	130
793	2220	ODSKR	34 tech.c.	R04-8M/11 obj.34	Rozvádzač R04-8M/11	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	91	1	91
794	2220	ODSKR	34 tech.c.	S1	Rozvádzač S1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:50;	A	585	1	585
795	2220	ODSKR	41 tech.c.	CMM2	Rozvádzač CMM2	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	65	1	65
796	2220	ODSKR	41 tech.c.	CMM2.1	Rozvádzač CMM2.1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
797	2220	ODSKR	41 tech.c.	R04-16M/3	Rozvádzač R04-16M/3	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:13;	A	130	1	130
798	2220	ODSKR	41 tech.c.	R04-8M/12	Rozvádzač R04-8M/12	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	91	1	91
799	2220	ODSKR	41 tech.c.	R04-8M/13	Rozvádzač R04-8M/13	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:8;	A	91	1	91
800	2220	ODSKR	41 tech.c.	RMaR41	Rozvádzač RMaR41	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
801	2220	ODSKR	41 tech.c.	RMR41.1	Rozvádzač RMR41.1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
802	2220	ODSKR	41 tech.c.	TIS-RT05-A1	RACK	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
803	2220	ODSKR	44/10	RZV1/1 obj.44	Rozvádzač RZV1/1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	91	1	91
804	2220	ODSKR	44/10	RZV1/2 obj.44	Rozvádzač RZV1/2	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:4;	A	91	1	91
805	2220	ODSKR	44/10	RZV1/3 obj.44	Rozvádzač RZV1/3	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:2;	A	65	1	65
806	2220	ODSKR	47 tech.c.	RMR obj.47	Rozvádzač RMR TPS-RWP80	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:30;	N	130	1	130
807	2220	ODSKR	47 tech.c.	TIS-RT04-A1	RACK	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
808	2220	ODSKR	50	R03-10 obj.50	Rozvádzač R03-10	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
809	2220	ODSKR	528	DT1	Rozvádzač DT1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
810	2220	ODSKR	528	TIS-RT10-A1	RACK	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
811	2220	ODSKR	53 tech.c.	DT53001	Rozvádzač DT53001	Rozvádzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
812	2220	ODSKR	53 tech.c.	TIS-RT09-A1	RACK	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
813	2220	ODSKR	62 tech.c.	DT62	Rozvádzač DT62	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:20;	N	195	1	195

814	2220	ODSKR	641/VVBK	701-DTR-	rozdávateľ 701 DTR systémová skriňa riadenia	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	65	1	65
815	2220	ODSKR	641/VVBK	701-DTX	rozdávateľ - prepájovacia skriňa DTX	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
816	2220	ODSKR	653-V1	TIS-RT11-A1	RACK	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
817	2220	ODSKR	701	TIS-RT12-A1	RACK	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
818	2220	ODSKR	808	12-GF20001	Ovládanie vysušania sudov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
819	2220	ODSKR	808	12-GF20001.1	Ovládanie prívodu vzduchu	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
820	2220	ODSKR	808	13.2-GV1001	Signalizácia navýšovacích čerpadiel	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
821	2220	ODSKR	808	13/14-GV1001	Ovládanie zásoby médií	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
822	2220	ODSKR	808	13/14-GV1002	Riadenie navýšovacích čerpadiel	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
823	2220	ODSKR	808	14.1-GVM1001	Ovládanie navýšovacích čerpadiel	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
824	2220	ODSKR	808	19-03 GS9901	Signalizácia únikov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
825	2220	ODSKR	808	19-04 GS9901	Signalizácia únikov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
826	2220	ODSKR	808	19-06 GS9901	Signalizácia únikov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
827	2220	ODSKR	808	20-GS9011	Riadenie vysušania sudov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
828	2220	ODSKR	808	20-GS9012-PC	Ovládanie vysušania sudov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
829	2220	ODSKR	808	9CSA1 BSC	Seizmická aparátúra	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
830	2220	ODSKR	808	C-808-DT1	Stáčacia hlavica S7	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
831	2220	ODSKR	808	C-DT1	Stáčacia hlavica S5	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
832	2220	ODSKR	808	C-DT1.1	Riadenie stáčania dowltemu	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
833	2220	ODSKR	808	C-GS9011	Dozorňa C-GS9011	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
834	2220	ODSKR	808	C-GS9024	Ovládanie LAUDA systém	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
835	2220	ODSKR	808	CMM4	Rozvádzač CMM4	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
836	2220	ODSKR	808	D-GS9011	Dozorňa D-GS9011	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
837	2220	ODSKR	808	D-GS9012	Riadenie Dvojveka	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet prívodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130

838	2220	ODSKR	808	DT 01	Dozoria Vzduchotechniky	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
839	2220	ODSKR	808	DT 02	Chladienie pri výpadku napájania	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
840	2220	ODSKR	808	DT 03	Dozoria Vzduchotechniky	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
841	2220	ODSKR	808	F-GS9020	Ovládanie vyklápania suda	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
842	2220	ODSKR	808	G-DT1	Ovládanie stáčania dowermu	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
843	2220	ODSKR	808	G-DT1.1	Riadenie stáčania dowermu	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
844	2220	ODSKR	808	G-GS8011	Dozoria G-GS8011	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
845	2220	ODSKR	808	G-GS8012	Riadenie dvojveka	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
846	2220	ODSKR	808	G-GS8013	Napájanie Spracovania popola	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
847	2220	ODSKR	808	G-GS8013.1	Riadenie Spracovania popola	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
848	2220	ODSKR	808	G-GS8027	Ovládanie vyklápania suda	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
849	2220	ODSKR	808	G-RTK1	Ohrev filtrov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
850	2220	ODSKR	808	G-RTK2	Ohrev filtrov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
851	2220	ODSKR	808	H-GS9012	Riadenie Transportu sudov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
852	2220	ODSKR	808	H-GS9014	Riadenie Transportu kontajnerov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
853	2220	ODSKR	808	K-GS9012	Riadenie Lisu	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
854	2220	ODSKR	808	L-GS9010	Ovládanie súradicového žeriava	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	91	1	91
855	2220	ODSKR	808	L-LA-1	Kladkostroj "1"	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
856	2220	ODSKR	808	L-LA-1.1	Kladkostroj "2"	Rozvádzač			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
857	2220	ODSKR	808	MAR	Procesná stanica TÚV	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
858	2220	ODSKR	808	MSR 808.1	Signalizácia únikov	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
859	2220	ODSKR	808	RMR	Signalizácia ohrevu TÚV	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
860	2220	ODSKR	808	TIS-RT13-A1	RACK	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
861	2220	ODSKR	808	UNL808GPO2.1-SKR	PS03 Koncentrácia	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130

862	2220	ODSKR	809	CMM3	Rozvádzač CMM3	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	N	65	1	65
863	2220	ODSKR	809	CMM3.1	Rozvádzač CMM3.1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
864	2220	ODSKR	809	R04-8M/15 obj.809	Rozvadzač R04-8M/15	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	A	91	1	91
865	2220	ODSKR	809	R04-8M/16 obj.809	Rozvadzač R04-8M/16	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:7;	A	91	1	91
866	2220	ODSKR	809	rozv.AA	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:26;	A	195	1	195
867	2220	ODSKR	809	rozv.AB	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:25;	A	195	1	195
868	2220	ODSKR	809	rozv.AC	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:35;	A	195	1	195
869	2220	ODSKR	809	rozv.AD	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:16;	A	195	1	195
870	2220	ODSKR	809	rozv.AE	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:23;	A	195	1	195
871	2220	ODSKR	809	rozv.AF	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:24;	N	195	1	195
872	2220	ODSKR	809	rozv.AG	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:28;	N	195	1	195
873	2220	ODSKR	809	rozv.AH	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:15;	N	195	1	195
874	2220	ODSKR	809	rozv.AI	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:25;	N	195	1	195
875	2220	ODSKR	809	rozv.AJ	MaR rozvadzač VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:12;	A	195	1	195
876	2220	ODSKR	809	rozv.AK	MaR skříň ods.VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:10;	A	195	1	195
877	2220	ODSKR	809	rozv.AL	MaR skříň ods.VZT	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:10;	A	195	1	195
878	2220	ODSKR	809	rozv.D1	MaR rozvadzač PS100	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:60;	A	260	1	260
879	2220	ODSKR	809	rozv.D2	MaR rozvadzač PS100	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:60;	A	260	1	260
880	2220	ODSKR	809	rozv.D3	MaR rozvadzač PS100	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:60;	A	260	1	260
881	2220	ODSKR	809	rozv.D4	MaR rozvadzač PS100	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:60;	A	260	1	260
882	2220	ODSKR	809	rozv.DT01	MaR rozvadzač	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:6;	A	195	1	195
883	2220	ODSKR	809	rozv.DT02	MaR rozvadzač	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:3;	A	195	1	195
884	2220	ODSKR	809	rozv.EZ.809.702	MaR rozvadzač koncentrat	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:28;	A	195	1	195
885	2220	ODSKR	809	rozv.F	MaR skříň	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:9;	A	195	1	195

886	2220	ODSKR	809	rozv.FC	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:4;	A	195	1	195
887	2220	ODSKR	809	rozv.G	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:8;	A	195	1	195
888	2220	ODSKR	809	rozv.H	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:8;	A	195	1	195
889	2220	ODSKR	809	rozv.I	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:5;	A	195	1	195
890	2220	ODSKR	809	rozv.J	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:5;	A	195	1	195
891	2220	ODSKR	809	rozv.M	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:20;	A	195	1	195
892	2220	ODSKR	809	rozv.MaR X	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:5;	A	195	1	195
893	2220	ODSKR	809	rozv.MS 203abc	MaR rozvadzač bitumen	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:3;počet vývodov:9;	A	195	1	195
894	2220	ODSKR	809	rozv.MS01	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	195	1	195
895	2220	ODSKR	809	rozv.MS02	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	195	1	195
896	2220	ODSKR	809	rozv.MS03	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:1;	A	195	1	195
897	2220	ODSKR	809	rozv.MS215	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:2;počet vývodov:3;	A	195	1	195
898	2220	ODSKR	809	rozv.MSC-1	MaR rozvadzač	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:9;	A	195	1	195
899	2220	ODSKR	809	rozv.S	MaR skriňa	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:30;	A	195	1	195
900	2220	ODSKR	809	TIS-RT07-A1	RACK	Nezaradené				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
901	2220	ODSKR	840M	9CRS1	Rozvádzač 9CRS1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
902	2220	ODSKR	840M	9CRS2	Rozvádzač 9CRS2	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
903	2220	ODSKR	840M	9CRS3	Rozvádzač 9CRS3	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
904	2220	ODSKR	840M	9CRS4	Rozvádzač 9CRS4	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
905	2220	ODSKR	840M	9CRS5	Rozvádzač 9CRS5	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
906	2220	ODSKR	840M	9CRS6	Rozvádzač 9CRS6	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
907	2220	ODSKR	840M	9CSA1	Rozvádzač 9CSA1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
908	2220	ODSKR	840M	9CTG1	Rozvádzač 9CTG1	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
909	2220	ODSKR	840M	9CTG2	Rozvádzač 9CTG2	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet poli:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65

910	2220	ODSKR	840M	9CTL1	Rozvádzač 9CTL1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet polí:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
911	2220	ODSKR	840M	9CTL2	Rozvádzač 9CTL2	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet polí:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
912	2220	ODSKR	840M	9CUPS	Rozvádzač 9CUPS	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet polí:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
913	2220	ODSKR	840M	9CVF1	Rozvádzač 9CVF1	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet polí:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	65	1	65
914	2220	ODSKR	840M	TIS-RT08-A1	RACK	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet polí:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	A	130	1	130
915	2220	ODSKR	DGS	DT8	Rozvádzač DT8	Rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	počet polí:1;počet privodov:1;počet vývodov:0;	N	65	1	65
916	3320	OS011	526.V1	526.V1.526/1.STAVBA02	Ocelové konštrukcie a pletivo	Stavebná konštrukcia				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 zemničov	N	130	1	130
917	3320	1C184	401M.V1	15.11.401M/10.TA	Plavákové čerpadlo v PK 401M_1	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS podľa vyhlášky 508/2009.	N	65	2	130
918	3320	1C184	401M.V1	15.11.401M/20.TA	Plavákové čerpadlo v PK 401M_2	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS podľa vyhlášky 508/2009.	N	65	2	130
919	3320	1C184	580a.V1	0.16.5.16.1.TA	Čerpadlo prepadu bazénu 580a	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Vykonať OPaOS podľa vyhlášky 508/2009	N	65	2	130
920	3320	1C184	585b.V1	0.16.4.14.1.TA	Čerpadlo prepadového bazénu CHV	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Vykonať OPaOS podľa vyhlášky 508/2009	N	65	2	130
921	3320	1C184	585b.V1	0.16.5.15.1.TA	Čerpadlo kalov z jamy 010a/ponomé/	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Vykonať OPaOS podľa vyhlášky 508/2009	N	65	2	130
922	3320	1C184	590.V1	18.1210.TA	Čerpadlo OV sudové	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS podľa vyhlášky 508/2009.	N	65	2	130
923	3320	1C184	590.V1	18.1220.TA	Čerpadlo ponomé z jamy odpadových chemikálií_1	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS podľa vyhlášky 508/2009.	N	65	2	130
924	3320	1C184	590.V1	18.1230.TA	Čerpadlo ponomé z jamy odpadových chemikálií_2	čerpadlo, výveva				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS podľa vyhlášky 508/2009.	N	65	2	130
925	3320	1C184	590.V1	STSO/ČERP-REZ.TA	Rezervné čerpadlá sekundárneho okruhu V-1	čerpadlo, výveva	80 KDFU			OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS podľa vyhl. 508/2009 ponomých čerpadel	N	390	2	780
926	3320	1E032	341.V1	ro341	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie BIOCLAR	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 24 vývodov	N	286	1	286
927	3320	1E032	350.V1	rm350.01	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod, 1 vývod	N	65	1	65
928	3320	1E032	350.V1	rm350.02	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 28 vývodov	N	286	1	286
929	3320	1E032	350.V1	rm350.03	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 27 vývodov	N	286	1	286
930	3320	1E032	350.V1	rm350.04	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 13 vývodov	N	234	1	234
931	3320	1E032	350.V1	ro350.01	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
932	3320	1E032	350.V1	ro350.02	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	N	91	1	91
933	3320	1E032	350.V1	ro350.02A	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie EK M1/A	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	N	91	1	91



934	3320	1E032	350:V1	ro350.03	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod, 3 vývody	N	91	1	91
935	3320	1E032	350:V1	ro350.04	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
936	3320	1E032	350:V1	ro350.05	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	91	1	91
937	3320	1E032	350:V1	ro350.06	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	91	1	91
938	3320	1E032	364:V1	MS364.01:EAVM	Skrinka ovládania čerpadiel 364.10, 364.04, 364.05	elektro - prechodová, ovládacia skrinka	...			EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	7 vývodov	N	91	3	273
939	3320	1E032	364:V1	PSR900.1	Poistková skriňa pre napájanie m364.01 a r36.1	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
940	3320	1E032	364:V1	PSR900.2	Poistková skriňa pre napájanie m364.01 a r36.1	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
941	3320	1E032	364:V1	m364.01	Rozvádzač podružný 0,4kV Čistiareň splaškov. vód	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	8 vývodov, prostredie 323	N	130	1	130
942	3320	1E032	364:V1	m364.01	Rozvádzač podružný 0,4kV Čistiareň splaškov. vód	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 privody 20 vývodov +3 vývody 24V	N	208	1	208
943	3320	1E032	364:V1	rs364.01	Rozvádzač svetelný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	4 vývody, prostredie 323	N	91	1	91
944	3320	1E032	364:V1	rs364.01	Rozvádzač svetelný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1privod 17 vývodov + 2 vývody 24V	N	195	1	195
945	3320	1E032	368:V1	rm04-368	Rozvádzač	Rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody, 10 vývodov	N	156	1	156
946	3320	1E032	368:V1	rs04-368	Rozvádzač	Rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 9 vývodov	N	130	1	130
947	3320	1E032	377:V1	m377	Rozvádzač podružný 0,4kV PITNÁ VODA	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 11 vývodov	N	130	1	130
948	3320	1E032	377:V1	ro377.01	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 12 vývodov + 2 vývody 24V	N	130	1	130
949	3320	1E032	401:V1	rm401.01	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 7 vývodov	N	130	1	130
950	3320	1E032	401:V1	rm401.02	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
951	3320	1E032	401:V1	rm401.03	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	65	1	65
952	3320	1E032	401:V1	rm401.04	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
953	3320	1E032	401:V1	rm401.06	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	N	91	1	91
954	3320	1E032	401:V1	rm401.07	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
955	3320	1E032	401:V1	rm401.08	Rozvádzač podružný 0,4 kV napájanie vetracích EK	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	65	1	65
956	3320	1E032	401:V1	ro401.01	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	65	1	65
957	3320	1E032	401:V1	ro401.02	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 13 vývodov	N	221	1	221

958	3320	1E032	401:V1	ro401.03	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 9 vývodov	N	130	1	130
959	3320	1E032	401:V1	ro401.05	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 8 vývodov	N	130	1	130
960	3320	1E032	401:V1	ro401.06	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 8 vývodov	N	130	1	130
961	3320	1E032	441:V1	23.06.RX01	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX01	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 2 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
962	3320	1E032	441:V1	23.06.RX02	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX02	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
963	3320	1E032	441:V1	23.06.RX03	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX03	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
964	3320	1E032	441:V1	23.06.RX04	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX04	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
965	3320	1E032	441:V1	23.06.RX05	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX05	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
966	3320	1E032	441:V1	23.06.RX06	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX06	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 3 vývody	N	65	1	65
967	3320	1E032	441:V1	23.06.RX07	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX07	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 3 vývody	N	65	1	65
968	3320	1E032	441:V1	23.06.RX08	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX08	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 3 vývody	N	65	1	65
969	3320	1E032	441:V1	23.06.RX09	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX09	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 3 vývody	N	65	1	65
970	3320	1E032	441:V1	23.06.RX10	Zásuvková skrinka HENSEL 23.06.RX10	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 3 vývody	N	65	1	65
971	3320	1E032	441:V1	r0,4-23.02	Rozvádzač úsekový 0,4 kV POM.KOTOLŇA	elektro - úsekový rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	27 vývodov	N	338	1	338
972	3320	1E032	441:V1	rm23.03	Rozvádzač podružný 0,4kV - POM.KOTOLŇA	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 poli 67 vývodov	N	780	1	780
973	3320	1E032	441:V1	rm23.03.1	Podružný kotlový rozvádzač rm23.03.1	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	72 vývodov + 38 vývodov 24V	N	728	1	728
974	3320	1E032	441:V1	rm23.03.2	Podružný kotlový rozvádzač rm23.03.2	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	72 vývodov + 38 vývodov 24V	N	728	1	728
975	3320	1E032	441:V1	rm23.03.3	Podružný kotlový rozvádzač rm23.03.3	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	72 vývodov + 38 vývodov 24V	N	728	1	728
976	3320	1E032	441:V1	rm23.09	Rozvádzač podružný 0,4kV - POM.KOTOLŇA vzt	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 14 vývodov	N	234	1	234
977	3320	1E032	441:V1	ro23.05	Rozvádzač podružný svetelný 0,4kV - POM.KOTOLŇA	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 53 vývodov	N	585	1	585
978	3320	1E032	441:V1	T55	Transformátor 6/0,4kV /r0,4- 23.02/	elektro - transformátor	...			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
979	3320	1E032	441:V1	T56	Transformátor 6/0,4kV /r0,4- 23.02/	elektro - transformátor	...			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
980	3320	1E032	460:V1	ro460.01	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 poli1 prívod 17 vývodov + 1 vývod 24V	A	195	1	195
981	3320	1E032	490:V1	ANG5	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozdávzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody	N	91	1	91

982	3320	1E032	490-V1	R2/TS1	Rozv. vnútornej inštalácie korntajnera TS1	Rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	N	130	1	130
983	3320	1E032	490-V1	rm490.01	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 10 vývodov	N	130	1	130
984	3320	1E032	490-V1	rm490.02	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 6 vývodov	N	130	1	130
985	3320	1E032	490-V1	rm490.03	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 9 vývodov	N	130	1	130
986	3320	1E032	490-V1	rm490.04	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 12 vývodov	N	156	1	156
987	3320	1E032	490-V1	ro490.01	Rozvádzač podružný 0,4kV osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 8 vývodov	N	130	1	130
988	3320	1E032	490-V1	ro490.02	Rozvádzač podružný 0,4kV osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 13 vývodov	N	156	1	156
989	3320	1E032	490-V1	ro490.03	Rozvádzač podružný 0,4kV osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 13 vývodov	N	156	1	156
990	3320	1E032	490-V1	ro490.04	Rozvádzač podružný 0,4kV osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 13 vývodov	N	156	1	156
991	3320	1E032	490-V1	rou490.01	Rozvádzač podružný 0,4kV núdzové osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
992	3320	1E032	490-V1	rou490.02	Rozvádzač podružný 0,4kV núdzové osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
993	3320	1E032	490-V1	rou490.03	Rozvádzač podružný 0,4kV núdzové osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
994	3320	1E032	490-V1	rou490.04	Rozvádzač podružný 0,4kV núdzové osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
995	3320	1E032	490-V1	RST32	Stavenisková zásuvková skriňa RST32	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 8 vývodov	N	130	6	780
996	3320	1E032	490-V1	RST63	Stavenisková zásuvková skriňa RST63	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 10 vývodov	N	130	6	780
997	3320	1E032	490-V1	RZ1	Stavenisková zásuvková skriňa RZ1	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	6	390
998	3320	1E032	490-V1	RZ2	Stavenisková zásuvková skriňa RZ2	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	6	390
999	3320	1E032	490-V1	RZ3	Stavenisková zásuvková skriňa RZ3	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	6	390
1000	3320	1E032	490-V1	RZ4	Stavenisková zásuvková skriňa RZ4	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	6	390
1001	3320	1E032	490-V1	RZ5	Stavenisková zásuvková skriňa RZ5	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	6	390
1002	3320	1E032	490-V1	RZ6	Stavenisková zásuvková skriňa RZ6	elektro - napájacie zariadenie	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	6	390
1003	3320	1E032	490-V1	TS1	Transformátor TS1 /ANG5/	elektro - transformátor	...			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1004	3320	1E032	522-V1	3rT	Rozvádzač transformátora 110kV/6kV T713.1	elektro - rozvádzač 6 kV	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 7 vývodov + 6 vývodov 24V	N	585	1	585
1005	3320	1E032	522-V1	DGA1	Dieselgenerátor DGA1	elektro - generátor el. prúdu, budič	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 5 vývodov	N	780	1	780

1006	3320	1E032	522-V1	DGA2	Dieselgenerátor DGA2	elektro - generátor el. prúdu, budič			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 5 vývodov	N	780	1	780
1007	3320	1E032	522-V1	R110KV	Rozvodňa 110KV	elektro - rozvodňa 110kV	...		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	12 polí 716 vývodov	N	3510	1	3510
1008	3320	1E032	522-V1	rm2	Rozvádzač transformátora 110kV/6kV T713.1	meranie - ovládacie a signalizačné prvky MaRT	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	11 privodov 15 vývodov	N	585	1	585
1009	3320	1E032	522-V1	T101	Transformátor 110 / 6kV	elektro - transformátor			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	olejový	N	845	1	845
1010	3320	1E032	522-V1	T102	Transformátor 110 / 6kV	elektro - transformátor			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	olejový	N	845	1	845
1011	3320	1E032	522-V1	T713.1	Transformátor 110/6,3kV /6- 713/	elektro - transformátor	...		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	olejový	N	845	1	845
1012	3320	1E032	522-V1	T713.2	Transformátor 22/6,3kV /6- 713/	elektro - transformátor	...		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	olejový	N	715	1	715
1013	3320	1E032	532-V1	r0,4-21.01/02_01	Vývod na Kompresor vzduch, nízkotlak. KS Z1.01.M01	elektro - vývod	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS: Odbomá prehliadka a skúška el. zariadenia - KS Z1.01.M01	N	65	1	65
1014	3320	1E032	532-V1	r0,4-21.01/11_1	Vývod na Kompresor vzduch, nízkotlak. KS Z1.01.M02	elektro - vývod	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS: Odbomá prehliadka a skúška el. zariadenia - KS Z1.01.M02	N	65	1	65
1015	3320	1E032	532-V1	rm21.01	Rozvádzač podružný 0,4kV KCHS	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 12 vývodov	N	221	1	221
1016	3320	1E032	532-V1	rm532.01	Rozvádzač podružný - núdzové osvetlenie KCHS	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91
1017	3320	1E032	532-V1	rm532.01	Rozvádzač podružný 0,4kV Osvetlenie KCHS	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 23 vývodov	N	286	1	286
1018	3320	1E032	532-V1	rm21.01	Rozvádzač jednosmerný 220V - KCHS	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 10 vývodov	N	130	1	130
1019	3320	1E032	533/1-V1	A.md09.111	Podružný rozvádzač 0,4kV VZT 1.redundancia	elektro - podružný rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 privod 27 vývodov + 1 vývod 24V	N	286	1	286
1020	3320	1E032	533/1-V1	B.md09.121	Podružný rozvádzač 0,4 kV VZT 2.redundancia	elektro - podružný rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 privod 23 vývodov + 1 vývod 24V	N	260	1	260
1021	3320	1E032	533/1-V1	rm533/1	Podružný rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	7privodov 9 vývodov	N	299	1	299
1022	3320	1E032	533/2-V1	rm533/2	Podružný rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 7vývodov	N	130	1	130
1023	3320	1E032	533/2-V1	rm533/2	Rozvádzač osvetlenia	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody	N	130	1	130
1024	3320	1E032	533/2-V1	X.md09.211	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 3 privody 17 vývodov + 1 vývod 24V	N	260	1	260
1025	3320	1E032	533/2-V1	Y.md09.221	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 3 privody 21 vývodov + 1 vývod 24V	N	260	1	260
1026	3320	1E032	562-V1	FM28.01:EAVR	Rozvádzač frekvenčných meničov	elektro - automatika	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 privodov 5 vývodov + 5 vývodov 24V	N	221	1	221
1027	3320	1E032	562-V1	rm28.01	Rozvádzač podružný 0,4kV VÝMEN.STANICA	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 polí 4 privody 67 vývodov + 12 vývodov 24V	N	780	1	780
1028	3320	1E032	562-V1	rm562	Rozvádzač podružný 0,4kV- Osvetlenie VÝMEN.STANICA	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 7 vývodov	N	156	1	156
1029	3320	1E032	562-V1	XC01/562	Zásuvková skrinka SCAME XC01/562	elektro - ostatné	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1privod 3 vývody	N	65	1	65

1030	3320	1E032	562:V1	XZ1/562	Zásuvková skrinka HENSEL XZ1/562	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 4 vývody	N	65	1	65
1031	3320	1E032	585a:V1	rm16.05-1	Požiarny rozvádzač	rozvádzače - ostatné	8PU.011		EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	4 vývody, vplyv AD8	N	130	3	390
1032	3320	1E032	585a:V1	rm16.05-1	Požiarny rozvádzač	rozvádzače - ostatné	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 11 vývodov	N	130	1	130
1033	3320	1E032	585a:V1	rm16.05-2	Požiarny rozvádzač	rozvádzače - ostatné	8PU.011		EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	4 vývody, vplyv AD8	N	130	3	390
1034	3320	1E032	585a:V1	rm16.05-2	Požiarny rozvádzač	rozvádzače - ostatné	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 11 vývodov	N	130	1	130
1035	3320	1E032	585a:V1	rm16.05-3	Požiarny rozvádzač riadiaci systém	rozvádzače - ostatné	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 3 vývody	N	130	1	130
1036	3320	1E032	585a:V1	rm16.05-4	Požiarny rozvádzač miestna skrinka	elektro - prechodová, ovládacia skrinka	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 prívodov + 3 privody malého napätia	N	130	1	130
1037	3320	1E032	585a:V1	ro340.04	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie obj.340	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 13 vývodov	N	195	1	195
1038	3320	1E032	585a:V1	XZ1/585a	Zásuvková skrinka HENSEL XZ1/585a	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1039	3320	1E032	585a:V1	XZ2/585a	Zásuvková skrinka HENSEL XZ2/585a	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1040	3320	1E032	585a:V1	XZ3/585a	Zásuvková skrinka HENSEL XZ3/585a	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1041	3320	1E032	585a:V1	XZ4/585a	Zásuvková skrinka HENSEL XZ4/585a	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1042	3320	1E032	585B:V1	r0,4-16.05 POLIA/1-5/	Rozvádzač úsekový r0,4-16.05	elektro - úsekový rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 polí 1 prívod 75 vývodov	N	390	1	390
1043	3320	1E032	585B:V1	r0,4-16.05 POLIA/7-11/	Rozvádzač úsekový r0,4-16.05	elektro - úsekový rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 polí 1 prívod 75 vývodov	N	650	1	650
1044	3320	1E032	585B:V1	r0,4-16.05/06 SPOJKA	Spojka prípojnic r0,4-16.05	elektro - úsekový rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 polí 1 prívod 1 vývod	N	65	1	65
1045	3320	1E032	585B:V1	r6-16.05	Rozvádzač 6kV r6-16.05	elektro - rozvádzač 6 kV	8PU.011		EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	13 polí 2 privody 7 vývodov	N	1144	1	1144
1046	3320	1E032	585B:V1	rm589.01	Rozvádzač pre ohrev TVD na CHUV	elektro - podružný rozvádzač	8PU.011		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 9 vývodov	N	130	1	130
1047	3320	1E032	585b:V1	ro585b	Rozvádzač svetelný 0,4kV - TVD	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 24 vývodov vplyv AD2	N	130	1	130
1048	3320	1E032	585b:V1	rou585b	Rozvádzač svetelný - TVD	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 5 vývodov	N	130	1	130
1049	3320	1E032	585b:V1	T71	Transf. 6/0,4kV / 1r0,4-16.05 /	elektro - transformátor	8PU.011		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1050	3320	1E032	585b:V1	T72	Transf. 6/0,4kV / 11r0,4-16.05 /	elektro - transformátor	8PU.011		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1051	3320	1E032	585b:V1	XZ1/585b	Zásuvková skrinka HENSEL XZ1/585b	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1052	3320	1E032	585b:V1	XZ2/585b	Zásuvková skrinka HENSEL XZ2/585b	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1053	3320	1E032	585b:V1	XZ3/585b	Zásuvková skrinka HENSEL XZ3/585b	elektro - ostatné ...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65

1054	3320	1E032	585b:V1	XZ4/585b	Zásuvková skrinka HENSEL XZ4/585b	elektro - ostatné	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody + 1 vývod 24V	N	65	1	65
1055	3320	1E032	585c:V1	RE01/1.1	Rozvádzač vyhrievania filtrov	rozvádzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody	N	65	1	65
1056	3320	1E032	585d:V1	DG 16.05-1:EL	Dieselgenerátor CAT	Generátor				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	1300	1	1300
1057	3320	1E032	589:V1	E 1060:E1161	Rozvádzač pre vyhrievanie odbočiek TVD	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 51 vývodov	N	585	1	585
1058	3320	1E032	589:V1	0,4-16.21.03	Rozvádzač pre vyhrievanie odbočiek TVD	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 1 vývod	N	65	1	65
1059	3320	1E032	589:V1	m350.70	Rozvádzač pre ventilátory EK70	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 14 vývodov	N	221	1	221
1060	3320	1E032	589:V1	m350.71	Rozvádzač pre ventilátory EK71	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 12 vývodov	N	221	1	221
1061	3320	1E032	589:V1	m401.51	Rozvádzač pre ventilátory PK51	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	N	65	1	65
1062	3320	1E032	589:V1	RO01	Skrinka osvetlenia	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 3 vývody	N	65	1	65
1063	3320	1E032	589:V1	ro350.70	Rozvádzač osvetlenia EK70	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov	N	169	1	169
1064	3320	1E032	589:V1	ro350.71	Rozvádzač osvetlenia EK71	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov	N	234	1	234
1065	3320	1E032	589:V1	ro401.51	Rozvádzač osvetlenia PK51	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 4 vývody	N	91	1	91
1066	3320	1E032	590:V1	EA18.1.21	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 13 vývodov + 6 vývodov 48V	N	195	1	195
1067	3320	1E032	590:V1	EC1ds18.1.22	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 13 vývodov + 6 vývodov 48V	N	195	1	195
1068	3320	1E032	590:V1	EE1ds18.1.23	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 13 vývodov + 6 vývodov 48V	N	195	1	195
1069	3320	1E032	590:V1	FA1ds18.1.24	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 15 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1070	3320	1E032	590:V1	FC1ds18.1.25	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 14 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1071	3320	1E032	590:V1	FE1ds18.1.26	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 14 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1072	3320	1E032	590:V1	I-1ds18.1.27	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1073	3320	1E032	590:V1	J-1ds18.1.28	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1074	3320	1E032	590:V1	K-1ds18.1.29	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 11 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1075	3320	1E032	590:V1	L-1.ds18.1.30	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1076	3320	1E032	590:V1	M-1ds18.1.31	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov + 7 vývodov 48V	N	195	1	195
1077	3320	1E032	590:V1	0,4-18.01	Rozvádzač úsekový 0,4kV - CHÚV	elektro - úsekový rozvádzač	...			EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	6 vývodov prostredie AF4	N	325	3	975

1078	3320	1E032	590-V1	r0,4-18.01	Rozvádzač úsekový 0,4kV - CHÚV	elektro - úsekový rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	24 polí 1 prívod 150 vývodov	N	1690	1	1690
1079	3320	1E032	590-V1	rm590.01	Rozvádzač podružný 0,4kV - CHÚV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	2 vývody prostredie AF4	N	91	3	273
1080	3320	1E032	590-V1	rm590.01	Rozvádzač podružný 0,4kV - CHÚV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 1 prívod 44 vývodov	N	390	1	390
1081	3320	1E032	590-V1	rmo590.01	Rozvádzač podružný - núdzové osvetlenie CHÚV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	2 vývody prostredie AF4	N	91	3	273
1082	3320	1E032	590-V1	rmo590.01	Rozvádzač podružný - núdzové osvetlenie CHÚV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 11 vývodov	N	91	1	91
1083	3320	1E032	590-V1	ro590.01	Rozvadzač podružný 0,4kV - Osvetlenie CHUV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	5 vývodov prostredie AF4	N	130	3	390
1084	3320	1E032	590-V1	ro590.01	Rozvadzač podružný 0,4kV - Osvetlenie CHUV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 polí 2 prívody 76 vývodov + 1 vývod 24V	N	910	1	910
1085	3320	1E032	590-V1	S-1ds18.1.15	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 25 vývodov	N	260	1	260
1086	3320	1E032	590-V1	T-1ds18.1.16	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 25 vývodov	N	260	1	260
1087	3320	1E032	590-V1	T52	Transformátor 6/0,4kV / r0,4-18.01 /	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	trafo suché	N	416	1	416
1088	3320	1E032	590-V1	US1-48V	Usmemovac US1-48V	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod + 1 vývod 48V	N	65	1	65
1089	3320	1E032	590-V1	US2-48V	Usmemovac US2-48V	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod + 1 vývod 48V	N	65	1	65
1090	3320	1E032	590-V1	VA-ds18.1.1	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 prívodov 6 vývodov	N	390	1	390
1091	3320	1E032	590-V1	VB-ds18.1.2	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 prívodov 5 vývodov	N	390	1	390
1092	3320	1E032	590-V1	VC-ds18.1.4	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	12 prívodov 7 vývodov	N	650	1	650
1093	3320	1E032	590-V1	VDds18.1.5:STZ	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 prívodov 10 vývodov	N	650	1	650
1094	3320	1E032	590-V1	VE-ds18.1.8	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 prívodov 17 vývodov	N	780	1	780
1095	3320	1E032	590-V1	VF-ds18.1.9	Panel elektro	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 prívodov 6 vývodov	N	325	1	325
1096	3320	1E032	590a-V1	ro590.02	Rozvádzač podružný 0,4kV - Osvetlenie CHÚV	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	3 vývody vplyv prostredia AA8	N	91	1	91
1097	3320	1E032	631A-V1	GF1	UPS č.1 pre telekomunikácie	elektro - striedač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 prívody 1 vývod	N	65	1	65
1098	3320	1E032	631A-V1	GF2	UPS č.2 pre telekomunikácie	elektro - striedač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 prívody 1 vývod	N	65	1	65
1099	3320	1E032	631A-V1	rm631.2	Podružný rozvádzač pre telekomunikácie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 6 vývodov	N	156	1	156
1100	3320	1E032	631A-V1	ro340	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie obj.631	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	11 prívodov 6 vývodov + 24 vývodov 24V	N	130	1	130
1101	3320	1E032	631A-V1	ro340.01	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie obj.340	elektro - podružný rozvádzač	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 prívody 123 vývodov	N	1560	1	1560

1102	3320	1E032	631A:V1	ru631.2	Jednosmerný rozvádzač pre telekomunikácie	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 3 vývody	N	130	1	130
1103	3320	1E032	631A:V1	rz631.1	Podružný rozvádzač pre telekomunikácie	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody 8 vývodov	N	195	1	195
1104	3320	1E032	653:V1	ro340.02	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie obj.340	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 1 privod 25 vývodov	N	299	1	299
1105	3320	1E032	653:V1	ro340.02/3_1	Vývod na ro350.02	elektro - vývod			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška , 14 vývodov	N	195	1	195
1106	3320	1E032	713:V1	ATB1	AKU - BATERIA 660Ah	elektro - batéria, akumulátor	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1107	3320	1E032	713:V1	ATB2	AKU - BATERIA 660Ah	elektro - batéria, akumulátor	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1108	3320	1E032	713:V1	PANEL MERANIA 1	Panel elektromerov	elektro - panel signalizácie	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod	N	65	1	65
1109	3320	1E032	713:V1	PANEL MERANIA 2	Panel elektromerov	elektro - panel signalizácie	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod	N	65	1	65
1110	3320	1E032	713:V1	PANEL MERANIA 3	Panel elektromerov	elektro - panel signalizácie	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod	N	65	1	65
1111	3320	1E032	713:V1	r22-713	Rozvádzač 22kV	elektro - rozvodňa 22 kV	...		EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 privod 7 vývodov	N	780	1	780
1112	3320	1E032	713:V1	Rk6-713.1/KOMPENZACIA	Rozvádzač kompenzačný R6-713.1	elektro - kondenzátor	...		EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 pole	N	325	1	325
1113	3320	1E032	714:V1	ANG3	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 1 privod 23 vývodov	N	234	1	234
1114	3320	1E032	714:V1	ANG4	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 1 privod 23 vývodov	N	234	1	234
1115	3320	1E032	714:V1	ANGro3	Rozvádzač svetelný úsekový 0,4kV	elektro - osvetlenie a príslušné rozvádzače	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 18 vývodov	N	195	1	195
1116	3320	1E032	714:V1	ANGro4	Rozvádzač svetelný úsekový 0,4kV	elektro - osvetlenie a príslušné rozvádzače	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 16 vývodov	N	182	1	182
1117	3320	1E032	714:V1	ATJrou2	Úsekový rozvádzač Havarijného osvetlenia 220V=	elektro - úsekový rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 17 vývodov	N	195	1	195
1118	3320	1E032	714:V1	R1/PSWW	Rozv.vnútovej inštalácie kontajnera PSWW	Rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	N	130	1	130
1119	3320	1E032	714:V1	T1.	Transformátor 6 / 0,4kV	elektro - transformátor	...		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1120	3320	1E032	714:V1	T2.	Transformátor 6 / 0,4kV	elektro - transformátor	...		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1121	3320	1E032	760-I.3:V1	RM1 - recyklačná linka	Rozvádzač recyklačnej linky - dvič R1207	rozvádzače - ostatné	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
1122	3320	1E032	760-I.3:V1	RM2 - recyklačná linka	Rozvádzač recyklačnej linky - linka Mini Module	rozvádzače - ostatné	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
1123	3320	1E032	760-I.3:V1	RM3 - recyklačná linka	Rozvádzač recyklačnej linky - nožnice M16-2	rozvádzače - ostatné	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	130	1	130
1124	3320	1E032	760-II.18	r6-760.18	Rozvádzač 6 kV.	elektro - rozvádzač 6 kV			EAC	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	9 poli 2 vývody 2 privody + ochr.	N	1820	1	1820
1125	3320	1E032	760-II.18	T1.18	Transformátor	elektro - transformátor			EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	trafo suché 6 kV.	N	416	1	416



1126	3320	1E032	760-II.18	T2.18	Transformátor	elektro - transformátor				EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Trafo 6 kV suché.	N	416	1	416
1127	3320	1E032	781-V1	ro 08.06-CO	elektrický rozvádzač v úkryte CO pod obj. 803 V1	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polí 2 privody 49 vývodov	N	325	2	650
1128	3320	1E032	781-V1	USM1-CO	Usmerňovač pre nabíjanie AKU1-CO	elektro - usmerňovač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	65	2	130
1129	3320	1E032	781-V1	USM2-CO	Usmerňovač pre nabíjanie AKU2-CO	elektro - usmerňovač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	65	2	130
1130	3320	1E032	800/A-V1	PANEL 7D BD1	PANEL 7D na BD1	elektro - automatika				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody 17 vývodov	N	299	1	299
1131	3320	1E032	800/a-V1	PANEL8A-MX1/1.blok:EASP	PANEL 8A BLOKOVEJ DOZORNE	elektro - obvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	32 vývodov	N	325	1	325
1132	3320	1E032	800/a-V1	m09.102	Rozvádzač podružný 0,4kV -vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 polí 1 vstup 21 vývodov	N	260	1	260
1133	3320	1E032	800/a-V1	m09.106	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývody	N	65	1	65
1134	3320	1E032	800/a-V1	m09.106	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 15 vývodov	N	130	1	130
1135	3320	1E032	800/a-V1	ro0,4-08.01	Rozvádzač úsekový osvetlenia 0,4 kV- REZERVNÝ	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	N	91	1	91
1136	3320	1E032	800/a-V1	ro0,4-08.11	Rozvádzač úsekový osvetlenia 0,4 kV	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	13 polí 2 privody 28 vývodov	N	390	1	390
1137	3320	1E032	800/a-V1	ro08.101	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 polí 2 privody 89 vývodov	N	715	1	715
1138	3320	1E032	800/a-V1	ro08.102	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývody, vplyv AD2	N	65	1	65
1139	3320	1E032	800/a-V1	ro08.102	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 privody 53 vývodov	N	546	1	546
1140	3320	1E032	800/a-V1	ro08.103	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývody, vplyv AF3	N	91	1	91
1141	3320	1E032	800/a-V1	ro08.103	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 privody 30 vývodov	N	390	1	390
1142	3320	1E032	800/a-V1	ro08.104	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 privody 42 vývodov	N	416	1	416
1143	3320	1E032	800/a-V1	ro08.105	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 privody 19 vývodov	N	351	1	351
1144	3320	1E032	800/a-V1	T45S	Transformátor 6/0,4kV /ro0,4-08.11/	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1145	3320	1E032	800/b-V1	AKU112	Akubateria AKU112	elektro - batéria, akumulátor				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	106 článkov 2 vývody	N	91	1	91
1146	3320	1E032	800/b-V1	B.ro0,4-08.12	Rozvádzač II.kateg.zaisteného napájania 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	16 polí 1 privod 39 vývodov + 8 vývodov 24V	N	390	1	390
1147	3320	1E032	800/b-V1	B.ro0,4-08.12	Rozvádzač I.kateg.zaisteného napájania	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 polí 1 privod 42 vývodov + 2 vývody 24V	N	520	1	520
1148	3320	1E032	800/B-V1	BES112	Bateriová napájacia skriňa	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 privodov 2 vývody	N	91	1	91
1149	3320	1E032	800/B-V1	INV-08.112	Striedač	elektro - striedač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 1 vývod	N	65	1	65

1150	3320	1E032	800/b:V1	r0,4-08.01	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	14 poli 1 prívod 48 vývodov	N	650	1	650
1151	3320	1E032	800/b:V1	rd6-08.12	Rozvádzač 6kV	elektro - rozvádzač 6 kV				EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	19 poli 54 vývodov	N	1560	1	1560
1152	3320	1E032	800/b:V1	rm09.101	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 poli 1 prívod 56 vývodov	N	650	1	650
1153	3320	1E032	800/b:V1	rm09.103	Rozvádzač podružný 0,4 kV vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 poli 1 prívod 27 vývodov	N	364	1	364
1154	3320	1E032	800/b:V1	rm09.104	Rozvádzač podružný 0,4 kV vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 poli 1 prívod 19 vývodov	N	325	1	325
1155	3320	1E032	800/b:V1	rm09.101	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 poli 1 prívod 13 vývodov	N	156	1	156
1156	3320	1E032	800/B:V1	rm-VZT-AKU.1	Rozvádzač vzduchotechniky miest. AKU112 a US112	elektro - miestna skrinka	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	10 vývodov + 18 vývodov 24V	N	130	1	130
1157	3320	1E032	800/b:V1	rod08.101	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 6 vývodov	N	130	1	130
1158	3320	1E032	800/b:V1	rod08.102	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 6 vývodov	N	130	1	130
1159	3320	1E032	800/b:V1	rou08.101	Rozvádzač podružný 220V - Osvetlenie havarijné	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 5 vývodov	N	91	1	91
1160	3320	1E032	800/B:V1	ru220-08.112	Jednosmerný rozvádzač zaif.napájania	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 9 vývodov	N	130	1	130
1161	3320	1E032	800/b:V1	ru220-08.113	Rozvadzač jednosmerny 220V	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 41 vývodov	N	455	1	455
1162	3320	1E032	800/b:V1	ru220-08.12	Rozvádzač jednosmerný 220V	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	17 poli 1 prívod 42 vývodov	N	520	1	520
1163	3320	1E032	800/b:V1	RV-08.12	Riadiaca jednotka vybíjania AKU 112	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 prívodov 6 vývodov	N	156	1	156
1164	3320	1E032	800/B:V1	US112	Usmerňovač US112	elektro - usmerňovač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 4 vývody	N	65	1	65
1165	3320	1E032	800/C:V1	AKU221	Akubateria AKU221	elektro - batéria, akumulátor	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	108 článkov 2 vývody	N	91	1	91
1166	3320	1E032	800/C:V1	BES221	Bateriová napájací skriňa	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 prívody 2 vývody	N	91	1	91
1167	3320	1E032	800/C:V1	INV-08.221	Striedač	elektro - striedač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 1 vývod	N	65	1	65
1168	3320	1E032	800/c:V1	r0,4-08.02	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	12 poli 1 prívod 34 vývodov	N	390	1	390
1169	3320	1E032	800/c:V1	r0,4-08.21	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	15 poli 6 prívodov 65 vývodov	N	780	1	780
1170	3320	1E032	800/c:V1	rd6-08.21	Rozvádzač 6kV	elektro - rozvádzač 6 kV				EAC	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	17 poli 1 prívod 6 vývodov	N	780	1	780
1171	3320	1E032	800/c:V1	rm09.201	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 poli 1 prívod 35 vývodov	N	351	1	351
1172	3320	1E032	800/c:V1	rm09.203	Rozvádzač podružný 0,4 kV Vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 poli 1 prívod 27 vývodov	N	195	1	195
1173	3320	1E032	800/c:V1	rm09.204	Rozvádzač podružný 0,4 kV Vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 5 vývodov	N	91	1	91

1174	3320	1E032	800/C:V1	rm-VZT-AKU.2	Rozvádzač vzduchotechniky miest. AKU221 a US221	elektro - miestna skrinka	...			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	20 vývodov +12 vývodov 24V	N	182	1	182
1175	3320	1E032	800/c:V1	rmz08.02	Rozvadzac podruzny 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 2 privody 15 vývodov	N	195	1	195
1176	3320	1E032	800/c:V1	rod08.201	Rozvadzac podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 5 vývodov	N	91	1	91
1177	3320	1E032	800/c:V1	rod08.202	Rozvadzac podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 2 privody 3 vývody	N	91	1	91
1178	3320	1E032	800/c:V1	rou08.201	Rozvádzač podružný 220V - Osvetlenie havarijné	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody	N	91	1	91
1179	3320	1E032	800/c:V1	ru220-08.21	Rozvádzač jednosmerný 220V	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	14 polí 3 privody 45 vývodov	N	520	1	520
1180	3320	1E032	800/C:V1	ru220-08.221	Jednosmerný rozvádzač zaif.napájania	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 6 vývodov	N	130	1	130
1181	3320	1E032	800/c:V1	ru220-08.231	Rozvádzač jednosmerný 220V	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 37 vývodov	N	455	1	455
1182	3320	1E032	800/c:V1	RV-08.21	Riadacia jednotka vybijania AKU 122	elektro - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 vývodov	N	156	1	156
1183	3320	1E032	800/c:V1	T23	Transformátor 6/0,4kV /r0,4-08.21/	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1184	3320	1E032	800/c:V1	T42	Transformátor 6/0,4kV /r0,4-08.02/	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1185	3320	1E032	800/C:V1	US221	Usmerňovač US221	elektro - usmerňovač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 3 vývody	N	65	1	65
1186	3320	1E032	800/c:V1	X.rd0,4-08.21	Rozvádzač II.kateg.zaisteného napájania 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	10 polí 2 privody 33 vývodov	N	390	1	390
1187	3320	1E032	800/c:V1	X.rz0,4-08.21	Rozvádzač I.kateg.zaisteného napájania	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 polí 1 privod 47 vývodov	N	520	1	520
1188	3320	1E032	800/c:V1	X.T23d	Transformátor 6/0,4kV /X.rd0,4-08.21/	elektro - transformátor				EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	N	416	1	416
1189	3320	1E032	800/D:V1	PANEL 7D BD2	PANEL 7D na BD2	elektro - automatika				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 12 vývodov	N	130	1	130
1190	3320	1E032	800/d:V1	PANEL8A-MX1/2.blok:EASP	PANEL 8A BLOKOVEJ DOZORNE	elektro - obvod				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	32 vývodov	N	325	1	325
1191	3320	1E032	800/d:V1	rm09.202	Rozvádzač podružný 0,4 kV Vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 polí 2 privody 24 vývodov	N	195	1	195
1192	3320	1E032	800/d:V1	rm09.206	Rozvádzač podružný 0,4 kV Vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	5 vývodov	N	130	1	130
1193	3320	1E032	800/d:V1	rm09.206	Rozvádzač podružný 0,4 kV Vzduchotechnika	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 19 vývodov	N	208	1	208
1194	3320	1E032	800/d:V1	ro0,4-08.21	Rozvádzač usekový osvetlenia 0,4 kV 2.bl.	elektro - úsekový rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 polí 2 privody 23 vývodov	N	260	1	260
1195	3320	1E032	800/d:V1	ro08.201	Rozvadzac podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 polí 14 privodov 67 vývodov	N	676	1	676
1196	3320	1E032	800/d:V1	ro08.202	Rozvadzac podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 privody 52 vývodov	N	546	1	546
1197	3320	1E032	800/d:V1	ro08.203	Rozvadzac podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	3 vývody	N	91	1	91

1198	3320	1E032	800/d:V1	ro08.203	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 2 prívody 42 vývodov	N	390	1	390
1199	3320	1E032	800/d:V1	ro08.204	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 prívody 40 vývodov	N	390	1	390
1200	3320	1E032	800/d:V1	ro08.205	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 2 prívody 16 vývodov	N	195	1	195
1201	3320	1E032	800/d:V1	T46S	Transformátor 6/0,4kV /ro0,4 08.21/	elektro - transformátor			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	trafo suché	N	416	1	416
1202	3320	1E032	800:V1	ANG6	Rozvádzač úsekový 0,4kV	elektro - úsekový rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška - 1 prívod 3 vývodov	A	91	1	91
1203	3320	1E032	800:V1	r0,4-73.2.01	Podružný rozvádzač elektrochem NR1- dekontaminácia	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod + 4 vývodov 24V	A	65	1	65
1204	3320	1E032	800:V1	r0,4-73.2.02	Podružný rozvádzač elektrochem NR2- dekontaminácia	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod + 4 vývodov 24V	A	65	1	65
1205	3320	1E032	800:V1	r0,4-73.2.03	Podružný rozvádzač ultrazvuk NR3 - dekontaminácia	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 28 vývodov + 3 vývodov 24V	A	325	1	325
1206	3320	1E032	800:V1	r0,4-73.2.04	Podružný rozvádzač ultrazvuk NR4 - dekontaminácia	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 28 vývodov + 3 vývodov 24V	A	325	1	325
1207	3320	1E032	800:V1	r0,4-73.2.05	Podružný rozvádzač HNR1- dekontaminácia	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 17 vývodov + 7 vývodov 24V	A	65	1	65
1208	3320	1E032	800:V1	r0,4-830.7.005	Podružný rozvádzač pre DKP1 - dekontaminácia	elektro - podružný rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 9 vývodov	A	104	1	104
1209	3320	1E032	800:V1	R3/TS2	Rozv.vnútovej inštalácie kontajnera TS2	Rozvádzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 4 vývodov	A	130	1	130
1210	3320	1E032	800:V1	rm01.102	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 2 vývodov	A	65	1	65
1211	3320	1E032	800:V1	rm02.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 19 vývodov	A	195	1	195
1212	3320	1E032	800:V1	rm02.002	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 15 vývodov	A	195	1	195
1213	3320	1E032	800:V1	rm03.101	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška - 1 prívod 3 vývodov	A	91	1	91
1214	3320	1E032	800:V1	rm03.102	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška - 1 vývod	A	65	1	65
1215	3320	1E032	800:V1	rm03.103	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 1 prívod 12 vývodov	A	91	1	91
1216	3320	1E032	800:V1	rm03.104	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 3 vývodov	A	91	1	91
1217	3320	1E032	800:V1	rm03.105	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 6 vývodov	A	91	1	91
1218	3320	1E032	800:V1	rm03.205	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 2 prívody 2 vývodov	A	91	1	91
1219	3320	1E032	800:V1	rm09.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod	A	65	1	65
1220	3320	1E032	800:V1	rm09.002	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 prívod 19 vývodov	A	195	1	195
1221	3320	1E032	800:V1	rm09.003	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 prívod 13 vývodov	A	156	1	156

1222	3320	1E032	800:V1	rm09.004	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 prívod 19 vývodov	A	195	1	195
1223	3320	1E032	800:V1	rm09.105	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	A	65	1	65
1224	3320	1E032	800:V1	rm11.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	65	1	65
1225	3320	1E032	800:V1	rm11.004	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 polia 1 prívod 17 vývodov	A	195	1	195
1226	3320	1E032	800:V1	rm11.005	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 polia 1 prívod 17 vývodov	A	195	1	195
1227	3320	1E032	800:V1	rm17.101	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 1 vývod	A	91	1	91
1228	3320	1E032	800:V1	rm17.201	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 2 prívody 1 vývod	A	91	1	91
1229	3320	1E032	800:V1	rm19.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 11 vývodov	A	130	1	130
1230	3320	1E032	800:V1	rm25.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	65	1	65
1231	3320	1E032	800:V1	rm01.101	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 3 vývody	A	65	1	65
1232	3320	1E032	800:V1	rm01.201	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 3 vývody	A	65	1	65
1233	3320	1E032	800:V1	rm09.104	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 prívod 15 vývodov	A	156	1	156
1234	3320	1E032	800:V1	rm09.204	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 polia 1 prívod 12 vývodov	A	130	1	130
1235	3320	1E032	800:V1	rm11.101	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 3 vývody	A	65	1	65
1236	3320	1E032	800:V1	rm11.201	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 prívod 3 vývody	A	65	1	65
1237	3320	1E032	800:V1	ro01.100	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 8 vývodov	A	130	1	130
1238	3320	1E032	800:V1	ro01.101	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 6 vývodov	A	130	1	130
1239	3320	1E032	800:V1	ro01.102	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 8 vývodov	A	130	1	130
1240	3320	1E032	800:V1	ro01.103	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 7 vývodov	A	130	1	130
1241	3320	1E032	800:V1	ro01.104	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 6 vývodov	A	130	1	130
1242	3320	1E032	800:V1	ro01.105	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 8 vývodov	A	130	1	130
1243	3320	1E032	800:V1	ro01.106	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 5 vývodov	A	130	1	130
1244	3320	1E032	800:V1	ro01.107	Rozvadzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 12 vývodov	A	221	1	221
1245	3320	1E032	800:V1	ro01.110	Rozvadzac podruzny 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 6 vývodov	A	130	1	130

[illegible]

[illegible]

1294	3320	1E032	800:V1	rod08.2013	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	A	91	1	91
1295	3320	1E032	800:V1	rod08.2014	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 6 vývodov	A	91	1	91
1296	3320	1E032	800:V1	rod08.2015	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	A	91	1	91
1297	3320	1E032	800:V1	rod08.2016	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	91	1	91
1298	3320	1E032	800:V1	rod08.2017	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	A	91	1	91
1299	3320	1E032	800:V1	rod08.2018	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	91	1	91
1300	3320	1E032	800:V1	rou08.202	Rozvádzač podružný 220V - Osvetlenie havarijné	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	A	156	1	156
1301	3320	1E032	800:V1	rou08.203	Rozvádzač podružný 220V - Osvetlenie havarijné	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	156	1	156
1302	3320	1E032	800:V1	rou08.204	Rozvádzač podružný 220V - Osvetlenie havarijné	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	156	1	156
1303	3320	1E032	800:V1	TS2	Transformátor TS2 /ANG6/	elektro - transformátor	...		EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	suchý	A	416	1	416
1304	3320	1E032	800:V1	ZS01	zásuvková skriňa ZS01	elektro - napájacie zariadenie	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	65	1	65
1305	3320	1E032	801:V1	rmd11.102	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 privod 6 vývodov	N	65	1	65
1306	3320	1E032	801:V1	rmd11.103	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 3 vývody	N	65	1	65
1307	3320	1E032	801:V1	rmd11.104	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	65	1	65
1308	3320	1E032	801:V1	rmz09.001	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	65	1	65
1309	3320	1E032	801:V1	rmz09.002	Rozvádzač podružný 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	65	1	65
1310	3320	1E032	801A:V1	T62	Transformátor 6/0,4kV /r0,4- 08.10/	elektro - transformátor			EAB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	trafo suché	A	416	1	416
1311	3320	1E032	803:V1	rm08.002	Rozvádzač podružný 0,4 kV PREV. BUDOVA	elektro - podružný rozdávzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 polia 1 privod 44 vývodov	N	390	1	390
1312	3320	1E032	803:V1	rm08.011	Rozvádzač podružný 0,4 kV PREV. BUDOVA	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 36 vývodov	N	351	1	351
1313	3320	1E032	803:V1	rmd12.002	Rozvádzač dozimetrie	elektro - podružný rozdávzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 3 vývody	A	91	1	91
1314	3320	1E032	803:V1	ro803.03	Rozvádzač svetelný 0,4 kV - Osvetlenie obj.803	elektro - podružný rozdávzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 polia 1 privod 36 vývodov	N	325	1	325
1315	3320	1E032	900A/1:V1	r36.1	Rozvádzač podružný 0,4kV BIOKLAR	elektro - podružný rozdávzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 135 vývodov 7 vývodov 24V	N	1560	1	1560
1316	3320	1E032	900A/1:V1	ro900.01	Rozvádzač podružný 0,4 kV Osvetlenie obj.900	elektro - podružný rozdávzač	...		EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	1 privod 1 vývod	N	65	1	65
1317	3320	1E032	900A/1:V1	ro900.11	Rozvádzač 0,4 kV - temperovanie obj.900	elektro - podružný rozdávzač	...		EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody	N	91	1	91



1318	3320	1E032	900E:V1	RH - skrinka	Skrinka pre napájanie pohonov stavidiel	elektro - miestna skrinka			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 15 vývodov	N	169	1	169
1319	3320	1E032	C809:V1	rm09.008	Rozvádzač podružný 0,4 kV CEMENT. LINKA	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška - 50 vývodov	A	520	1	520
1320	3320	1E032	C809:V1	rm09.009	Rozvádzač podružný 0,4 kV CEMENT. LINKA	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška - 75 vývodov	A	780	1	780
1321	3320	1E032	C809:V1	ro809.01	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška - 19 vývodov	A	234	1	234
1322	3320	1M201	533/1:V1	11CPA02GS002	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody 24V	N	91	1	91
1323	3320	1M201	533/1:V1	11CPB02GS001	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody 24V	N	91	1	91
1324	3320	1M201	533/1:V1	11CPB02GS002	Rozvádzač meničov DC/DC	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody 24V	N	65	1	65
1325	3320	1M201	533/2:V1	12CPX02GS001	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR			EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	91	1	91
1326	3320	1M201	533/2:V1	12CPX02GS002	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	91	1	91
1327	3320	1M201	533/2:V1	12CPY02GS002	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	91	1	91
1328	3320	1M201	800/A:V1	11CZA11:MR	Skríňa Iskamatic 11CZA11	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1329	3320	1M201	800/A:V1	11CZA12:MR	Skríňa Iskamatic 11CZA12	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1330	3320	1M201	800/b:V1	11CZB01:MR	Skríňa Iskamatic 11CZB01	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1331	3320	1M201	800/b:V1	11CZB02:MR	Skríňa Iskamatic 11CZB02	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1332	3320	1M201	800/b:V1	11CZB11:MR	Skríňa Iskamatic 11CZB11	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1333	3320	1M201	800/b:V1	11CZB12:MR	Skríňa Iskamatic 11CZB12	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1334	3320	1M201	800/c:V1	12CZA01:MR	Skríňa Iskamatic 12CZA01	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1335	3320	1M201	800/c:V1	12CZA11:MR	Skríňa Iskamatic 12CZA11	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1336	3320	1M201	800/c:V1	12CZA12:MR	Skríňa Iskamatic 12CZA12	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1337	3320	1M201	800/d:V1	12CZB01:MR	Skríňa Iskamatic 12CZB01	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1338	3320	1M201	800/d:V1	12CZB02:MR	Skríňa Iskamatic 12CZB02	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1339	3320	1M201	800/d:V1	12CZB11:MR	Skríňa Iskamatic 12CZB11	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1340	3320	1M201	800/d:V1	12CZB12:MR	Skríňa Iskamatic 12CZB12	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	156	1	156
1341	3320	1M300	533/1:V1	11CPA02GS001	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody 24V	N	91	1	91

1342	3320	1M300	533/2:V1	12CPY02GS001	Rozvádzač DC/DC meničov	prvok obvodov MaR				EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	91	1	91
1343	3320	1M300	590:V1	Z-ds18.1.3	Panel SKR	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody 2 vývody + 6 vývodov 24V	N	195	1	195
1344	3320	1M301	800:V1	73.10-RS1:MR	Rozvádzač SKR RS1 pre DKP1 (C7A3)	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 6 vývodov + 77 vývodov 24V	A	286	1	286
1345	3320	1M302	364A:V1	34.10.D364.1:MR	Rozvádzač SKR RS Simatic	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 3 vývody + 3 vývody 24V	N	130	1	130
1346	3320	1M302	364A:V1	34.10.MS364.02:MR	Skrinka merania hladiny F503/000	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 2 vývody 24V	N	91	1	91
1347	3320	1M302	403:V1	15.10.DA02:MR	Rozvádzač SKR fakt.meranie 15.10-DA02 (A5B1)	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov + 6 vývodov 24V	N	130	1	130
1348	3320	1M302	403:V1	m28.01.1:MR	Rozvádzač m28.01.1:MMR	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 5 vývodov	N	91	1	91
1349	3320	1M302	441:V1	23.00.DA1:MMR	Rozvádzač SKR RS NaRK	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	39 vývodov + 81 vývodov 24V	N	455	1	455
1350	3320	1M302	490:V1	402.10.3.DA01:MR	Rozvádzač SKR Red.stanica pay+merania	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 14 vývodov	N	169	1	169
1351	3320	1M302	562:V1	28.10.DA1:MMR	Rozvádzač SKR RS VS562	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 7 vývodov + 46 vývodov 24V	N	286	1	286
1352	3320	1M302	585a:V1	16.5.10.10CL01:MR	Rozvádzač SKR - UPS2 SS SSChAPV	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody 1 vývod	N	91	1	91
1353	3320	1M302	585b:V1	16.5.10.10CL02:MR	Rozvádzač SKR - RS SSChAPV	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	91	1	91
1354	3320	1M302	585b:V1	16.5.10.10CL03:MR	Rozvádzač SKR - RS SSChAPV	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	91	1	91
1355	3320	1M302	585b:V1	16.5.10.10CL04:MR	Rozvádzač SKR - UPS3,4 RS SSChAPV	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 privody 12 vývodov	N	130	1	130
1356	3320	1M302	585c:V1	16.5.10-SKRINKA OHREUVU-A5C:MR	Skrinka ohrevu potrubí PGF (A5C)	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy		N	91	1	91
1357	3320	1M302	590:V1	10.018.00.H404/001:MR	MNOZSTVO CIR. VODY NA VYTĽAKU CERP. 1.04	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod 24V	N	130	1	130
1358	3320	1M302	590:V1	18.10.H601.02:MR	Meranie SIO2 za anex a ZM filtrom-Silikomer (A5D)	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	65	1	65
1359	3320	1M302	590:V1	VX-ds18.1.19	Panel SKR	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 2 vývody + 2 vývody 24V	N	195	1	195
1360	3320	1M302	800/A:V1	16.5.10-10CLW01-A5C:MR	El.skrinka 10CLW01 (A5C)	rozvádzače - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	91	1	91
1361	3320	1M302	800/a:V1	501.10.5-DA02:MR	Rozvádzač SKR - Simatic+signalizácia	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 7 vývodov + 10 vývodov 24V	N	130	1	130
1362	3320	1M302	800/a:V1	AXE1.1-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 vývodov + 2 vývody 24V	N	130	1	130
1363	3320	1M302	800/b:V1	AXE1.2-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 privodov + 8 privodov 24V 10 vývodov + 2 vývody 24V	N	130	1	130
1364	3320	1M302	800/b:V1	AXE1.3-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	11 privodov 14 vývodov	N	169	1	169
1365	3320	1M302	800/b:V1	AXE1.4-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 privodov + 2 privody 24V 16 vývodov	N	195	1	195

1366	3320	1M302	800/B:V1	MS-E511:MMR	Skrínka MS-E511	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Odborná prehliadka a odborná skúška 1 prívod 4 vývody	N	91	1	91
1367	3320	1M302	800/c:V1	AXE2.2-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	15 prívodov + 10 prívodov 24V	N	130	1	130
1368	3320	1M302	800/c:V1	AXE2.3-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	21 prívodov	N	169	1	169
1369	3320	1M302	800/c:V1	AXE2.4-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 prívodov + 2 prívody 24V 13 vývodov	N	130	1	130
1370	3320	1M302	800/d:V1	402.10.3-DA03:MR	Rozvádzač SKR - Simatic+signalizácia	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 6 vývodov	N	91	1	91
1371	3320	1M302	800/d:V1	AXE2.1-A5A3:MR	Rozvádzač SKR RIS (A5A3)	riadiaci systém, elektronika, počítač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	11 prívodov	N	130	1	130
1372	3320	1M303	441:V1	23.00.DA02:MMR	Skrínka CO a Plyn NaRK	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 vývodov 24V	N	195	1	195
1373	3320	1M303	441:V1	23.00.DA03:MMR	Rozvádzač SKR RS merania spalín z kotlov NaRK	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 21 vývodov + 9 vývodov 24V	N	286	1	286
1374	3320	1M303	562:V1	28.10.PLH:MR	Rozvádzač SKR Pressline-PLH (udrž. P vo vyk.syst.)	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 8 vývodov + 5 vývodov 24V	N	221	1	221
1375	3320	1M303	590:V1	MS01:MMR	H412,413,416,417,421	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 9 vývodov 24V	N	195	1	195
1376	3320	1M303	590a:V1	SD1:MMR	H452, H453	meranie - ostatné				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 prívody 2 vývody 24V	N	195	1	195
1377	3320	1P017	364:V1	364/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Zzberače, 9zvody, mreža	N	325	1	325
1378	3320	1P017	368:V1	368/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1zberač 2 zvody	N	130	1	130
1379	3320	1P017	377:V1	377/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 zvody, mreža	N	130	1	130
1380	3320	1P017	441:V1	441/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	13zvody, mreža	N	390	1	390
1381	3320	1P017	460:V1	460/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8zberačov, 3zvody	A	351	1	351
1382	3320	1P017	490:V1	490 V-1/BRANA OS-7:OO	Ovládacia skríňa pre vliečkovú bránu č.490/7	zariadenie elektrárne - ostatné	Vráta 7300x7150mm, elm. AP 90S				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 7 vývodov	N	130	1	130
1383	3320	1P017	490:V1	490/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	56zvody, 147 zberačov, mreža spolu s obj.800	N	1040	1	1040
1384	3320	1P017	510:V1	510/2/V1:EBLESK	Bleskozvod obj. 510/2	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	mreža, 4 zvody	N	156	1	156
1385	3320	1P017	526:V1	526:V1.526/2.STAVBA02	Ocelové konštrukcie a pletivo	Stavebná konštrukcia					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 zemničův	N	260	1	260
1386	3320	1P017	527A:V1	527A/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1zvod, 1 zberač	N	130	1	130
1387	3320	1P017	532:V1	532/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	7 zvody, 13 zberačov, mreža	N	390	1	390
1388	3320	1P017	562:V1	562/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 zvody, mreža	N	260	1	260
1389	3320	1P017	580a:V1	580a/V1:EBLESK	Bleskozvod	Stavebná konštrukcia					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 zvody, mreža	N	325	1	325

1390	3320	1P017	580b:V1	580b/V1:EBLESK	Bleskozvod	Stavebná konštrukcia					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 zvodov, mreža	N	325	1	325
1391	3320	1P017	585a:V1	585a/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 zvody, mreža	N	130	1	130
1392	3320	1P017	585b:V1	585b/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 zvody, mreža	N	130	1	130
1393	3320	1P017	585c:V1	585c/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 zvody	N	130	1	130
1394	3320	1P017	585d:V1	585d/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 zvody	N	130	1	130
1395	3320	1P017	589:V1	589/V1:EBLESK	Bleskozvod	Stavebná konštrukcia					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	28 zvodov	N	520	1	520
1396	3320	1P017	590:V1	590/V1:EBLESK	Bleskozvod	Stavebná konštrukcia					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	mreža, 15 zvodov	N	429	1	429
1397	3320	1P017	590A:V1	590A/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	mreža, 9 zvodov	N	260	1	260
1398	3320	1P017	713:V1	713/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	mreža, 12zb, 8zv	N	325	2	650
1399	3320	1P017	801:V1	801/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 zberače, 10 zvodov	A	390	1	390
1400	3320	1P017	880:V1	880/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 zvod, 1 zberač	N	130	1	130
1401	3320	1P017	900A/1:V1	900A/1/V1:EBLESK	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	mreža 4 zvody	N	156	1	156
1402	3320	1S034	532:V1	21.1.01.1	Kompresor NTK KAESER KaCHS V-1	zariadenie elektrárne - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	stroj	N	1040	1	1040
1403	3320	1S034	532:V1	21.1.01.2	Kompresor NTK KAESER KaCHS V-1	zariadenie elektrárne - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	stroj	N	1040	1	1040
1404	3320	1S034	760-4.3:V1	50.01/11:OS	Oddelovač káblovej izolácie	zariadenie elektrárne - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	stroj	N	65	1	65
1405	4300	1M401	800/A:V1	11.12247.ups11.HW:MR	zdroj bezpauzového napajania UPS11	meranie - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	1	65
1406	4300	1M401	800/a:V1	11.P101:MMR	Rozvádzač IVM 11.P101	meranie - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody	N	91	1	91
1407	4300	1M401	800/D:V1	12.12249.ups21.HW:MR	zdroj bezpauzového napajania UPS21	meranie - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	1	65
1408	4300	1M401	800/D:V1	12.12250.ups22.HW:MR	zdroj bezpauzového napajania UPS22	meranie - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod	N	65	1	65
1409	4300	1M401	800/d:V1	12.P101:MMR	Rozvádzač IVM 12.P101	meranie - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 4 vývody	N	91	1	91
1410	4300	INFOR	47 tech.c.	UPS1:A1	UPS1 EATON	elektro - striedač	Powenware 9390			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 8 vývodov	N	130	1	130
1411	4300	INFOR	631a:V1	R-SER	Zaskokový automat R-SER	elektro - podružný rozvádzač	STA			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 53 vývodov	N	650	1	650
1412	4300	INFOR	631a:V1	UPS1:V1	UPS1 EATON	elektro - striedač	Powenware 9390			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 1 vývod	N	130	1	130
1413	4300	INFOR	631a:V1	UPS2:V1	UPS2 EATON	elektro - striedač	Powenware 9390			EBA	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 1 vývod	N	130	1	130

1414	4410	0X053	301VS-V1	301.RMDT	Rozvádzač MaR	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	20 vývod. rozv. MaR.	N	234	1	234
1415	4410	0X053	61	61.RMR	Rozvádzač MaR	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	156	1	156
1416	4410	0X053	653-V1	653.RMR	Rozvádzač MaR	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	10 vývod.	N	130	1	130
1417	4410	0X105	750-IX.6	750-IX.6.RMS-3	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 11 vývodov	N	195	1	195
1418	4410	0X105	760-IL3	760-IL.3.ZS14	Zásuvková skriňa 400V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1419	4410	0X111	301VS-V1	301.RE	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1prívod, 5 vývod.	N	91	1	91
1420	4410	0X111	301VS-V1	301.XS2	Zás. skriňa Hensen 400/25A.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zásuvková skriňa HENSEL, MI- 770101100/44	N	65	1	65
1421	4410	0X111	36	36.R-OH/B	Rozvádzač podružní	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	10 vývod.	N	156	1	156
1422	4410	0X111	36 stav.c.	36.R-OH/A	Podružný svetelný rozdávzač odpadové hospodárstvo	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	10 vývod.	N	156	1	156
1423	4410	0X111	36 stav.c.	36.RS35.1.1	Podružný svetelný rozdávzač pre zberný dvor	elektro - podružný rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez učenia periódy	5 vývod.	N	130	1	130
1424	4410	0X111	36 stav.c.	BL36	Bleskozvod prístrešku zbemého dvora	elektro - bleskoisika, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 zvody.	N	156	1	156
1425	4410	0X111	39	BL39	Bleskozvod	elektro - bleskoisika, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 3 zvodov.	N	156	1	156
1426	4410	0X111	40	BL40	Bleskozvod	elektro - bleskoisika, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová 10 zvodov.	N	325	1	325
1427	4410	0X111	40	RS40.1:ER	Rozvádzač osvetlenia 2. posla	elektro - podružný rozdávzač	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1428	4410	0X111	40	RS40.11	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	130	1	130
1429	4410	0X111	48-V1	48.HENSEL	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	130	1	130
1430	4410	0X111	48-V1	48.MR48.1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	195	1	195
1431	4410	0X111	48-V1	48.R	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	195	1	195
1432	4410	0X111	48-V1	48.RNO 48.01	Rozvodnica pri objekte 48/10	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1433	4410	0X111	48-V1	48.RO48.01.1	Rozvádzač v Rondo hale.	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1434	4410	0X111	48-V1	48.RO48.1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	195	1	195
1435	4410	0X111	48-V1	48.RS48.2	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	18 vývod.	N	195	1	195
1436	4410	0X111	49	49.SR3	Rozvádzač PRIS.	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	PRIS	N	91	1	91
1437	4410	0X111	49/20-V1	BL49/20	Bleskozvod	elektro - bleskoisika, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 12 zvodov.	N	325	1	325

1438	4410	0X111	49/20/V1	RO49.20	Rozvodnica v.č. 7238	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 2 vývodov	N	65	1	65
1439	4410	0X111	49/50/V1	BL49/50	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 6 zvodov.	N	234	1	234
1440	4410	0X111	49/60/V1	BL49/60	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 4 zvody.	N	234	1	234
1441	4410	0X111	49/HP	49NV.SR5	Rozdávzač RIS.	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1442	4410	0X111	50	50.DSU	Podružný rozdávzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	UR			EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	10 vývod.	N	195	1	195
1443	4410	0X111	50	50.MR50.1	Podružný rozdávzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	JRP			EAB	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	52 vývod.	N	650	1	650
1444	4410	0X111	59	59.RIS1	Rozvodná ističia skríňa.	elektro - podružný rozdávzač	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1445	4410	0X111	59	59.RS1	Rozdávzač RS 1	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	11 vývod.	N	156	1	156
1446	4410	0X111	59	59.RS2	Rozdávzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	10 vývod.	N	156	1	156
1447	4410	0X111	59	BL59	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 zvody	N	156	1	156
1448	4410	0X111	60	BL60/A1/1	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 6 zvodov.	N	286	1	286
1449	4410	0X111	61	61.RH	Rozdávzač CO-kryt	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	12 vývod.	N	130	1	130
1450	4410	0X111	61	61.RNO	Rozdávzač CO- kryt	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1451	4410	0X111	61	61.RV-24V	Usmernenovač a bat. CO-kryt	elektro - batéria, akumulátor					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	usmernenovač a baterka.	N	65	1	65
1452	4410	0X111	61	61.RVZT-1	Rozdávzač CO.	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1453	4410	0X111	61	61.RZ	Zásuvková skríňa 400 V	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1454	4410	0X111	61	BL61	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				EB	4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 6 zvodov.	N	234	1	234
1455	4410	0X111	61	RS 61.1:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 2.POLIA	elektro - podružný rozdávzač	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	7 vývod.(vonkajšie, vlhké )	N	91	1	91
1456	4410	0X111	61	RS 61.1:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 2.POLIA	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	26 vývod.	N	234	1	234
1457	4410	0X111	61	RS 61.2:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	3 vývod.(vonkajšie )	N	91	1	91
1458	4410	0X111	61	RS 61.2:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	35 vývodov	N	390	1	390
1459	4410	0X111	61	RS60.5	Rozdávzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	25 vývod.	N	286	1	286
1460	4410	0X111	61		Rozdávzač PRIS.	elektro - podružný rozdávzač	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1461	4410	0X111	62 tech.c.	MR62.1	Podružný rozdávzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	JRP			EB	4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	2 vývod - klimatizácia.	N	91	1	91

1462	4410	0X111	62 tech.c.	MR62.1	Podružný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP		EB	5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	7 vývod.	N	130	1	130
1463	4410	0X111	62 tech.c.	RS62.1	Podružný světelný rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	JRP			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	11 vývod.	N	195	1	195
1464	4410	0X111	62 tech.c.	RS62.2	Rozvádzač světelný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			3PS	OPaOS elektrického zařízení - trojročná perióda	2 vývod. umyvárka.	N	65	1	65
1465	4410	0X111	62 tech.c.	RS62.2	Rozvádzač světelný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvoročná perióda	4 vývod. klíma 1 - 3, svetlo.	N	91	1	91
1466	4410	0X111	62 tech.c.	RS62.2	Rozvádzač světelný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	23 vývod.	N	260	1	260
1467	4410	0X111	62 tech.c.	RS62.3	Rozvádzač světelný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvoročná perióda	1 vývod, vonk. svetlo.	N	91	1	91
1468	4410	0X111	62 tech.c.	RS62.3	Rozvádzač světelný 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	21 vývod.	N	260	1	260
1469	4410	0X111	631A-V1	631a.R	Rozvádzač.	elektro - podružný rozvádzač				5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1470	4410	0X111	631A-V1	631a.RTG4	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač				5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	195	1	195
1471	4410	0X111	631a-V1	631a.SvReklama	Svetelná reklama JYVYS	elektro - ostatné				4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvoročná perióda	Svetelná reklama JAVYS.	N	91	1	91
1472	4410	0X111	631A-V1	631c-R1	Rozvádzač Vrátnica V1	elektro - podružný rozvádzač				2PS	OPaOS elektrického zařízení - dvojročná perióda	23 vývod, 1 privod.	N	286	1	286
1473	4410	0X111	631A-V1	BL631a	Bleskozvod	elektro - bleskoisika, bleskozvod	*			4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvoročná perióda	mrežová, 9 zvodov.	N	299	1	299
1474	4410	0X111	631A-V1	BL631c-V1	Bleskozvod vrátnica V1.	elektro - bleskoisika, bleskozvod				2PS	OPaOS elektrického zařízení - dvojročná perióda	LPS I, 4 zvody.	N	299	2	598
1475	4410	0X111	631A-V1	RM 631.01:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 5 POLI	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	5 poli, 19 vývod.	N	286	1	286
1476	4410	0X111	631A-V1	RM 631.02:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 2 POLIA	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	3 polia, 15 vývod.	N	286	1	286
1477	4410	0X111	631A-V1	RM 631.03:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 2 POLIA	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	10 vývod.	N	286	1	286
1478	4410	0X111	631A-V1	RM 631.07:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 2 POLIA	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	9 vývod.	N	286	1	286
1479	4410	0X111	631A-V1	RM 631.08:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	5 vývod.	N	286	1	286
1480	4410	0X111	631A-V1	RM 631.09:ER	Rozvádzač RM 631.09	elektro - podružný rozvádzač	*			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1481	4410	0X111	631A-V1	RO 631.01:ER	Rozvádzač podružný 3 polia	elektro - podružný rozvádzač	-			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	3 polia, 13 vývod.	N	195	1	195
1482	4410	0X111	631A-V1	RO 631.02:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	1 polia, 7 vývod.	N	286	1	286
1483	4410	0X111	631A-V1	RO 631.03:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	9 vývod.	N	286	1	286
1484	4410	0X111	631A-V1	RO 631.04:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	16 vývod.	N	286	1	286
1485	4410	0X111	631A-V1	RO 631.05:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	21 vývod.	N	286	1	286

1486	4410	0X111	631A:V1	RO 631.06:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	23 vývod.	N	286	1	286
1487	4410	0X111	631A:V1	RO 631.07:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	17 vývod.	N	286	1	286
1488	4410	0X111	631A:V1	RO 631.08:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	19 vývod.	N	286	1	286
1489	4410	0X111	631A:V1	RO 631.15:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	35 vývod.	N	286	1	286
1490	4410	0X111	631A:V1	RO 631.17:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	18 vývod.	N	286	1	286
1491	4410	0X111	631A:V1	RO 631.18:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	21 vývod.	N	286	1	286
1492	4410	0X111	631A:V1	RO 631.19:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	286	1	286
1493	4410	0X111	631A:V1	RO 631.20:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	22 vývod.	N	286	1	286
1494	4410	0X111	631A:V1	RO 631.21:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	286	1	286
1495	4410	0X111	631A:V1	RO 631.22:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	8 vývod.	N	286	1	286
1496	4410	0X111	631A:V1	RU 631.02:ER	Rozvávzač = NO	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	11 vývod.	N	156	1	156
1497	4410	0X111	631A:V1	RZ 1	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1498	4410	0X111	631A:V1	RZ 2	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1499	4410	0X111	631A:V1	RZ 3	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1500	4410	0X111	631A:V1	RZ 4	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1501	4410	0X111	631A:V1	RZ 5	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1502	4410	0X111	631A:V1	RZ 6	Zásuvková skriňa	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	65	1	65
1503	4410	0X111	631a:V1	631a.EZS	Zabezpečovačka EZS.	Bezpečnostný systém				EB	2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojiročná perióda	EZS.	N	260	2	520
1504	4410	0X111	631b:V1	631b.chl.pult	Chladiaci pult na zeleninu.	elektro - ostatné					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojiročná perióda		N	65	1	65
1505	4410	0X111	631b:V1	631b.QS21.2	Konvektomat Zanussi.	elektro - ostatné					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojiročná perióda		N	65	1	65
1506	4410	0X111	631b:V1	631b.Z10.1	Umývačka riadu.	elektro - ostatné					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojiročná perióda		N	65	1	65
1507	4410	0X111	631b:V1	RMS 631.01:ER	ROZVADZAČ PODRUŽNÝ 1 POLE	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	91	1	91
1508	4410	0X111	631b:V1	RNO 631.09	Rozvávzač jednosmerný.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1509	4410	0X111	631b:V1	RO 631.09:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 4.POLIA	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	2 polia, 12 vývod.	N	195	1	195



1510	4410	0X111	631b:V1	RO 631.11:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 2.POLIA	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	29 vývod.	N	286	1	286
1511	4410	0X111	631b:V1		Rozvádzač RS-B ( bufet )	elektro - podružný rozdávateľ	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	20 vývod.	N	221	1	221
1512	4410	0X111	631c	682.osvetlenie	Osvetlenie aut. nástupišťa a parkoviska A1.	rozvodňa - ostatné					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	autobusové nástupišťa a osvetlenie komunikácie 18 stĺpov verej. osv.	N	260	1	260
1513	4410	0X111	631c	BL631c	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 4 zvody.	N	299	1	299
1514	4410	0X111	631c	BL683	Bleskozvod - Autobus. nst.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	Autobusové nástupišťa 8 zvodov. Ocelová konštrukcia - náhodný zvod.	N	299	1	299
1515	4410	0X111	631c	RM 60.11.02:ER	ROZVADZAC PODRUZNY ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1516	4410	0X111	631c	RM 60.11.02:ER	ROZVADZAC PODRUZNY ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	16 vývod.	N	195	1	195
1517	4410	0X111	631c	RM 60.11.03:ER	ROZVADZAC PODRUZNY ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 vývod.	N	130	1	130
1518	4410	0X111	631c	RM 60.11.04 ER	ROZVADZAC PODRUŽNÝ ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 vývod.	N	130	1	130
1519	4410	0X111	631c	RM 60.11:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 3.POLIA ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1520	4410	0X111	631c	RM 60.11:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 3.POLIA ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	4 vývod. - sv. autob. nástupišťa a parkovisko ( 16 stĺžiarov ).	N	130	1	130
1521	4410	0X111	631c	RM 60.11:ER	ROZVADZAC PODRUZNY 3.POLIA ZS	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	46 vývod.	N	520	1	520
1522	4410	0X111	632:V1	MR 60.05:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	20 vývod.	N	195	1	195
1523	4410	0X111	632:V1	RMDT 1:ER	Rozvádzač podružný	elektro - podružný rozdávateľ	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 11 vývodov	N	130	1	130
1524	4410	0X111	632:V1	RMDT 3:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 8 vývod.	N	156	1	156
1525	4410	0X111	632:V1	RP 1:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 14 vývodov	N	195	1	195
1526	4410	0X111	632:V1	RS 60.5:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	32 vývod.	N	364	1	364
1527	4410	0X111	632:V1	RS 60.50:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	51 vývod.	N	585	1	585
1528	4410	0X111	632:V1	RS 60.51:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	55 vývod.	N	585	1	585
1529	4410	0X111	632:V1	RS 60.53:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	55 vývod.	N	585	1	585
1530	4410	0X111	632:V1	RS 60.54:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	55 vývod.	N	585	1	585
1531	4410	0X111	632:V1	RS 60.55:ER	ROZVADZAC PODRUZNY	elektro - podružný rozdávateľ	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	55 vývod.	N	585	1	585
1532	4410	0X111	632a:V1	632aSvReklama	Svetelná reklama JESS.	elektro - ostatné					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	Svetelná reklama JESS	N	91	1	91
1533	4410	0X111	632a:V1	BL632a	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	*				2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojočná perióda	mrežová 9 zvodov.	N	299	2	598

1534	4410	0X111	632a:V1	RMDT 2:ER	Rozvádzač MaR	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 7 vývod.	N	130	1	130
1535	4410	0X111	632b:V1	BL632b	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 2 zvody.	N	130	1	130
1536	4410	0X111	632c:V1	632c:EI. Ohrievač	Elektrický ohrievač vody.	elektro - prístroje a náradie					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	stojatý 150l.	N	65	1	65
1537	4410	0X111	632c:V1	BL632c	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová. 8 zemničív.	N	299	1	299
1538	4410	0X111	632c:V1	R-KU:ER	Rozvádzač R-KU	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	70 vývod.	N	910	1	910
1539	4410	0X111	632c:V1	R-KU:M	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1540	4410	0X111	632c:V1	RO 7	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	22 vývod.	N	234	1	234
1541	4410	0X111	632c:V1	RS 4.1	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1542	4410	0X111	632c:V1	RS 4.2	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	16 vývod.	N	182	1	182
1543	4410	0X111	632c:V1	RS-1:EP	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	17 vývod.	N	195	1	195
1544	4410	0X111	632c:V1	RS-2:EP	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	18 vývod.	N	195	1	195
1545	4410	0X111	632c:V1	RS-3:EP	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	14 vývod.	N	195	1	195
1546	4410	0X111	632c:V1	RS-U	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1547	4410	0X111	632c:V1	RS-U	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	17 vývod.	N	195	1	195
1548	4410	0X111	633:V1	RM 26.05:O	ROZVADZAC 0,4 KV-4 POLIA	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 polia, 25 vývodov.	N	299	1	299
1549	4410	0X111	633:V1	RO 633.01:O	ROZVADZAC 0,4 KV-4 POLIA-OSVETLENIE	elektro - podružný rozdávzač	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	130	1	130
1550	4410	0X111	633:V1	RO 633.01:O	ROZVADZAC 0,4 KV-4 POLIA-OSVETLENIE	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	16 vývod.	N	195	1	195
1551	4410	0X111	636:V1	636.HR/RE	Rozvádzač 2 polia	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1552	4410	0X111	636:V1	BL636	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	Aktivný bleskozvod, 2 zvody,	N	195	1	195
1553	4410	0X111	636:V1	DTVZT2	Rozvádzač VZT.	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	1 pole,15 vývod.	N	182	1	182
1554	4410	0X111	636:V1	DTVZT3	Rozvádzač VZT.	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	1 pole,15 vývod.	N	182	1	182
1555	4410	0X111	636:V1	636.EZS	EI. zabezpečovací systém.	Bezpečnostný systém				EB	2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojročná perióda	EZS.	N	195	1	195
1556	4410	0X111	639:V1	639.ER	Rozvádzač merania ER.	elektro - meranie					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	1 pole,meranie 5 vývod.	N	91	1	91
1557	4410	0X111	639:V1	639.H-R	Rozvádzač H-R	Rozvádzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91

1558	4410	0X111	639.V1	639.HR	Rozvádzač H-R	Rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 poli , 19 vývodov.	N	234	1	234
1559	4410	0X111	639.V1	639.HR-TS	Hlavný el.rozvádzač HR-TS	Rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 polia, 16 vývod.	N	130	1	130
1560	4410	0X111	639.V1	639.R Mi:EZ	Elektro zásuvková skriňa	elektro - zásuvka *					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	260	1	260
1561	4410	0X111	639.V1	639.R-K	Rozvádzač kompenzácie.	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	rozv. kompenzácie. 1 pole.	N	260	1	260
1562	4410	0X111	639.V1	639.R-KL-ER	Rozvádzač R-KL Klimatizácia	elektro - podružný rozvádzač *					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	1 pole, 8 vývod.	N	130	1	130
1563	4410	0X111	639.V1	639.RO-02	Rozvádzač podružný RO 02	elektro - podružný rozvádzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1564	4410	0X111	639.V1	639.RO-02	Rozvádzač podružný RO 02	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	17 vývod.	N	182	1	182
1565	4410	0X111	639.V1	639.RP1.1	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač *					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1566	4410	0X111	639.V1	639.RP1.1	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač *					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	42 vývod.	N	455	1	455
1567	4410	0X111	639.V1	639.RS-01.2	Rozvádzač podružný RS 01.2	elektro - podružný rozvádzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1568	4410	0X111	639.V1	639.RS-01.2	Rozvádzač podružný RS 01.2	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	23 vývod.	N	260	1	260
1569	4410	0X111	639.V1	639.RS-01.3	Rozvádzač podružný RS 01.3	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	33 vývod.	N	364	1	364
1570	4410	0X111	639.V1	639.RS-1.1	Rozvádzač podružný RS 1.1	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	43 vývod.	N	494	1	494
1571	4410	0X111	639.V1	639.RS-1.2	Rozvádzač podružný RS 1.2	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	31 vývod.	N	364	1	364
1572	4410	0X111	639.V1	639.RS-2.1	Rozvádzač RS 2.1	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	27 vývod.	N	312	1	312
1573	4410	0X111	639.V1	639.RS-2.2	Rozvádzač RS 2.2	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	83 vývod.	N	1040	1	1040
1574	4410	0X111	639.V1	639.RS-2.2.1	Rozvádzač podružný RS 2.2.1	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	156	1	156
1575	4410	0X111	639.V1	639.RS-2:ER	Rozvádzač RS-2 CO kryt	elektro - podružný rozvádzač *					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	7 vývod	N	130	1	130
1576	4410	0X111	639.V1	639.RS-3.1	Rozvádzač RS 3.1	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	50 vývod.	N	650	1	650
1577	4410	0X111	639.V1	639.RS-3.2	Rozvádzač RS 3.2	elektro - podružný rozvádzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	39 vývod.	N	455	1	455
1578	4410	0X111	639.V1	639.RS-5:ER	Rozvádzač RS-5	elektro - podružný rozvádzač *					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	156	1	156
1579	4410	0X111	639.V1	639.RS-G1:ER	Rozvádzač RS-G1 - garáž 2	elektro - podružný rozvádzač *					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	1 vývod.	N	65	1	65
1580	4410	0X111	639.V1	639.RS-G1:ER	Rozvádzač RS-G1 - garáž 2	elektro - podružný rozvádzač *					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1581	4410	0X111	639.V1	639.RSS-2.2.1:ER	Rozvádzač RSS-2.2.1 Serverovňa	elektro - podružný rozvádzač *					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	10 vývod.	N	130	1	130

1582	4410	0X111	639:V1	639.R-V:ER	Rozvádzač R-V Vrátnica	elektro - podružný rozdávzač	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1583	4410	0X111	639:V1	639.R-V:ER	Rozvádzač R-V Vrátnica	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1584	4410	0X111	639:V1	639.R-vytahu	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1585	4410	0X111	639:V1	639.T 1	Transformátor T1 22/04 kV	Transformátor					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	416	1	416
1586	4410	0X111	639:V1	639.T 2	Transformátor T2 22/0,4 kV	Transformátor					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda		N	416	1	416
1587	4410	0X111	639:V1	639.VN.E22kV kobka č.1	Elektro-rozdviha 22 kV	elektro - rozdviha 22 kV					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 1 privod 22 kV, odpojovač.	N	650	1	650
1588	4410	0X111	639:V1	639.VN.E22kV kobka č.2	Elektro-rozdviha 22 kV	elektro - rozdviha 22 kV					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 1 privod 22 kV, odpojovač a poistky 16 A.	N	650	1	650
1589	4410	0X111	639:V1	639.VN.E22kV kobka č.3	Elektro-rozdviha 22 kV	elektro - rozdviha 22 kV					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 1 privod 22 kV, odpojovač.	N	650	1	650
1590	4410	0X111	639:V1	639.VN.E22kV kobka č.4	Elektro-rozdviha 22 kV	elektro - rozdviha 22 kV					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 1 privod 22 kV, odpojovač a poistky 16 A.	N	650	1	650
1591	4410	0X111	639:V1	639.VN.E22kV kobka č.5	Elektro-rozdviha 22 kV	elektro - rozdviha 22 kV					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 1 privod 22 kV, odpojovač.	N	650	1	650
1592	4410	0X111	639:V1	BL639	Bleskozvod.	elektro - bleskoisika, bleskozvod	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	časť budovy A a B - Aktívny bleskozvod. časť C - mrežová 4 zvody.	N	195	1	195
1593	4410	0X111	640:V1	640.RZ1	Zásuvková skriňa 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zas. skr. 400 V.	N	65	1	65
1594	4410	0X111	640:V1	640.RZ2	Zásuvková skriňa 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zas. skr. 400 V.	N	65	1	65
1595	4410	0X111	640:V1	640.RZ3	Zásuvková skriňa 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zas. skr. 400 V.	N	65	1	65
1596	4410	0X111	640:V1	640.RZ4	Zásuvková skriňa 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zas. skr. 400 V.	N	65	1	65
1597	4410	0X111	640:V1	640.RZ5	Zásuvková skriňa 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	Zas. skr. 400 V.	N	65	1	65
1598	4410	0X111	640:V1	BL640	Bleskozvod.	elektro - bleskoisika, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 41 zvodov. Vplyv BE2-N3.	N	442	2	884
1599	4410	0X111	640:V1	RM 26.01:O	ROZVADZAC HLAVNY-7 POLI	elektro - úsekový rozdávzač	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	vonkajšie 1 vývod strecha k rozv. RX640.301 ( zvodič prepätia ) + LENOX ( chiller výroba chladu ).	N	299	1	299
1600	4410	0X111	640:V1	RM 640.02:O	ROZVADZAC PODRUZNY- 2 POLIA	elektro - podružný rozdávzač	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1601	4410	0X111	640:V1	RO 640.01:O	ROZVADZAC OSVETLENIA-3 POLIA	elektro - podružný rozdávzač	...				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1602	4410	0X111	640:V1	RO 640.14	Rozvodnica v sklade. v.č.0016030	elektro - podružný rozdávzač					2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojročná perióda	4 vývod. Vplyv BE2- N3.	N	130	2	260
1603	4410	0X111	640:V1	RO 640.14	Rozvodnica v sklade. v.č.0016030	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	privod a 18 vývod. s toho 4 vývod. Vplyv BE2-N3.	N	221	1	221
1604	4410	0X111	640:V1	RO 640.15	ROZVADZAC PODRUZNY- v.č. 0016032	elektro - podružný rozdávzač	...				2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojročná perióda	privod a 9 vývod. ( vplyv BE2-N3 )	N	195	2	390
1605	4410	0X111	640:V1	Rvzt	ROZVADZAC VZT	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	195	1	195

1606	4410	0X111	653:V1	653.1RS	Rozvádzač 1RS	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole.	N	91	1	91
1607	4410	0X111	653:V1	653.M01	Zásuvková skriňa.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr.	N	65	1	65
1608	4410	0X111	653:V1	653.M02	Zásuvková skriňa MO2	elektro - zásuvka	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr.	N	65	1	65
1609	4410	0X111	653:V1	653.M03	Zásuvková skriňa MO3.	elektro - zásuvka	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	8 vývod. vlhké a horúce.	N	65	1	65
1610	4410	0X111	653:V1	653.R	Rozvádzač R	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole.	N	91	1	91
1611	4410	0X111	653:V1	653.R1:ER	Rozvádzač R1	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole.	N	65	1	65
1612	4410	0X111	653:V1	653.RM01	rozdávzač vzduchotechniky	elektro - ostatné					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	9 vývod.	N	130	1	130
1613	4410	0X111	653:V1	BL653	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 6 zvodov.	N	260	1	260
1614	4410	0X111	653:V1	BL653/1	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 9 zvodov.	N	299	1	299
1615	4410	0X111	653:V1	BL653/2	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 2 zvody.	N	130	1	130
1616	4410	0X111	653:V1	RE653.1.1:ER	Rozvádzač RE 653.1.1	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 prívod, 3 x vývod. plastová rozvodnica.	N	65	1	65
1617	4410	0X111	653:V1	rm653.01	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	61 vývod.	N	650	1	650
1618	4410	0X111	653:V1	ro653.01	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1619	4410	0X111	653:V1	ro653.01	Rozvádzač podružný 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	41 vývod.	N	455	1	455
1620	4410	0X111	653:V1	RO653.01.1:ER	Rozvádzač RE 653.01.1	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 prívod, 2 vývody. Plastová rozvodnica.	N	65	1	65
1621	4410	0X111	653:V1	ro653.02	podružný rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1622	4410	0X111	653:V1	ro653.02	podružný rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	23 vývod.	N	260	1	260
1623	4410	0X111	653:V1	ro653.03	podružný rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	18 vývod.	N	156	1	156
1624	4410	0X111	653:V1	RO653.04:ER	Rozvádzač RO 653.04	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 vývod, 1 prívod.	N	65	1	65
1625	4410	0X111	653:V1	ru653.01	jednosmerný rozvádzač	elektro - obvod					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	130	1	130
1626	4410	0X111	67:V1	BL67	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	mrežová, 12 zvodov.	N	260	1	260
1627	4410	0X111	672:V1	672.RMS	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojročná perióda	1 pole, 10 vývod. Vonkajší vplyv BE 3- N2 !	N	195	2	390
1628	4410	0X111	672:V1	BL672	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					1PS	OPaOS elektrického zariadenia - ročná perióda	vplyv BE3-N2.	N	260	3	780
1629	4410	0X111	68	68.RS1	Rozvádzač miestnosť Akoboje.	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91

1630	4410	OX111	68	RS 68:ER	Rozvádzač podružný	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1631	4410	OX111	68	SMR 68:ER	Rozvádzač podružný	elektro - podružný rozdávzač	...				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	28 vývod.	N	325	1	325
1632	4410	OX111	68:V1	BL68	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová , 4 zvody.	N	234	1	234
1633	4410	OX111	740-IX.1	740-IX.1.PRIS	Rozvádzač PRIS	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	Rozv. PRIS, 4 vývod.	N	91	1	91
1634	4410	OX111	740-IX.1	BL740-IX.1	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod	*				2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojročná perióda	mrežová, 7 zvodov.	N	299	1	299
1635	4410	OX111	740-IX.11	740-IX.11.RE1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	10 vývod.	N	156	1	156
1636	4410	OX111	740-IX.11	740-IX.11.RIS2	Rozvádzač RIS.	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1637	4410	OX111	740-IX.11	BL740-IX.11	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová, 2 zvody.	N	130	1	130
1638	4410	OX111	740-VII.16	BL740-VII.16	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod	...				2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojročná perióda	LPS I, 10 zvodov.	N	260	1	260
1639	4410	OX111	740-VII.16	PSR6:ER	Vonkajšia PRIS	rozdávzače - ostatné	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1640	4410	OX111	740-VII.16	R1	Podruž. rozvádzac 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				B	4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1641	4410	OX111	740-VII.16	R1	Podruž. rozvádzac 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač				B	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	35 vývod.	N	260	1	260
1642	4410	OX111	740-VII.16	R2	Podruž. rozvádzac 0,4kV - osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				B	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	8 vývod.	N	91	1	91
1643	4410	OX111	740-VII.16	R3	Podruž. rozvádzac 0,4kV - osvetlenie	elektro - podružný rozdávzač				B	5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	20 vývod.	N	221	1	221
1644	4410	OX111	740-VII.1A	PSR8	PRIS	elektro - ostatné					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1645	4410	OX111	750-IX.12	750-IX.12.RIS	Rozvádzač RIS.	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	1 vývod. skr. RIS	N	65	1	65
1646	4410	OX111	750-IX.12	BL750-IX.12	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová, 4 zvody.	N	195	1	195
1647	4410	OX111	750-IX.13	750-IX.13.MX1	Zás. skříň 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1648	4410	OX111	750-IX.13	750-IX.13.MX2	Zás. skříň 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1649	4410	OX111	750-IX.13	750-IX.13.PRIS	Rozvádzač PRIS	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	rozv. PRIS, 2 vývod.	N	65	1	65
1650	4410	OX111	750-IX.13	750-IX.13.RH1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	20 vývod.	N	260	1	260
1651	4410	OX111	750-IX.13	BL750-IX.13	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová, 4 zvody.	N	195	1	195
1652	4410	OX111	750-IX.13	RE750-IX.13	Rozvádzač merania.	elektro - meranie					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	meranie.	N	130	1	130
1653	4410	OX111	750-IX.2	BL750-IX.2	Bleskozvod	elektro - bleskoistka, bleskozvod					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová, 5 zvodov.	N	195	1	195

1654	4410	0X111	750-IX.2	RE-RE	Rozvádzač PRIS.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	3 vývod. + meranie.	N	91	1	91
1655	4410	0X111	750-IX.2	RS1.1:RE	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	9 vývod.	N	156	1	156
1656	4410	0X111	750-IX.2	RS1:RE	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	27 vývod.	N	325	1	325
1657	4410	0X111	750-IX.2	RS2:RE	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	156	1	156
1658	4410	0X111	750-IX.2	RS3:RE	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	15 vývod.	N	156	1	156
1659	4410	0X111	750-IX.22	750-IX.22.NN-RH	Rozvádzač pod transformátorom 22 /0,4 kV.	elektro - úsekový rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	rozdávzač pod trafom 4 vývod.	N	299	1	299
1660	4410	0X111	750-IX.22	750-IX.22.RIS1	Rozvodná ističia skriňa	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1661	4410	0X111	750-IX.22	750-IX.22.T 1	Transformačná stanica 400kVA , 22/0,4kV	Transformátor	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	Trafo 22 kV na stĺžan + skúška oleja. rozvádzač pod trafom 5 vývod.	N	650	1	650
1662	4410	0X111	750-IX.3	750-IX.1.PRIS	Rozvádzač PRIS.	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	5 vývod. skr. PRIS.	N	91	1	91
1663	4410	0X111	750-IX.31	750-IX.31.PRIS	Rozvádzač PRIS.	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	rozv. PRIS, 5 vývod.	N	130	1	130
1664	4410	0X111	750-IX.31	750-IX.31.RVO	Rozvádzač	elektro - ostatné	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1665	4410	0X111	750-IX.5	BL750-IX.5	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová, 4 zvody.	N	195	1	195
1666	4410	0X111	750-IX.5	RE750-IX.5	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	25 vývod.	N	286	1	286
1667	4410	0X111	750-IX.5	RS1.1:EP	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	169	1	169
1668	4410	0X111	750-IX.5	RS2.1:EP	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	156	1	156
1669	4410	0X111	750-IX.5	RZ1:RE	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	19 vývod.	N	195	1	195
1670	4410	0X111	750-IX.5	RZ2:RE	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	18 vývod.	N	195	1	195
1671	4410	0X111	750-IX.5	RZ3:RE	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	169	1	169
1672	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.RE	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	7 vývod.	N	130	1	130
1673	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.RMS-1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 9 vývodov	N	156	1	156
1674	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.RMS-2	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod. vonk. osv.	N	130	1	130
1675	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.RMS-2	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 10 vývodov	N	156	1	156
1676	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.SP5	Rozvádzač RIS.	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	Skr. RIS 2 vývod.	N	65	1	65
1677	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC1.1	Zásuv. skr. 400 V.	elektro - zásuvka	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65

1678	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC1.2	Zás. skr. 400 V.	elektro - zásuvka				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1679	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC2.1	Zás. skr. 400 V.	elektro - zásuvka				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1680	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC2.2	Zás. skr. 400 V.	elektro - zásuvka				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1681	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC2.3	Zás. skr. 400 V.	elektro - zásuvka				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1682	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC3.1	Zás. skr. 400 V.	elektro - zásuvka				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1683	4410	0X111	750-IX.6	750-IX.6.XC3.2	Zás. skríňa 400 V.	elektro - zásuvka				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	zás. skr. 400 V.	N	65	1	65
1684	4410	0X111	750-IX.6	BL750-IX.6	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová, 4 zvody.	N	195	1	195
1685	4410	0X111	750-IX.9	BL750-IX.9	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	hrebeňová, 3 zvody.	N	195	1	195
1686	4410	0X111	750-IX11/I	750-IX.11.PRIS	Rozvádzač PRIS	elektro - podružný rozvádzač				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod. skr. PRIS.	N	65	1	65
1687	4410	0X111	750-IX11/I	750-IX.11.R	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1688	4410	0X111	750-IX11/I	BL750-IX.11	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	mrežová 5 zvodov.	N	195	1	195
1689	4410	0X111	760-II.12	BL760-II.12	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...			4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	hrebeňová 4 zvody.	N	195	1	195
1690	4410	0X111	760-I.3:V1	BL760-I.3	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...			4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	hrebeňová, 11 zvodov.	N	260	1	260
1691	4410	0X111	760-I.3:V1	RM 760-I.3	Rozvádzač motorický 3 polia.	elektro - podružný rozvádzač	...			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	8 vývod.	N	130	1	130
1692	4410	0X111	760-I.3:V1	RO760-I.3	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1693	4410	0X111	760-I.3:V1	RO760-I.3	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozvádzač	*			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 17 vývod.	N	195	1	195
1694	4410	0X111	760-II.11	BL760-II.11	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...			4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	hrebeňová, 4 zvody.	N	195	1	195
1695	4410	0X111	760-II.11	RS1.11:ER	Rozvádzač	elektro - podružný rozvádzač				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	12 vývod.	N	156	1	156
1696	4410	0X111	760-II.12	RM760.12:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozvádzač	*			4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	5 vývodov	N	91	1	91
1697	4410	0X111	760-II.12	RM760.12:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozvádzač	*			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 15 vývodov	N	156	1	156
1698	4410	0X111	760-II.12	RS1.12A:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozvádzač				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	1 vývod.	N	91	1	91
1699	4410	0X111	760-II.12	RS1.12A:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozvádzač				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1700	4410	0X111	760-II.12	RS1.12B:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozvádzač	*			3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	1 vývod.	N	91	1	91
1701	4410	0X111	760-II.12	RS1.12B:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozvádzač	*			5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91



1702	4410	0X111	760-II.12	RS1.12C:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1703	4410	0X111	760-II.13	760-II.13:V1. PRIS 4	Rozvádzač PRIS 4	Rozvádzač					4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	5 vývod.	N	130	1	130
1704	4410	0X111	760-II.13	BL760-II.13	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	hrebeňová, 4 zvody.	N	195	1	195
1705	4410	0X111	760-II.13	RMR760:ER	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 30 vývodov	N	325	1	325
1706	4410	0X111	760-II.13	RS1.13:ER	Rozvodná skriňa	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	91	1	91
1707	4410	0X111	760-II.13	RS1.13:ER	Rozvodná skriňa	elektro - podružný rozdávzač	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1708	4410	0X111	760-II.13	RS2.13:ER	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1709	4410	0X111	760-II.13	RS2.13:ER	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1710	4410	0X111	760-II.13	RS3.13:ER	Rovávzač.	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	130	1	130
1711	4410	0X111	760-II.13	RS3.13:ER	Rovávzač.	elektro - podružný rozdávzač	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	2 vývod.	N	130	1	130
1712	4410	0X111	760-II.13	RS4.13:ER	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1713	4410	0X111	760-II.13	RS4.13:ER	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1714	4410	0X111	760-II.13	RZ:ER	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1715	4410	0X111	760-II.15	PSR2 (PRIS4)	Rozvádzač PRIS4.	rozvodňa - ostatné	*				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvorročná perióda	1 vývod.	N	65	1	65
1716	4410	0X111	760-II.15	RO:ER	Rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojročná perióda	2 vývod	N	91	1	91
1717	4410	0X111	760-II.15	RO:ER	Rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 14 vývodov	N	130	1	130
1718	4410	0X111	760-II.15	RP1:EP	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1719	4410	0X111	760-II.15	RP2:EP	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	6 vývod.	N	91	1	91
1720	4410	0X111	760-II.15	RP3:EP	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1721	4410	0X111	760-II.15	RP4:EP	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	7 vývod.	N	130	1	130
1722	4410	0X111	760-II.18	RS:O	Rozvádzač osvetlenia.	elektro - osvetlenie a príslušné rozdávzače					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	13 vývod.	N	130	1	130
1723	4410	0X111	760-II.3	760-II.3,4,5:V1.R1	Rozvádzac R1	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole, 21 vývod.	N	234	1	234
1724	4410	0X111	760-II.3	760-II.3,4,5:V1.R2	Rozvádzac R2	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	23 vývod.	N	234	1	234
1725	4410	0X111	760-II.3	760-II.3,4,5:V1.RML	Rozvádzac RML	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	11 vývod.	N	234	1	234

[illegible]

1750	4410	OX111	760-II.3	760-II.3.ZS7	Zásuvková skříňka 400V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	65	1	65
1751	4410	OX111	760-II.3	760-II.3.ZS8	Zásuvková skříňka 400V.	elektro - zásuvka *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	65	1	65
1752	4410	OX111	760-II.3	760-II.3.ZS9	Zásuvková skříňka 400V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	65	1	65
1753	4410	OX111	760-II.3	760-II.3.V1.R3	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	18 vývod.	N	195	1	195
1754	4410	OX111	760-II.3	760-II.3.V1.R4	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	18 vývod.	N	195	1	195
1755	4410	OX111	760-II.3	760-II.3.ZS28	Zásuvková skříňka 400 V.	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda		N	65	1	65
1756	4410	OX111	760-II.3	BL760-II.3	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	hřebeňová, 12 zvod.	N	260	1	260
1757	4410	OX111	760-II.3	R-ženiav.E	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1758	4410	OX111	760-III.1	760-III.1.RM1	Rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	liatinové skrinke 8 ks, 8 vývod.	N	130	1	130
1759	4410	OX111	760-III.1	760-III.1.RM3	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač *					2PS	OPaOS elektrického zařízení - dvojiročná perióda	2 vývod.	N	65	2	130
1760	4410	OX111	760-III.1	760-III.1.RM3	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač *					4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	1 pole, 2 vývodov	N	65	1	65
1761	4410	OX111	760-III.1	760-III.1.RM3	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	1 pole, 12 vývodov	N	130	1	130
1762	4410	OX111	760-III.1	760-III.1.RS	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač *					4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	1 pole. 1 vývod.	N	65	1	65
1763	4410	OX111	760-III.1	BL760-III.1	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	hřebeňová, 11 zvody.	N	260	1	260
1764	4410	OX111	760-III.1	RO760.1	Rozvádzač 0,4 kV	elektro - podružný rozdávzač *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	8 liatinových skr., pole. 13 vývod.	N	260	1	260
1765	4410	OX111	760-III.1	SM760.3.1	Rozvádzač merania.	elektro - meranie					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	meranie.	N	130	1	130
1766	4410	OX111	803-V1	BL803	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	mrežová, 9 +2+2 zvodov / + spojovací most 631a-803, + spoj, most 803-800.	N	455	1	455
1767	4410	OX111	942/NV/A1	942/NV-R1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	3 vývod.	N	91	1	91
1768	4410	OX111	942/NV/A1	BL942NV	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				2PS	OPaOS elektrického zařízení - dvojiročná perióda	LPS1, 19 zvodov .	N	429	1	429
1769	4410	OX111	942-V1	942.ZS1/10	Zás. skříňka 400 V, Hensel	elektro - zásuvka					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	Zás. skříňka 400V, 4 x 250V/16A, 1x400/16A.	N	65	1	65
1770	4410	OX111	942-V1	BL942	Bleskozvod.	elektro - bleskoisťka, bleskozvod	...				4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	mrežová , 3 zvody.	N	195	1	195
1771	4410	OX111	942-V1	RO942A.01:ER	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač *					4PS	OPaOS elektrického zařízení - štvorročná perióda	3 vývod. vonkajšie prostredie.	N	91	1	91
1772	4410	OX111	942-V1	RO942A.01:ER	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač *					5PS	OPaOS elektrického zařízení - pátročná perióda	13 vývod.	N	156	1	156
1773	4410	OX111	942A/G-V1	RH.ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozdávzač					3PS	OPaOS elektrického zařízení - trojiročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65

1774	4410	0X111	942A/G:V1	RH:ER	Rozvádzač 0,4 kV.	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	10 vývod.	N	130	1	130
1775	4410	0X111	942A/G:V1	RS:EP	Rozvádzač 0,4kV	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	1 pole. 15 vývod.	N	156	1	156
1776	4410	0X111	942M:V1	BL942M	Bleskozvod	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					2PS	OPaOS elektrického zariadenia - dvojiročná perióda	LPS1, 4 zvody.	N	195	1	195
1777	4410	0X111	A-16	A-16.R1	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	23 vývod.	N	260	1	260
1778	4410	0X111	A-16	A-16.R1.1	Rozvádzač	elektro - podružný rozdávzač					5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	5 vývod.	N	91	1	91
1779	4410	0X111	A-16	A-16.R2	Rozvádzač.	elektro - podružný rozdávzač	-				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	18 vývod.	N	195	1	195
1780	4410	0X111	A-16	A-16.RIS	Rozvádzač PRIS.	elektro - podružný rozdávzač	-				4PS	OPaOS elektrického zariadenia - štvoročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1781	4410	0X111	UNIMO	RH1	Rozvádzač RH 1	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	4 vývod.	N	91	1	91
1782	4410	0X111	UNIMO	RJ6	Rozvádzač RJ 6	elektro - podružný rozdávzač	*				3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojiročná perióda	2 vývod.	N	65	1	65
1783	4410	0X111	UNIMO	RJ6	Rozvádzač RJ 6	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	8 vývod.	N	130	1	130
1784	4410	0X111	UNIMO	RS1.1	Rozvádzač RS1.1	elektro - podružný rozdávzač	*				5PS	OPaOS elektrického zariadenia - päťročná perióda	8 vývod.	N	130	1	130
1785	4430	0X111	60	940.RMS2	Rozvádzač podružný	elektro - podružný rozdávzač					3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojiročná perióda	5 vývod. 26 ks - stĺžiarové ( 8 m ) osvetlenie optolenia.	N	260	1	260
1786	4430	ZEDOP	660:V1	HRKS 17	Rozvádzač pre osvetlenie ŽST V. Kostolany	elektro - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 6 vývodov	N	130	1	130
1787	4430	ZEDOP	660:V1	PZZ 4.523 SIGNAL. ZAR:SDOPR	PZZ 4.523 Signalizačné zariadenie na vlekče	elektro - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	Revízia elektrickej časti priescestného zabezpečovacieho zariadenia na železničnom priescestí s cestnou komunikáciou.	N	260	1	260
1788	4430	ZEDOP	660:V1	R 1	Rozvádzač Obj.-660 V. Kostolany útulok	elektro - obvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 17 vývodov	N	260	1	260
1789	5110	1E032	880:V1	rm12.01	Rozvádzač	Rozvádzač				EB	3PS	OPaOS elektrického zariadenia - trojiročná perióda	3 vývody vplyv AA7, AD2	N	91	1	91
1790	5110	1E032	880:V1	rm12.01	Rozvádzač	Rozvádzač				EB	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody, 17 vývodov	N	195	1	195
1791	5110	1R024	803:V1	0.31.1.10.1	ZEHLIACI LIS SILC SI/GP v.č.20072040	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1792	5110	1R024	803:V1	0.31.1.10.2	ZEHLIACI LIS SILC SI/DS v.č. 20072038	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1793	5110	1R024	803:V1	0.31.1.11.1: TA	Sušička LS 680 v.č.35T002569LV	čerpadlo, výveva ...					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	stroj	N	65	1	65
1794	5110	1R024	803:V1	0.31.1.11.2:TA	sušič bubnový LS680 v.č.:35T002215JV	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1795	5110	1R024	803:V1	0.31.1.11.3	Sušička LS 680 v.č.35T002789NNRR	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1796	5110	1R024	803:V1	0.31.1.11.3:TA	Sušička LS 680 v.č.35T002215JV	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65

1797	5110	1R024	803:V1	0.31.1.3.1:TA	Automatická pračka LH 335 v.č.:33F001747NG	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1798	5110	1R024	803:V1	0.31.1.3.2:TA	Automatická pračka LH 335 v.č.:33F001691LV	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1799	5110	1R024	803:V1	0.31.1.5.1:TA	Automat. pračka LAVAMAC-LMA 660 v.č. 66M000248LA	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1800	5110	1R024	803:V1	0.31.1.5.2	Automat.pračka LAVAMAC-LMA 660 v.č.66M000279LX	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1801	5110	1R024	803:V1	0.31.1.8.1	Automatická pračka LH95 v.č.:10F008264NG	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1802	5110	1R024	803:V1	0.31.1.8.2	Automatická pračka LH95 v.č.:10F007617LV	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1803	5110	1R024	803:V1	0.31.1.8.3	Automatická pračka LH95 v.č.:10F007618LV	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1804	5110	1R024	803:V1	0.31.1.8.4	Automatická pračka LH95 v.č.:10F006332LA	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1805	5110	1R024	803:V1	0.31.1.9.1:TA	Žehliaci lis SILG S/IDS-S v.č.:20072037	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1806	5110	1R024	803:V1	0.31.1.9.4:TA	Žehliaci lis PRESSA P 88 AP v.č.:08.1990	strojné zariadenie a prvky - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OPaOS zariadenia ŠP	N	65	1	65
1807	5110	1R122	490:V1	rk-12.9-z001	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 12 vývodov	N	130	1	130
1808	5110	1R122	510/2:V1	rk-12.9-z002	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 10 vývodov	N	130	1	130
1809	5110	1R122	510/2:V1	rs01	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 16 vývodov	N	130	1	130
1810	5110	1R122	510/2:V1	rs-FRM-06	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 6 vývodov	N	91	1	91
1811	5110	1R122	510/2:V1	rs-PORTAL	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	N	65	1	65
1812	5110	1R122	510/2:V1	rs-SPEKTR	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod	N	65	1	65
1813	5110	1R122	631b:V1	7_SP_GAEN_119	monitor pre kontrolu vozidiel	metrologia - meradlo (S)	GammaEntry/S C				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	130	1	130
1814	5110	1R122	631b:V1	7_SP_GEM-5_215_B002	monitor vnútovej kontaminácie osôb	metrologia - meradlo (S)	GEM-5				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	130	2	260
1815	5110	1R122	631b:V1	7_SP_GEM-5_219_B001	monitor vnútovej kontaminácie osôb	metrologia - meradlo (S)	GEM-5				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	130	2	260
1816	5110	1R122	670:V1	7_SP_SPNR_164	monitor pre kontrolu vlakov	metrologia - meradlo (S)	GammaEntry/S C				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 6 vývodov	N	130	1	130
1817	5110	1R122	803:V1	rk1	skriňa rozvodná	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 13 vývodov	A	169	1	169
1818	5110	1R122	803:V1	rmd12.001	rozdávzač dozimetrie	Rozdávzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1prívod 12 vývodov	A	130	1	130
1819	5110	1R122	942/NV/A1	7_SP_FHT1388S_3441	monitor pre kontrolu vozidiel	metrologia - meradlo (S)	FHT 1341				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	130	1	130
1820	5110	1R122	942/NV/A1	7_SP_GAEN_120	monitor pre kontrolu vozidiel	metrologia - meradlo (S)	GammaEntry/S C				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	OP a OS	N	130	1	130

1821	5110	1R122	942/NV/A1	7_SP_GEM-5_217_B003	monitor vnútornej kontaminácie osôb	metrologia - meradlo (S)	GEM-5				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	130	2	260
1822	5110	1R122	942/NV/A1	7_SP_GEM-5_218_B005	monitor vnútornej kontaminácie osôb	metrologia - meradlo (S)	GEM-5				OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	spotrebič	N	130	2	260
1823	5140	0C001	368:V1	35.2CL001	Meranie parametrov vody SJZ	meranie - obvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 prívod 24V 1 vývod 24V	N	65	1	65
1824	5140	0C001	368:V1	35.2CL002	Meranie ropných látok	meranie - obvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 prívod 24V	N	65	1	65
1825	5140	0C001	368:V1	35.2Q012	analýzátor scan	metrologia - meradlo (S)					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 vývody	N	91	1	91
1826	5140	0C001	368:V1	KOMPRESOR 368	Kompresor stlačeného vzduchu ATLAS	Rozvádzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	stroj	N	130	1	130
1827	5140	0C001	368:V1	RS368.01	Rozvádzač merania k Analyzátorom	Rozvádzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 7 vývodov	N	156	1	156
1828	5140	0C001	368:V1	RS368.02	Rozvádzač LAN	Rozvádzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod	N	65	1	65
1829	5140	0C001	880:V1	35.2AP3	analýzátor pH lyser	metrologia - meradlo (S)					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 vývody	N	91	1	91
1830	5140	0C001	900:V1	35.2CL003	Meranie parametrov vody SJZ	meranie - prietok					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 prívod 24V 1 vývod 24V	N	65	1	65
1831	5140	0C001	900:V1	35.2CL004	Meranie ropných látok	meranie - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 prívod 24V	N	65	1	65
1832	5140	0C001	900:V1	Bleskozvod obj. 900	Bleskozvod obj.900	elektro - bleskoisťka, bleskozvod					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 zberače 2 zvody	N	195	1	195
1833	5140	0C001	900:V1	KOMPRESOR 900	Kompresor stlačeného vzduchu ATLAS	Rozvádzač					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	stroj	N	130	1	130
1834	5140	0C001	900:V1	PSR900.3	Rozvádzač napájania obj.900	elektro - napájacie zariadenie					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod	N	65	1	65
1835	5140	0C001	900:V1	RM900.01	Rozvádzač motorický	elektro - napájacie zariadenie					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 9 vývodov	N	130	1	130
1836	5140	0C001	900:V1	RS900.01	Rozvádzač merania	elektro - napájacie zariadenie					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 4 vývody	N	91	1	91
1837	5140	0C001	900:V1	RS900.02	Rozvádzač LAN	elektro - napájacie zariadenie					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 1 vývod	N	65	1	65
1838	5210	0X601	28 tech.c.	VARVYR-68-75-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HA1.02 HL2.01 HL1.02	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 4 vývody	N	130	1	130
1839	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-100-JAV-S:BS	VARVYR MS1.11 HA1.13 HL1.13	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1840	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-102-JAV-R:BS	VARVYR MS1.05 HA1.06 HL1.06	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1841	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-112-JAV-R:BS	VARVYR MS1.02 HA1.02 HA1.03 HL1.02 HL1.03	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 4 vývody	A	130	1	130
1842	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-113-JAV-S:BS	VARVYR MS1.06, HA2.07, HL2.07	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1843	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-120-JAV-R:BS	VARVYR MS1.01HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1844	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-123-JAV-R:BS	VARVYR MS1.04 HA1.05 HL1.05	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130

1845	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-125-JAV-R.BS	VARVYR MS1.03 HA1.04 HL2.04	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1846	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-127-JAV-R.BS	VARVYR MS1.08 HA1.09 HL1.09	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1847	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-129-JAV-R.BS	VARVYR MS1.07 HA1.08 HL1.08	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1848	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-149-JAV-R.BS	VARVYR MS1.10 HA1.12 HL1.12	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1849	5210	0X601	30 tech.c.	VARVYR-68-98-JAV-S.BS	VARVYR MS1.09 HA1.10 HA1.11 HL2.10 HL1.11	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1850	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-10-JAV-S.BS	VARVYR MS1.05 HA2.06 HL2.06	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1851	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-121-JAV-R.BS	VARVYR MS1.02 HA1.02 HL1.02	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1852	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-24-JAV-S.BS	VARVYR MS1.04 HA1.04 HA1.05 HL1.04 HL1.05	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1853	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-73-JAV-S.BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1854	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-74-JAV-S.BS	VARVYR MS1.06 HA1.07 HL2.07	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	130	1	130
1855	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-76-JAV-S.BS	VARVYR MS1.03 HA1.03 HL1.03	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1856	5210	0X601	32 tech.c.	VARVYR-68-RC-JAV-R.BS	RIADIACE CENTRUM VARVYR	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody	N	130	1	130
1857	5210	0X601	34 tech.c.	VARVYR-68-109-JAV-R.BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1858	5210	0X601	34 tech.c.	VARVYR-68-115-JAV-R.BS	VARVYR MS1.02 HA1.02 HL1.02	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1859	5210	0X601	41 tech.c.	VARVYR-68-91-JAV-S.BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL2.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	130	1	130
1860	5210	0X601	44/10	VARVYR-68-89-JAV-S.BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1861	5210	0X601	441:V1	VARVYR-68-139-JAV-S.BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1862	5210	0X601	47 tech.c.	VARVYR-68-RU5-JAV-R.BS	Rozhlasová ústredňa 5 - 47	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 privody	N	130	1	130
1863	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-12-JAV-S.BS	VARVYR MS1.12 HA1.14 HL2.12	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1864	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-14-JAV-S.BS	VARVYR MS1.04, HA1.04, HL1.04	Bezpečnostný systém				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1865	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-15-JAV-S.BS	VARVYR MS1.03 HA1.03 HL1.03	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1866	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-17-JAV-S.BS	VARVYR MS1.08, HA1.10, HL1.08	Bezpečnostný systém				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1867	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-20-JAV-S.BS	VARVYR MS1.05, HA1.05, HA1.06, HL1.05	Bezpečnostný systém				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody 24V	N	130	1	130
1868	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-25-JAV-S.BS	VARVYR MS1.02 HA1.02 HL1.02	Bezpečnostný systém				B	OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130

1869	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-26-JAV-S:BS	VARVYR MS1.06, HA1.07, HA1.08, HL1.06	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody 24V	N	130	1	130
1870	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-27-JAV-S:BS	VARVYR MS1.09, HA1.11, HL1.09	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1871	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-29-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1872	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-31-JAV-S:BS	VARVYR MS1.11 HA1.13 HL2.11	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1873	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-33-JAV-S:BS	VARVYR MS1.07, HA1.09, HL1.07	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1874	5210	0X601	490:V1	VARVYR-68-8-JAV-S:BS	VARVYR MS1.10 HA1.12 HL1.10	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1875	5210	0X601	50	VARVYR-68-53-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	130	1	130
1876	5210	0X601	532:V1	VARVYR-68-138-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01, HA1.01, HA2.01, HL1.01, HL2.01	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1877	5210	0X601	585a:V1	VARVYR-68-230-JAV-R:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody 24V	N	130	1	130
1878	5210	0X601	585b:V1	VARVYR-68-232-JAV-R:BS	VARVYR MS1.01HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody 24V	N	130	1	130
1879	5210	0X601	590:V1	VARVYR-68-143-JAV-S:BS	VARVYR MS1.02 HA1.03 HL1.02	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1880	5210	0X601	590:V1	VARVYR-68-146-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01, HA1.01, HA1.02, HL1.01	Bezpečnostný systém			B		OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 3 vývody 24V	N	130	1	130
1881	5210	0X601	61	VARVYR-68-181-JAV-R:BS	VARVYR MS2.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 2 vývody 24V	A	130	1	130
1882	5210	0X601	62 tech.c.	VARVYR-68-62-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	130	1	130
1883	5210	0X601	631A:V1	VARVYR-68-182-JAV-R:BS	VARVYR MS2.01 OS (strešná siréna)	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 privody 2 vývody 24V	N	130	1	130
1884	5210	0X601	631A:V1	VARVYR-68-RU1-JAV-R:BS	Rozhlasová ústredňa 1 - 631a:V1 (hlavná)	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody	N	130	1	130
1885	5210	0X601	631A:V1	VARVYR-68-RU6-JAV-R:BS	Rozhlasová ústredňa 6 - 76A (VUJE)	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod	N	130	1	130
1886	5210	0X601	640:V1	VARVYR-68-200-JAV-R:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1887	5210	0X601	640:V1	VARVYR-68-202-JAV-R:BS	VARVYR MS1.02 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1888	5210	0X601	640:V1	VARVYR-68-204-JAV-R:BS	VARVYR MS1.03 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1889	5210	0X601	640:V1	VARVYR-68-205-JAV-R:BS	VARVYR MS1.04 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1890	5210	0X601	653:V1	VARVYR-68-RU4-JAV-R:BS	Rozhlasová ústredňa 4 - 653:V1	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod	N	130	1	130
1891	5210	0X601	781:V1	VARVYR-68-252-JAV-R:BS	VARVYR MS1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod 24V	N	130	1	130
1892	5210	0X601	800a:V1	VARVYR-68-RU2-JAV-R:BS	Rozhlasová ústredňa 2 - 800a:V1	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody	N	130	1	130



1893	5210	0X601	800/D:V1	VARVYR-68-RU3-JAV-RBS	Rozhlasová ústredňa 3 - 800d:V1	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 privody	N	130	1	130
1894	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-219-JAV-RBS	VARVYR MS1.01, HA1.01, HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1895	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-220-JAV-RBS	VARVYR MS1.02 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1896	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-221-JAV-RBS	VARVYR MS1.03 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1897	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-222-JAV-RBS	VARVYR MS1.04 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1898	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-223-JAV-RBS	VARVYR MS1.05 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1899	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-224-JAV-RBS	VARVYR MS1.06 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1900	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-225-JAV-RBS	VARVYR MS1.07 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1901	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-226-JAV-RBS	VARVYR MS1.08 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1902	5210	0X601	800:V1	VARVYR-68-227-JAV-RBS	VARVYR MS1.09 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1903	5210	0X601	801:V1	VARVYR-68-18-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HA2.01 HL1.01 HL2.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	A	130	1	130
1904	5210	0X601	801:V1	VARVYR-68-228-JAV-RBS	VARVYR MS1.10 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1905	5210	0X601	801A:V1	VARVYR-68-229-JAV-RBS	VARVYR MS1.11 HA1.01 HL1.01 OS	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1906	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-183-JAV-S:BS	VARVYR MS2.01 STRESNA SIRENA	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 1 vývod +2 vývody 24V	N	130	1	130
1907	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-207-JAV-RBS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1908	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-208-JAV-RBS	VARVYR MS1.02 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1909	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-209-JAV-RBS	VARVYR MS1.03 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1910	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-211-JAV-RBS	VARVYR MS1.04 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1911	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-212-JAV-RBS	VARVYR MS1.05 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1912	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-214-JAV-RBS	VARVYR MS1.06 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody 24V	N	130	1	130
1913	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-216-JAV-RBS	VARVYR MS1.07 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1914	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-217-JAV-RBS	VARVYR MS1.08 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1915	5210	0X601	803:V1	VARVYR-68-218-JAV-RBS	VARVYR MS1.09 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	N	130	1	130
1916	5210	0X601	808	VARVYR-68-234-JAV-RBS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130

1917	5210	0X601	808	VARVYR-68-235-JAV-RBS	VARVYR MS1.02 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1918	5210	0X601	808	VARVYR-68-237-JAV-RBS	VARVYR MS1.03 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1919	5210	0X601	808	VARVYR-68-238-JAV-RBS	VARVYR MS1.04 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1920	5210	0X601	808	VARVYR-68-240-JAV-RBS	VARVYR MS1.05 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1921	5210	0X601	808	VARVYR-68-241-JAV-RBS	VARVYR MS1.06 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1922	5210	0X601	808	VARVYR-68-242-JAV-RBS	VARVYR MS1.07 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1923	5210	0X601	808	VARVYR-68-244-JAV-RBS	VARVYR MS1.08 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1924	5210	0X601	808	VARVYR-68-245-JAV-RBS	VARVYR MS1.09 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1925	5210	0X601	808	VARVYR-68-246-JAV-RBS	VARVYR MS1.10 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1926	5210	0X601	808	VARVYR-68-248-JAV-RBS	VARVYR MS1.11 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1927	5210	0X601	808	VARVYR-68-249-JAV-RBS	VARVYR MS1.12 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1928	5210	0X601	808	VARVYR-68-250-JAV-RBS	VARVYR MS1.13 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1929	5210	0X601	808	VARVYR-68-251-JAV-RBS	VARVYR MS1.14 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1930	5210	0X601	809	VARVYR-68-105-JAV-RBS	VARVYR MS1.07 HA1.08 HL1.08	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1931	5210	0X601	809	VARVYR-68-106-JAV-SBS	VARVYR MS1.03, HA1.05, HL1.05	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1932	5210	0X601	809	VARVYR-68-116-JAV-RBS	VARVYR MS1.08 HA1.09 HL1.09	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1933	5210	0X601	809	VARVYR-68-117-JAV-RBS	VARVYR MS1.09 HA1.10 HL1.10	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1934	5210	0X601	809	VARVYR-68-119-JAV-SBS	VARVYR MS1.01, HA1.01, HA1.02, HL1.01, HL1.02	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1935	5210	0X601	809	VARVYR-68-184-JAV-RBS	VARVYR MS2.01 + STREŠNÁ SIRENA	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1936	5210	0X601	809	VARVYR-68-66-JAV-S:BS	VARVYR MS1.06 HA1.07 HL1.07	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1937	5210	0X601	809	VARVYR-68-78-JAV-S:BS	VARVYR MS1.02 HA1.03 HA1.04 HL1.03 HL1.04	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 4 vývody	A	130	1	130
1938	5210	0X601	809	VARVYR-68-86-JAV-S:BS	VARVYR MS1.05 HA1.06 HL1.06	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	A	130	1	130
1939	5210	0X601	809C:V1	VARVYR-68-21-JAV-S:BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL2.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody 24V	A	130	1	130
1940	5210	0X601	840M	VARVYR-68-130-JAV-RBS	VARVYR MS1.09 HA1.09 HL1.09	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 privod 2 vývody	N	130	1	130

1941	5210	0X601	840M	VARVYR-68-132-JAV-R.BS	VARVYR MS1.07 HA1.07 HL1.07	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1942	5210	0X601	840M	VARVYR-68-133-JAV-R.BS	VARVYR MS1.01 HA1.01 HL1.01	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1943	5210	0X601	840M	VARVYR-68-16-JAV-S.BS	VARVYR MS1.04, HA1.04, HL1.04	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 prívody 2 vývody	N	130	1	130
1944	5210	0X601	840M	VARVYR-68-19-JAV-S.BS	VARVYR MS1.03 HA1.03 HL1.03	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	N	130	1	130
1945	5210	0X601	840M	VARVYR-68-23-JAV-S.BS	VARVYR MS1.06 HA1.06 HL2.06	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1946	5210	0X601	840M	VARVYR-68-30-JAV-S.BS	VARVYR MS1.08 HA1.08 HL1.08	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1947	5210	0X601	840M	VARVYR-68-41-JAV-S.BS	VARVYR MS1.05 HA1.05 HL2.05	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	A	130	1	130
1948	5210	0X601	840M.V1	VARVYR-68-22-JAV-R.BS	VARVYR MS1.02 HA1.02 HL1.02	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 prívod 2 vývody	N	130	1	130
1949	5220	STSFO	47 tech.c.	PX EZS	Elektronický zabezpečovací systém	Bezpečnostný systém					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	panel 1 prívod +STN 50131	A	325	1	325
1950	5220	STSFO	740-VII.16	RMS8.BS	RMS8	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	53 vývodov	N	650	1	650
1951	5220	STSFO	942M.V1	RMS9.BS	RMS9	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	55 vývodov	N	650	1	650
1952	5220	STSFO	942P.V1	PX201621.BS	Vstupné identifikačné zariadenia	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 vývodov	N	130	1	130
1953	5220	STSFO	942P.V1	PX2016211.BS	Kamerový systém CCTV	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 vývody	N	65	1	65
1954	5220	STSFO	942P.V1	PX2016212.BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1955	5220	STSFO	942P.V1	PX2016213.BS	Vjazdové uzly	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 vývodov	N	130	1	130
1956	5220	STSFO	942P.V1	PX2016214.BS	Vjazdové uzly	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 vývodov	N	130	1	130
1957	5220	STSFO	942P.V1	PX2016215.BS	Vjazdové uzly	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 vývodov	N	130	1	130
1958	5220	STSFO	942P.V1	PX201622.BS	Vstupné identifikačné zariadenie	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 vývodov	N	130	1	130
1959	5220	STSFO	942P.V1	PX201623.BS	Vstupné identifikačné zariadenie	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 vývodov	N	130	1	130
1960	5220	STSFO	942P.V1	PX201625.BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	3 vývody	N	65	1	65
1961	5220	STSFO	942P.V1	PX201626.BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1962	5220	STSFO	942P.V1	PX201627.BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1963	5220	STSFO	942P.V1	PX201628.BS	Vstupné identifikačné zariadenie	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1964	5220	STSFO	942P.V1	PX201629.BS	Kamerový systém CCTV	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65

1965	5220	STSFO	942P-V1	PX201631:BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1966	5220	STSFO	942P-V1	PX201632:BS	Peridect	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	8 vývodov	N	156	1	156
1967	5220	STSFO	942P-V1	PX201633:BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1968	5220	STSFO	942P-V1	PX201635:BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	1 vývod	N	65	1	65
1969	5220	STSFO	942P-V1	PX201636:BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 vývodov	N	130	1	130
1970	5220	STSFO	942P-V1	PX201637:BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	6 vývodov	N	130	1	130
1971	5220	STSFO	942P-V1	PX201638:BS	Rozvádzače RACK	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	9 vývodov	N	130	1	130
1972	5220	STSFO	942P-V1	PX201639:BS	Vstupné identifikačné zariadenia	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	17 vývodov	N	195	1	195
1973	5220	STSFO	942P-V1	PX201641:BS	Vstupné identifikačné zariadenie	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	4 vývody	N	130	1	130
1974	5220	STSFO	942P-V1	PX201642:BS	Mikrovlny a Infrabiary	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	62 vývodov	N	325	1	325
1975	5220	STSFO	942P-V1	PX201643:BS	DB-Boxy	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	39 vývodov	N	390	1	390
1976	5220	STSFO	942P-V1	PX201661:BS	Kamerový systém CCTV	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	432 vývodov	N	325	1	325
1977	5220	STSFO	942P-V1	PX201662:BS	DB-Box	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	2 vývody	N	91	1	91
1978	5220	STSFO	942P-V1	PX201663:BS	Vstupné identifikačné zariadenia	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	5 vývodov	N	130	1	130
1979	5220	STSFO	942P-V1	RMS0:BS	RMS0	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	52 vývodov	N	650	1	650
1980	5220	STSFO	942P-V1	RMS1:BS	RMS1	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	140 vývodov	N	1690	1	1690
1981	5220	STSFO	942P-V1	RMS3:BS	RMS3	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	144 vývodov	N	1690	1	1690
1982	5220	STSFO	942P-V1	RMS4:BS	RMS4	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	188 vývodov	N	2210	1	2210
1983	5220	STSFO	942P-V1	RMS5:BS	RMS5	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	224 vývodov	N	2860	1	2860
1984	5220	STSFO	942P-V1	RMS6:BS	RMS6	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	296 vývodov	N	3640	1	3640
1985	5220	STSFO	942P-V1	RMS7:BS	RMS7	rozvodňa - ostatné					OPS	OPaOS elektrického zariadenia bez určenia periódy	206 vývodov	N	2600	1	2600
Celková cena v EUR bez DPH (položka 1.1 hárku Sumarna kalkulacia)																	406705

**Poznámky:**

Uchádzač vyplní sumu za jednotkovú cenu v stĺpci O, celková cena za položku sa automaticky vypočíta vloženým vzorcom.  
Celková cena v bunke Q1988 sa automaticky prenesie do hárku "Sumarna kalkulacia".

## 1.2. OPaOS VTZ elektrických a revízie - nešpecifikované

Elektrická prípojka NN			
Položka:	Cena za kus v € bez DPH:	Počet kusov:	Cena za položku v € bez DPH:
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks	1,50 €	6	9,00 €
2. Kontrola stavu prípojovej poistkovej skrine	1,50 €	3	4,50 €
3. Kontrola stavu elektromerového rozvádzača	1,50 €	4	6,00 €
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks	1,50 €	6	9,00 €
5. Impedancia poruchovej slučky	1,50 €	5	7,50 €
6. Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania	1,50 €	5	7,50 €
7. Zemný odpor uzemnenia	5,00 €	5	25,00 €
spolu:			68,50 €
Vonkajšie osvetlenie			
Položka:	Cena za kus v € bez DPH:	Počet kusov:	Cena za položku v € bez DPH:
1. Prehliadka elektrickej inštalácie, počet vývodov v okruhu do 5 ks	1,50 €	10	15,00 €
2. Kontrola stavu stožiarovej rozvodnice	1,50 €	4	6,00 €
3. Kontrola stavu rozvádzača do 10 prístrojov	1,50 €	2	3,00 €
4. Izolačný odpor okruhu napojeného z rozvádzača, počet vývodov v okruhu do 5 ks	1,50 €	10	15,00 €
5. Impedancia poruchovej slučky	1,50 €	10	15,00 €
6. Prechodový odpor doplnkového a ochranného pospojovania	1,50 €	10	15,00 €
7. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 1 okruh	3,00 €	4	12,00 €
8. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar do výšky 5m, 2 okruhy	3,00 €	4	12,00 €
9. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 1 okruh	3,00 €	6	18,00 €
10. Kontrola stavu vonkajšieho osvetlenia, stožiar nad výšku 5m, 2 okruhy	3,00 €	6	18,00 €
11. Zemný odpor uzemnenia	5,00 €	2	10,00 €
spolu:			139,00 €
Bleskozvod			
Položka:	Cena za kus v € bez DPH:	Počet kusov:	Cena za položku v € bez DPH:
1. Kontrola stavu bleskozvodu, cena za 1 zvod	5,00 €	4	20,00 €
2. Kontrola stavu aktívneho bleskozvodu, cena za 1 zvod	100,00 €	5	500,00 €
3. Kontrola meracích skrutiek a svoriek	0,30 €	100	30,00 €
4. Kontrola vodivosti a vodivého spojenia oplechovania strechy, cena za 1 m	1,00 €	100	100,00 €
5. Kontrola podpier a zvodových vodičov, cena za 1 m	0,30 €	50	15,00 €
6. Kontrola uchytenia ochranného uholníka	0,30 €	50	15,00 €
7. Kontrola zachytávacích tyčí	1,00 €	10	10,00 €
8. kontrola držiakov a ochrannej striešky	1,00 €	10	10,00 €
9. Zemný odpor uzemnenia	1,00 €	10	10,00 €
spolu:			710,00 €
Akumulátorovne a záložné zdroje elektrickej energie			
Položka:	Cena za kus v € bez DPH:	Počet kusov:	Cena za položku v € bez DPH:
1. Zistenie stavu akumulátorovne	10,00 €	5	50,00 €
2. Kontrola stavu akumulátorov, do 5 kusov akumulátorov, cena za 1 ks	10,00 €	5	50,00 €
3. Kontrola stavu akumulátorov, nad 5 kusov akumulátorov, cena za 1 ks	10,00 €	10	100,00 €
4. Kontrola stavu pólových vývodov	5,00 €	40	200,00 €
5. Kontrola držiakov, svoriek, podpier	5,00 €	40	200,00 €
6. Kontrola stavu záložného elektrického zdroja UPS	10,00 €	10	100,00 €
7. Kontrola stavu nabíjacieho zdroja elektrického prúdu	10,00 €	10	100,00 €
spolu:			800,00 €
Pomocné výkony pri OPaOS			
Položka:	Cena za kus v € bez DPH:	Počet kusov:	Cena za položku v € bez DPH:
1. Vypnutie elektrického zariadenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu	10,00 €	30	300,00 €
2. Označenie vypnutého zariadenia výstražnými tabuľkami	5,00 €	30	150,00 €
3. Opätovné zapnutie elektrického zariadenia a preskúšanie	10,00 €	30	300,00 €
4. Demontáž krytu rozvádzača	3,00 €	30	90,00 €
5. Montáž krytu rozvádzača	3,00 €	30	90,00 €
6. Demontáž krytu prístroja, krabice, svietidla	3,00 €	30	90,00 €
7. Montáž krytu prístroja, krabice, svietidla	3,00 €	30	90,00 €
8. Demontáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,00 €	30	60,00 €
9. Montáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,00 €	30	60,00 €
spolu:			1 230,00 €
Cena celkom v EUR bez DPH (položka 1.2 hárku Sumarna kalkulácia)			2 947,50 €
Celkovú cenu z bunky H61 uchádzač prenesie do hárku "Sumarna kalkulacia" do položky 1.2			
Uchádzač doplnia žltou označené bunky			