



LEGENDA STROJNÉHO ZARIADENIA:

1	KOTOL HERZ FIREMATIC 80	1
2	ROZDELOVAČ/ZBERAČ NOVOBUDOVANÝCH VETIEV KOTOLNE	1
3	MODUL PLNENIA PALIVOM	1
4	ODVOD SPALIN DN 180	1
5	EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX N 300/6bar	1
6	AKUMULAČNÁ NÁDOBA S OBJEMOM 2000 LITROV	1
7	VYNÁŠAČÍ ZÁVITOVÝ DOPRAVNÍK DO 100mm	1
8	PRUŽINOVÁ MIEŠAČKA S OCELOVÝMI PRUŽINAMI	1
9	MUROVANÉ SILO S OBJEMOM 25m3	1
10	NAFÚKAVACIE POTRUBIE DN 100 UKONČENÉ SPOJKAMI STORZ A 110	2
11	NÁRAZOVÁ ROHOŽ 1,2m x 1,42m	1
12	PREKLADANÝ ROZDELOVAČ/ZBERAČ POVODNEJ KOTOLNE	1
13	PREKLADANÝ ANULOID POVODNEJ KOTOLNE	1
14	EXISTUJÚCE KOTLE NA DREVU ŠTIEPKU S VÝKONOM 150kW	2

LEGENDA POTRUBÍ:

- PRÍVODNÉ POTRUBIE - VETVA VYK. DOSKOVÉ TELESÁ - POTRUBIE HERZ Pe/Al/Pe
- SPÍATOČKOVÉ POTRUBIE - VETVA VYK. DOSKOVÉ TELESÁ - POTRUBIE HERZ Pe/Al/Pe
- PRÍVODNÉ POTRUBIE - VETVA VZT - POTRUBIE HERZ Pe/Al/Pe
- SPÍATOČKOVÉ POTRUBIE - VETVA VZT - POTRUBIE HERZ Pe/Al/Pe
- STÚPACIE POTRUBIE - VETVA VYK. DOSKOVÉ TELESÁ - POTRUBIE HERZ Pe/Al/Pe
- STÚPACIE POTRUBIE - VETVA VZT - POTRUBIE HERZ Pe/Al/Pe

±0,000 = úroveň 1np existujúcej ZŠ = 254,05 m.n.m. Bpv

Vypracoval: Ing. JÁN BÁTŔ		Autor návrhu: Ing. arch. D. CHUPÁČ			
Vypracoval: Ing. JÁN BÁTŔ		Autor návrhu: Ing. arch. L. BALUŠÍK			
Autor návrhu:		Zodpovedný projektant dielu: Ing. JÁN BÁTŔ			
Objedávateľ PD: Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca					
Projekt: Košeca Základná škola – rozšírenie kapacity Prístavba a stavebné úpravy					
parc.č.: 650/1, 652/3					
Obsah výkresu: Pôdorys 1NP – pôvodná časť školy					
Profesia: 1.4. VYKUROVANIE					
Počet A4: 3					
				Číslo výkresu: E 1.4-1	
				Číslo paré:	

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa platnej legislatívy. Akékoľvek použitie tohto výkresu bez písomného súhlasu Arkon Atelieru s.r.o. a autora je zakázané. © copyright 2019 Arkon Atelier s.r.o