


ROZVÁDZAČ RS03

Izolačná skrinka, zapustená

POZNÁMKA



Rozvodná sieť 3+ NPE ,50Hz,400V/230V, TN-C-S

Ochranné opatrenie SON v zmysle STN 33 2000-4-41/2007

- opatrenia na základnú ochranu : čl. 411.2
- A1-základná izolácia živých častí
- A2-zábrany alebo kryty
- opatrenia na ochranu pri poruche: čl. 411.3
- ochranné uzemnenie čl. 411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Vonkajšie vplyvy AB5, AD1

Krytie : Dvojitá izolácia IP41/IP00

Farebný odtieň : RAL 7035

Prívod : Zhora






Vývod : Nahor

$P_i = 13,4 \text{ kW}$

$P_s = 8,04 \text{ kW}$

$\beta = 0,6$

±0,000 = úroveň Ľnp existujúcej ZŠ = 254,05 m.n.m. BpV

Výpracoval:		Ing. J. DÚRŤEK		Autor návrhu:			
Výpracoval:		Ing. M. MITÁŠIK		Autor návrhu:			
Autor návrhu:				Ing. arch. D. CHUPÁČ			
Ing. arch. L. BALUŠIK		Zodpovedný projektant dielu:		Ing. J. DÚRŤEK			
Objedávateľ Pp. Obec Košece, Hlavná 36/100, 018 64, Košece							
Projekt: Košece							
Základná škola – rozšírenie kapacity							
Prístavba a stavebné úpravy							
parcely: 650/1, 652/3							
Obsah výkresu				ROZVÁDZAČ RS03			
Profesia		1,5 – Elektroinštalácia		Počet A4,		XX	
							
Žitná 790/17							
Považská Bystrica 017 01							
Stupeň projektu: Stavebné povolenie							
Dátum:		08/2019					
Základové číslo:		2019-17					
Mierka:		-					
Číslo výkresu:		Číslo paré					
4							