

V Krompachoch, 21.01.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky: „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy“

Verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné vysvetlenie:

**K otázke :**

„vzhľadom na doklady, ktoré verejný obstarávateľ zaslal v rámci vysvetľovania - D-02 Pôdorys parcely prosím o vysvetlenie nasledovného:

Prvky zelenej infraštruktúry- teda konkrétne Zostava herná a Zostava bez údržbová sú osadené na trávnik. Podľa platných európskych noriem ST EN 1176 a ST EN 1177 teda vyplýva, že obidve herné zostavy by mali byť s maximálnou výškou pádu 1m. Prosíme teda o potvrdenie nakoľko informácia o výške pádu pri zostavách výrazne ovplyvňuje ich cenu.

uvádzame nasledovné:

„Dodávateľ sa musí riadiť Zákonom č. 371/2019 Z. z - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť

detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a normami a osadiť certifikované prvky

podľa inštrukcie výrobcu.

Projektant zhotovil nákres a v rozpočte sú uvedené certifikované druhy detských herných prvkov pre deti predškolského veku s dopadom do 0,6 m a školského veku s dopadom do 1,0m

Ing. Eva Stehlíková, v. r.