

Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina	Predmet zákazky: „Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy“
--	--

Všetkým známým záujemcom  
a do Profilu  
Verejného obstarávateľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
2012-WYP

Vybavuje/kontakt  
Ing. Zuzana Lenická  
0917 381 833

Bratislava  
10.02.2020

**Vec:** Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie

**Predmet zákazky:** „Obecný úrad – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy“

**Vestník VO:** č. 11/2020 z 17.01.2020, zn. 2012-WYP

**Verejný obstarávateľ:** Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina

Verejný obstarávateľ zasiela Odpoveď na doručené žiadosti o vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Koeficient prechodu tepla pre okná a vchodové dvere je  $U_w=1,0$ ?

Odpoveď VO:

Áno

**Otázka č. 2:**

Žiadame špecifikovať farebné riešenie pre PVC okná , PVC dvere a Al dvere z interiérovej a exteriérovej strany,

Odpoveď VO:

Farba: antracit

**Otázka č. 3:**

špecifikovať farbu interiérových parapet

Odpoveď VO:

Vid' výkaz výmer- biele alebo mramor alebo buk alebo zlatý dub – nakoľko cena je rovnaká

**Otázka č. 4:**

Interiérová žalúzia hliníková má byť len 1 ks? vid rozpočet SO 04 - pol. 30.

Odpoveď VO:

Áno

**Otázka č. 5:**

Vchodová presklená AL stena 3250/2900mm, musí byť s 3 sklom ? štandardne je požiadavka na 2 sklo.

Odpoveď VO:

Exteriérová – 3 sklo

Ing. Zuzana Lenická  
Osoba splnomocnená verejným obstarávateľom  
na realizáciu verejného obstarávania