

## **VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV Č. 1 ZO DŇA 08.02.2020**

Verejný obstarávateľ v súčinnosti s oprávnenou osobou – spracovateľom projektovej dokumentácie týmto poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov na základe doručených žiadostí o vysvetlenie zo dňa 06.02.2020 – 07.02.2020

### **Otázka č. 1:**

Žiadame o doplnenie popisu a upresnenie nejasnosti vo výkaze výmer v časti Zdravotechnika.

Ide o tieto položky:

- Pol. č. 17 Kanalizácia Prístavba – nemá zadaný popis výrobku iba DN100
- Pol. č. 7-9 Tepelné izolácie Rekonštrukcia – nemajú zadaný popis výrobku iba dimenziu

### **Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ upresňuje popis v položke č.:

Pol. č. 17 Kanalizácia Prístavba –

Popis: Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia

Pol. č. 7-9 Tepelné izolácie Rekonštrukcia

Popis: Tepelná izolácia, tep. izolačne trubice - hr.9mm

---

### **Otázka č. 2:**

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie či je potrebné k Návrhu zmluvy o dielo predkladať už do súťaže aj Prílohu č.3 - Poistná zmluva,

### **Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť v ponuke poistnú zmluvu, predmetný dokument verejný obstarávateľ požaduje predložiť od úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy – odkaz na ods. 28.4.2 časti A1. Súťažných podkladov.

**Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži hospodárske subjekty zapracovali do svojich ponúk. (ods. 11.5 časti A1. Súťažných podkladov).**