

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č. 01058 /2018

Vypracoval: PRO-ING Ružomberok

Zloženie komisie :

Predseda :	ING. BOBÁK J.	- HIP
Členovia :	Ing. Ján Božek	- projektant EL
	KASANICKÝ M.	- projektant stavba

Stavba: ZDRAVOTNÉ STREDISKO MOJZESOVO

Objekt: SO 04 EL. PRÍPOJKA NN

Obsah: Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody a bleskozvod

Zák. č. : 01058

Investor: OBEC MOJZESOVO

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51, PD stavby

Popis zariadenia:

PD rieši NN prípojku pre novostavbu Zdravotného strediska.

V zmysle STN 33 2000-5-51 v riešených priestoroch určuje komisia základné charakteristiky:

pre vonkajšie priestory :

AA3 a AA5, AB3 a AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1,
AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ3, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

vonkajšia stena objektu

AA3 a AA5, AB3 a AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1,
AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP2, AQ3, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Upozornenie:

Vonkajšie vplyvy určené týmto protokolom musia byť preverené aj po ukončení stavby, pri zmene účelu miestnosti a pod., pričom tento protokol bude potvrdený alebo opravený.

Dátum spísania protokolu: 01/ 2018

podpis predsedu komisie