



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN–C  
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá  
podľa STN 33 2000–4–41

čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

Legenda :

- ▣R1 Prípojková skriňa SPP
- ▣RE Elektromerový rozvádzač na fasáde objektu
- ▬▬▬ Kabel. chránička FXKVS 75 uložená v zemi
- Podperný bod vzdušného NN vedenia

Poznámka :

– navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené  
iným technickým zrovnateľným ekvivalentom

Upozornenie:

Pred začiatkom zemných prác investor zabezpečí  
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí.

<div><div></div><div>PRO-ING RUŽOMBEROK</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : RP
ING. BOBÁK J.	Ing. Ján Božek	Ing. Ján Božek	DÁTUM : 01. 2018
			FORMÁT : 2 A4
MIESTO STAVBY: MOJZESOVO			MIERKA : 1:500
INVESTOR : OBEC MOJZESOVO			ZÁK. č. : 01058
STAVBA : ZDRAVOTNÉ STREDISKO MOJZESOVO			
OBJEKT : SO 04 EL. PRÍPOJKA NN			
OBSAH : Situačná schéma vonkajších rozvodov			Č.výk.: 1