



Napätová sústava : 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-S  
 Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :  
 a/v prevádzke: krytmi,zábranami,izol.živých častí, umiestnením mimo dosahu  
 b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova – prúd.chráničom  
 Prostredie : II – vnútorne s trvalou reguláciou  
 V – vonkajšie pod prístreškom  
 VI – vonkajšie

## DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	DATUM	INVESTOR	Mesto KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, Námestie Slobody 94, 024 01 KNM		
		STAVBA	ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR KYSUCKÉ NOVÉ MESTO		
AUTOR NAVRHU		OBJEKT	S0.01-ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR		KOD KLASIFIKÁCIE STAVBY
HLAVNÝ PROJEKTANT					
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	KYSUCKÉ NOVÉ MESTO	ULICA	CLEMENTISOVA
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:		PAR. ČÍSLO:	ČÍSLO:
POČET A4	1	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	AUDIO-FREKVENČNÝ SLUČKOVÝ ZOSILŇOVACÍ SYSTÉM		
MIERKA	1:50	DÁTUM	02/2020	OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys 1.NP
				č. v.	01