Osvetlenie prev. priestoru javiska
S2 z rozvádzača RS16

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Číslo miest.	Účel miestnosti	Vonkajšie vplyvy
2.01	HLAVNÉ SCHODISKO	AA7, AB7, AD3
2.02	CHODBA	AA5, AB5
2.03	HALA – GALÉRIA	AA5, AB5
2.04	KNIŽNICA	AA5, AB5
2.05	KNIŽNICA	AA5, AB5
2.06	KANCELÁRIA KNIŽNICE	AA5, AB5
2.07	KNIŽNICA – ČITÁREŇ	AA5, AB5
2.08	KANCELÁRIA KNIŽNICE	AA5, AB5
2.09	KANCELÁRIA KNIŽNICE	AA5, AB5
2.10	POŽIARNE SCHODISKO	AA5, AB5
2.11	CHODBA	AA5, AB5
2.12	PREVÁDZ. PRIEST. JAVIS.	AA5, AB5
2.13	JAVISKO – BALKÓN	AA5, AB5
2.14	KANCELÁRIA	AA5, AB5
2.15	CHODBA	AA5, AB5
2.16	SOCIÁLNE ZARIADENIE	AA7, AB5, AD2
2.17	SKLAD	AA5, AB5
2.18	KANCELÁRIA	AA5, AB5
2.19	KANCELÁRIA	AA5, AB5
2.20	KANCELÁRIA	AA5, AB5
2.21	KANCELÁRIA	AA5, AB5

LEGENDA:

- Vypínač jednopólový rad 1, IP 20, CYKY 2Ax1,5
- Vypínač seriový rad 5, IP 20, CYKY 3Ax1,5
- Vypínač striedavý rad 6, IP 20, CYKY 3Ax1,5
- Vypínač striedavý rad 6, IP 54, CYKY 3Ax1,5
- Zásuvka 230 V/16A, IP 20, CYKY 3Cx2,5
- Svietidlo žiarovkové LED žiarovka E27, IP20, prisadené
- Svietidlo núdzové UX-EMERGENCY 2702, 6W, 3hod, IP20
- Svietidlo LED MODUS G1RMKO/700, IP20, 36W
- Svietidlo LED MODUS G2 SSKO/1050, IP20, 56W
- Reflektor LED exteriérový, 50W, IP65
- Rozvádzač podružný, CYKY-J 5x10 z HR
- Kábel CYKY 3Cx2,5
- Kábel CYKY 2Ax1,5, CYKY 3Ax1,5, CYKY 3Cx1,5, CYKY 5Cx1,5
- Kábel NHXH-J 3x1,5
- Združená káblová trasa

POZNÁMKA

1. Na javisku sú rozvody vedené pod omietkou a po jestvujúcej konštrukcií iv PVC rúrkach.
2. Ostatné rozvody sú vedené pod omietkou.
3. Vypínače sú osadené vo výške 1200 mm.
4. Zásuvky sú osadené vo výške 400 mm, na javisku 1200 mm.
5. Spodný okraj svietidiel skupín S5 a S6 v sále je 3700 mm od podlahy.
6. Ostatné nástenné svietidlá sú osadené 2200 mm od podlahy.
7. Javiskové reflektory sú osadené na existujúcich kov. konštrukciách.
8. Svietidlá skupiny S1 sú osadené v portáli javiska i po zvislých hranách po 1 ks, celkom v skupine 5 ks svietidiel.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. VLADIMÍR GOLIS	VYPRACOVAL: ING. PAVOL HOLUB	KRESLIL:	ING. PAVOL HOLUB Evidenčné číslo osvedčenia
INVESTOR	Mestský úrad Veľké Kapušany, L.N.Tolstého č.1		021/2/2010-EZ-P-EI-A,B
STAVBA	Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany	ÚČEL: RP	PARÉ
		PROFÉSIA: ELEKTRO	
MIESTO STAVBY	Veľké Kapušany č.p. 1747/7	DÁTUM: 03/2017	
		MIERKA: 1:75	Č. VÝKRESU: E-03
VÝKRES	Pôdorys 2.NP - nový stav	FORMÁT: 8xA4	
		ČÍS. ZAK.: 1917	