

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

A	<div>ROZVÁDZAČ RS1.5</div> <div>2x12 MODULOV</div> <div>24 MODULOV</div> <div>IP 30</div>											
B												
C												
D												
E												

NAPĀŤOVĀ SÚSTAVA: 3x230/400 V, 3+PE+N, 50 Hz AC, TN-S
BOD ROZDELENIA PEN VODIČA: ROZVÁDZAČ RE
OCHRANA PRED ZĀSAHOM EL. PRÚDOM (STN 33 2000-4-41:2007)
- ŽIVÝCH ČĀSTÍ V NORM. PREVÁDZKE - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČĀSTI (príloha A, kap. A1)
- KRYTMI (príloha A, kap. A2)
- NEŽIVÝCH ČĀSTI PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPĀJANIA (čl. 411.3.2)
VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000-5-51:2007) AA4-AA5, AB4-AB5, AD1-AD3

					dátum:	03/2017	Stavba: Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany	ING. PAVOL HOLUB Evidenčné číslo osvedčenia 021/2/2010-EZ-P-EI-A,B				časť:	SP
					sprac.:	Ing.Holub						list 1	
					kontr.:							z 2	
Index	Revision	dátum	meno	kontr			Vykres: Rozvádzač RS1.5					č.výkresu: E-11	