

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNŠP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 26

**Dátum podania:** 23.04.2020 16:18:52

**Zverejnené:** 18.05.2020 11:23:54

### Otázka č. 1

Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je stanovená hodnota množstva nula, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu, alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

#### Odpoveď na otázku č. 1 :

Vo výkaze výmer je doplnené s percentuálnou mernou jednotkou množstvo v týchto položkách:

04- Zateplenie obvodového plášťa – p.č. 62

05- Výmena okien a dverí – p.č. 104

07 – Oceľové konštrukcie, prístrešok – p.č. 18

003 – vykurovanie – p.č. 79

007 – Oprava existujúcej EPS – p.č. 26,27,28

008 – EPS+ HSP – p.č. 31, 32, 33, 51, 52, 53

011 – Vnútorné elektroinštalácie – p.č. 167, 170

012 – Verejné osvetlenie – p.č. 22

Presuny hmôt budú fakturované na základe skutočných množstiev s prihladením na potrebné doklady.

### Otázka č. 2

Vo vysvetlení poradové číslo 18, zo dňa 05.04.2020 v odpovedi č.2 verejný obstarávateľ uviedol k pol. č. 17. a 18., že boli v rozpočte uvedené v hodnote 0,- eur. Chápeme tomu správne, že aj my vo svojej cenovej ponuke máme uviesť jednotkovú cenu a cenu spolu pre uvedené položky č. 17. a 18. v hodnote 0,- eur?

#### Odpoveď na otázku č. 2 :

Áno, v cenovej ponuke uveďte v časti „003 – Vykurovanie“, pre položky č. 17 a č.18 jednotkovú cenu a cenu spolu v hodnote 0,- eur. Uvažuje sa s ich spätným použitím, nie nové, tj materiál = 0

### Otázka č. 3

Vo vysvetlení poradové číslo 18, zo dňa 05.04.2020 v odpovedi č.4 verejný obstarávateľ uviedol, že pol. č. 82. tvorí z väčšej časti rezervu pre investora. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie jednotnej ceny, aby bola pre všetkých uchádzačov rovnaká.

#### Odpoveď na otázku č. 3 :

Všetko sa nedá preukázateľne odpovedať, pretože niektoré časti sú už napr. zabetónované.

Projektant odhadol položku č. 82 v časti „003 – Vykurovanie“ na sumu 1 000 €. Túto sumu si uveďte do výkazu, je jednotná pre všetkých uchádzačov.

### Otázka č. 4

Vo vysvetlení poradové číslo 14, zo dňa 18.03.2020 verejný obstarávateľ uviedol projektantom vyčlenenú sumu 3000 € bez DPH. Chápeme tomu správne, že uvedenú sumu 3000 € bez DPH pre položku 41. „Mobiliár - sochárske dielo – skulptúra“ máme uviesť aj vo svojej ponuke?

#### Odpoveď na otázku č. 4 :

Áno, sumu 3000 € bez DPH pre položku 41. „Mobiliár - sochárske dielo – skulptúra“ uveďte aj vo svojej ponuke.

### Otázka č. 5

Vo výkaze v časti „003 – Vykurovanie“, je uvedená položka č. 43 „Vyspravenie povrchov stavebných konštrukcií po realizovaných demontážnych/búracích prácach (vrátane potrebného materiálu + dodávka) 1ks. Žiadame verejného obstarávateľa bližšie špecifikovať jednotlivé činnosti aj s uvedením jednotlivých výmer.

#### Odpoveď na otázku č. 5 :

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

Predpokladajú sa práce do cca 20,0 m<sup>2</sup>. Práce, ktoré sa uvažovali v danej položke boli nasledovné: vyspravenie drážok po vedeniach UK, vyspravenie trhlín a prasklín v konštrukciách po odstraňovaní vedení UK a vyspravenie trhlín a prasklín v konštrukciách po odstraňovaní technológie UK (napr. rozvážače, vykurovacie telesá, a pod.). Akým spôsobom a v akom presnom množstve bude realizátor zabezpečovať tieto činnosti, nie je predmetom PD UK pre stupeň DSP. Počas spracovania PD a CP neboli kladené špecifické požiadavky na dané činnosti. "práce a materiál sa uvažovali do 1500 eur". Túto sumu si uvedte do výkazu, je jednotná pre všetkých uchádzačov.

### Otázka č. 6

Vo výkaze výmer v časti „010 Zdravotechnika“ je uvedená položka č. 53. „Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom“ ale chýba dodávka a pri položke č.54 je uvedená dodávka predstenového systému, ale chýba montáž. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

#### Odpoveď na otázku č. 6 :

Zmena kusov v položke č. 53 – montáž z 10 ks na 9 ks, montáž bezbariérovej zavesenej misy má teraz samostatnú novú položku č. 55.

Doplnená dodávka záchodovej WC misy závesnej - 9 ks, položka 54.

Doplnená dodávka WC misy závesnej pre imobilných – 1 ks, položka 56.

Dodávka predstenových systémov sa rozdelila na samostatné položky pre:

-predstenový systém pre závesné WC klasický, položka 59

-predsadený systém pre závesné WC bezbariérový, položka 60

Doplnená montáž pre predstenové systémy položka č. 57 a 58.

Zmenené položky sú zvýraznené v novom výkaze zelenou farbou.

Niektoré predstenové systémy sú už na stavbe existujúce, montuje sa na ne len závesná misa. Do montáže predstenových systémov, okrem montáže nových dodávok, je však zahrnutá i spätná montáž už existujúcich predsadených systémov, ktoré je potrebné posunúť alebo dočasne odstrániť kvôli stavebným prácam v ich okolí.

V súhrne:

WC misa..... ks 9+1

Nový predstenový systém pre WC... ks 3+1

Montáž..... ks:7 x ( 4 x nový + 3 x presun existujúci )

Pre lepšiu prehľadnosť a vysvetlenie posielam v prílohe PDF tabuľku: **Tab.1: Predstenové závesné systémy WC v 1.NP**, kde je to roztriedenie podľa jednotlivých miestností.

### Otázka č. 7

Vo výkaze výmer v časti „010 Zdravotechnika“ chýba dodávka a montáž predstenového systému a závesnej WC misy pre imobilných. Žiadame verejného obstarávateľa

#### Odpoveď na otázku č. 7 :

Vo výkaze „010 Zdravotechnika“ bola doplnená položka:

č. 55 - montáž bezbariérovej WC misy ,

č. 56– dodávka WC misa bezbariérová

č.60 – dodávka predstenového systému pre imobilných

V položke č. 58 – zarátaná montáž predstenového systému pre imobilných.

Viď i tabuľku v prílohe : **Tab.1: Predstenové závesné systémy WC v 1.NP** Zmeny v novom výkaze sú zvýraznené zelenou farbou.

### Otázka č. 8

Vo výkaze výmer v časti „011 Vnútorne elektroinštalácie“ je uvedená dodávka položky č. 48 Ventilátor s časovým dobehom, domnievame sa že sa jedná o duplicitu s položkami č.107. 108. z časti 004 Vzduchotechnika. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

#### Odpoveď na otázku č. 8 :

K ventilátoru ostanú v rozpočte iba práce spojené s jeho silovým napojením – položka č. 47. Samotné ventilátory (položka č. 48) nech sa v časti elektroinštalácie neberú do úvahy, lebo naozaj došlo k duplicite. V výkaze výmer bola táto položka s ventilátormi v časti „011 Vnútorne elektroinštalácie“ odstránená .

### Otázka č. 9

Vo výkaze výmer v časti „011 Vnútorne elektroinštalácie“ je uvedená položka č. 48 „Demontáž povrchových prvkov a odvoz na skládku, 1 súbor“. Žiadame verejného obstarávateľa bližšie špecifikovať jednotlivé činnosti aj s uvedením jednotlivých výmer.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

### Odpoveď na otázku č. 9 :

Položku, ktorú uvádzate, ste mysleli pod číslom 143, nie č. 48. Pod omietkou zabudované výmery je dosť ťažko špecifikovať, preto bola cena demontáže stanovená odhadom s približnými množstvami. Vo výkaze je táto položka po novom rozdelená do viacerých položiek s určenými výmerami. Jedná sa o položku č.: 153 až 166. Zmeny sú zvýraznené zelenou. Zároveň upozorňujem, že došlo k prečíslovaniu poradí položiek tejto časti výkazu, oproti predošlej verzii.

### Otázka č. 10

Prosíme o písomné stanovisko verejného obstarávateľa, či miestnosti 1.06 a 1.07, ktoré sú zaradené podľa protokolu č. 51/15, ako zdravotnícky priestor skupiny 2 a triedy prerušenia napájania  $\leq 0,5s$ , podliehajú alebo nepodliehajú podľa normy STN 33 2000-7-710:2013 článku 710.560.6.140.1 o záložnom napájacím zdroji s prepínacím časom menším ako (alebo rovnajúcim sa)  $0,5s$ , kedy je nutné zabezpečiť dodávku energie počas aspoň 3h pre: - osvetlenie stolov na operačných sálach; - ME zariadenia obsahujúce svetelné zdroje, ktoré sú dôležité pri používaní týchto zariadení, napríklad endoskopy vrátane pridružených dôležitých zariadení, napríklad monitorov; - ME zariadenia zabezpečujúce podporu kritických životných funkcií.

### Odpoveď na otázku č. 10 :

Podliehajú vrátane poznámok.

### Otázka č. 11

Vo výkaze výmer v časti „012 Preložka verejného osvetlenia“ je uvažované v pol. č. 6. s montážou 6ks stĺpov, ale v pol. č. 8. a 9. je montáž a dodávka stožiarovej pätky iba 1ks, ako aj vo výkrese E-10 Situácia – Preložka VO a prípojky NN je zakreslený len jeden kus. Je výmera montáže stĺpov správna?

### Odpoveď na otázku č. 11 :

Oprava kusov v položke č. 6 v časti „012 Preložka verejného osvetlenia“ na 1 ks v posielanom novom výkaze. Zmenené položky sú oproti predošlým zmenám zvýraznené zelenou farbou.

### Otázka č. 12

Vo výkaze výmer v časti „012 Preložka verejného osvetlenia“ je uvedená položka č. 21., kde je uvedená merná jednotka „sub“. Je uvedená merná jednotka správna, ak áno, žiadame o detailnejší popis nešpecifikovaných prác?

### Odpoveď na otázku č. 12 :

Bol myslený súbor prác. Nakoľko pri exteriérových prácach a výkopoch zvlášť sa môžu s veľkou pravdepodobnosťou vyskytnúť okolnosti, ktoré sa inde započítavať nedajú, ale je potrebné s nimi počítať, zaradila sa táto položka. Projektant odhadol na položku č. 21 cenu 500 €.

### Otázka č. 13

Vo výkaze výmer v časti „012 Preložka verejného osvetlenia“ je uvedená položka č. 23., kde je pravdepodobne uvedená zlá výmera (0,900 km), keď trasa výkopov je 90m. Upraví verejný obstarávateľ výkaz výmer.

### Odpoveď na otázku č. 13 :

Oprava výmery položky č. 23 v časti „012 Preložka verejného osvetlenia“ v posielanom novom výkaze. Zmenené položky sú oproti predošlým zmenám zvýraznené zelenou farbou.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 27

**Dátum podania:** 12.05.2020 14:04:10

**Zverejnené:** 13.05.2020 17:04:03

### Otázka č.1:

Vo výkaze výmer objekt SO 01 Prístavba, Časť Nové konštrukcie sa nachádzajú položky č. 133 a 134 :

133	K	781445107	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm	m2	622,600
134	M	597640001800	Obkladačky keramické m2	635,052	

V technickej správe a ani nikde v špecifikácii stavebných konštrukcií nie je uvedený rozmer keramického obkladu. Žiadame obstarávateľa pre obkladačky keramické o uvedenie rozmeru

Odpoveď:

Daný rozmer obkladu vo výkaze výmer nie je záväzný a v PD projektant nešpecifikuje rozmer keramického obkladu. Rozmer obkladu, vrátane farby, bude pred nákupom konzultovaný s investorom a budú predložené vzorky na odsúhlasenie. Uvedený rozmer rozpočtárka uviedla ako príklad na stanovenie predbežnej ceny do celkového rozpočtu stavby.

**Poradové číslo:** 25

**Dátum podania:** 16.04.2020 08:31:01

**Zverejnené:** 11.05.2020 11:43:07

### Otázka č. 1:

Dňa 14.4. boli zverejnené odpovede na otázky č. 20 a 21 obsahujúce informáciu, že bol upravený popis položiek. Žiadame o vysvetlenie kde bol tento popis upravený, nakoľko nebol zverejnený žiadny iný dokument!

Odpoveď:

Dotazované položky sú zahrnuté vo výkaze výmer.

### Otázka č. 2:

Žiadame o vysvetlenie, či predkladané nové verzie súborov (napr. výkaz výmer) obsahujú IBA zmeny špecifikované v odpovediach na otázky.

Odpoveď:

Nie, nie sú tam len opravené položky, je to kompletný VV s upravenými položkami.

**Poradové číslo:** 23

**Dátum podania:** 07.04.2020 11:18:19

**Zverejnené:** 14.04.2020 19:50:03

### Otázka:

Dňa 6.4.2020 bol zverejnený nový výkaz výmer ako aj upravená predpokladaná hodnota zákazky, avšak bez akéhokoľvek sprievodného dokumentu alebo vyznačenia vykonaných zmien. Žiadame o špecifikovanie aké úpravy boli vykonané, resp. aspoň ich vyznačenie, nakoľko vzhľadom na rozsah a štruktúru dokumentu je kontrola výkazu položku po položke po každom vysvetlení pre záujemcov neadekvátna administratívna záťaž. Ďakujeme.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nedisponuje výkazom výmer s vyznačenými zmenami.

**Poradové číslo:** 22

**Dátum podania:** 07.04.2020 07:40:36

**Zverejnené:** 14.04.2020 19:50:03

### Otázka:

Nejde z portálu UVO stiahnuť súbory výkaz výmer - oprava 6.4.2020 (súbor VV\_SO 002-Rozvody medicímalných plynov\_06.04-2020.xlsx ide) ani súbor súťažné\_podklady\_oprava4.doc.

Uloží alebo sprístupní obstarávateľ dané súbory na portáli UVO?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preveril možnosť stiahnutia daných súborov a neidentifikoval problém pri ich sťahovaní.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 21

**Dátum podania:** 30.03.2020 14:56:08

**Zverejnené:** 14.04.2020 19:50:03

Otázka:

Objekt SO 05 – Výmena okien. Žiadame o vysvetlenie resp. rozdeliť položky č. 72, 74, 76 a 79 na samostatné dvere so zárubňou a padacím prahom a na dvere bez zárubne. Predpokladáme, že dodávka zárubne je súčasťou tejto položky, pretože nikde inde vo VV nie je uvedená. Tak, ako je to teraz, sú v jednej položke dve cenovo rozdielne dodávky. Napr. v pol. 72 sú dvere D1 do exist. zárubne a zároveň dvere D1+z spolu s novou zárubňou a padacím prahom.

**Odpoveď na otázku č. 1 :**

Váš predpoklad nie je správny. Montáž a dodávka zárubne ako aj montáž prahu sa nachádzajú v samostatných položkách. Pre možnú nejasnosť bol upravený popis položky 53, 54, 55.

**Poradové číslo:** 20

**Dátum podania:** 30.03.2020 13:14:57

**Zverejnené:** 14.04.2020 19:50:03

Otázka:

Objekt SO 05 – Výmena okien. Žiadame o vysvetlenie podkladov resp. opravu - nesúlad pre montážne položky č. 43 a 44 s prislúchajúcimi dodávkami – pol. č. 46, 47, 48 a 49. Montáž má byť 6 ks.

Objekt SO 05 – Výmena okien. Žiadame o vysvetlenie podkladov resp. opravu - nesúlad pre dvere v pol. č. 46 a 48 – uvádzaná šírka dverí nekorešponduje s PD – Výkaz dverí – D14 a D15.

**Odpoveď na otázku č. 1 :**

Množstvo v pol. č. 44 Montáž dverí posuvných dvojkrídlových bolo upravené podľa výkazu na 2 ks. 1 ks dvojkrídlových dverí má dve krídla. Popis položiek 46,47,48,49 bol upravený.

**Poradové číslo:** 24

**Dátum podania:** 27.03.2020 11:18:19

**Zverejnené:** 14.04.2020 19:50:03

Otázka:

Vo VV oprava 26.3.2019 v SO 002 – Rozvody medicínálnych plynov, nie sú uvedené položky z oddielu „Inštalčné komplexy“ ( štyri položky), ktoré boli ako nové položky doplnené vo VV – doplnenie 16.3. Žiadame spresniť, ktorý výkaz objektu SO 002 je platný, resp. zverejniť platnú verziu.

**Odpoveď na otázku č. 1 :**

Inštalčné komplexy už boli obstarané v roku 2017 a sú uskladnené v areáli nemocnice, preto v aktuálne posielanom výkaze nie sú. VV v ktorom boli tieto položky uvedené je neplatný, z roku 2015. Verejný obstarávateľ dňa 06.04.2020 zverejnil súbor pod názvom „VV\_SO 002-Rozvody medicínálnych plynov\_06.04.2020“, t.j. platnú verziu objektu SO 002.

V rozpočte bola na túto položku projektantom vyčlenená suma 3 000€ bez DPH, presnú výšku ceny si určí obstarávateľ – ŽSK. Dielo je špecifikované len jeho max. cenou v rozpočte. Stvárnenie diela bude autor konzultovať priamo s investorom a vedením nemocnice.

**Poradové číslo:** 19

**Dátum podania:** 01.04.2020 09:37:07

**Zverejnené:** 05.04.2020 17:29:35

Otázka:

z poskytnutých súťažných podkladov nejde stiahnuť nový výkaz výmer.

bude táto chyba odstránená?

Odpoveď:

Skúste prílohu stiahnuť na inom dostupnom zariadení. Okrem Vašej žiadosti neevidujeme, že by s tým bol problém.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 18

**Dátum podania:** 18.03.2020 14:13:10

**Zverejnené:** 05.04.2020 17:29:35

Vzhľadom na chýbajúce informácie nevyhnutné pre prípravu cenovej ponuky žiadame o nasledovné vysvetlenie resp. doplnenie súťažných podkladov:

**Otázka č. 1** Objekt SO 01.02 – Nové konštrukcie, položka č. 5 – doska pod CT: Žiadame upresniť množstvo doplnkovej prútovej výstuže – doplniť výkres, alebo množstvo v tonách.

**Odpoveď na otázku č. 1 :** Doplnené vo výkaze výmer množstvo. Výstuž viď. SO\_01.1.Architektúra, výkres A04-N\_Podlahova doska pod CT - nový stav

**Otázka č. 2** Objekt SO 003 – Vykurovanie, položky č. 17 a 18-exist. rozdeľovač, zberač a skrinka: Žiadame uviesť, čo na nich máme oceňovať, keď sa uvádzajú ako existujúce materiály

**Odpoveď na otázku č. 2 :** Položky 17. a 18. boli aj v rozpočte ocenené v hodnote 0;- eur, nakoľko sa predpokladá ich využitie po opätovnej montáži. Čo sa týka ich montáže a demontáže – viď položka 15 a 16.

**Otázka č. 3** Objekt SO 003 – Vykurovanie, položka č. 78 – upevňovacie prvky: Žiadame doplniť počet kusov – nemôže byť jeden kus na celú sústavu

**Odpoveď na otázku č. 3 :** Pôvodne išlo o položku typu „kpl“. Nakoľko PD bola spracovaná v stupni DSP, presné množstvo nebolo špecifikované. Podľa vedení tras UK, z PD vplyva, že kotvenie bude len na 1.PP – predpokladá sa cca 10 párov kotviacich prvkov.

**Otázka č. 4** Objekt SO 003 – Vykurovanie, položka č. 82 – kompletná činnosť: Žiadame bližšie definovať, čo sa myslí pojmom „prípadná výmena technológie prípravy TUV“ a ako to zarábať do nákladov

**Odpoveď na otázku č. 4 :** Položka pokrýva, prepojenie súčasného existujúceho rozvodu a nového navrhovaného rozvodu. Ak by sa počas realizácie zistili, nejaké nedostatky na existujúcich armatúrach, bude nutné ich vymeniť – z toho vzišiel doplnok v položke. Počas spracovania PD a CP neboli kladené požiadavky na výmenu technológie, takže táto položka z väčšej časti tvorí rezervu pre investora.

**Otázka č. 5** Objekt SO 004 – Vzduchotechnika. Žiadame doplniť do výkazov výmer a PD nasledovné práce súvisiace s realizáciou vzduchotechniky :  
· stavebné úpravy (vybúranie otvorov a ich nasledovné začistenie) · maliarske a natieračské práce · úpravu sadrokartónových podhládov · dodávku a vyhotovenie protipožiarnych opatrení · dodávku a montáž zaizolovania a oplechovania strešných prestupov, zásah do strešnej krytiny · napojenie elektromotorov VZT jednotiek, ventilátorov, kondenzačných jednotiek na el. sieť so samostatným istením · úpravu rozvádzača · revíziu správu elektro časti · napojenie vonkajšieho VZT potrubia, vonkajších kondenzačných jednotiek, nástrešných VZT jednotiek na uzemnenie · odvod kondenzátu od VZT jednotiek a zaústenie do kanalizácie cez protizápchový uzáver · konzoly (oceľové konštrukcie, betónové základy, kocky) pod VZT jednotky a VZT potrubie

**Odpoveď na otázku č. 5 :** Požiadavky riešia nadväzujúce profesie, viď. technická správa vzduchotechniky bod. 4. - oceľové konštrukcie - podpory pod VZT jednotky a kondenzačné jednotky riešené v časti PD SO 01.2 Statika a vykázané vo VV v časti 07 - Oceľové konštrukcie, prístrešok - upevňovacie konzoly a podpory VZT potrubí viď. výkaz VZT - prestupy, maliarske a natieračské práce, úprava podhládov je riešená v časti PD Architektúra a VV architektúry - požiarnie klapky ( suterén) a požiarna tepelná izolácia exist. potrubia 1.NP - viď výkaz VZT a príslušné výkresy VZT - zásah do strešnej krytiny - všetky vrstvy strešného plášťa sa robia komplet nové, na VZT potrubie sa vytiahne pri izolačných prácach na streche fóliová hydroizolácia v mieste prestupu - napojenie elektromotorov VZT jednotiek, ventilátorov, kondenzačných jednotiek na el. sieť so samostatným istením – riešene v časti PD elektroinštalácia - úpravu rozvádzača, revízia správa elektro časti – elektroinštalácia sa navrhuje nová, viď časť PD elektroinštalácia i VV - napojenie vonkajšieho VZT potrubia, vonkajších kondenzačných jednotiek, nástrešných VZT jednotiek na uzemnenie – rieši časť PD elektroinštalácia resp. viď i VV elektroinštalácia - odvod kondenzátu od vnútorných VZT jednotiek a zaústenie do kanalizácie cez protizápchový uzáver – viď časť PD Zdravotechnika

**Otázka č. 6** Objekt SO 05 – Výmena okien. Upozorňujeme na nesúlad v pol. č. 113 Okno int. 1200x550 mm. Vo výkaze výmer ja 1 ks, vo výpise okien je 5 ks, v PD je 5 ks. Žiadame opraviť množstvo vo výkaze výmer.

**Odpoveď na otázku č. 6 :** Opravené množstvo vo výkaze výmer.

**Otázka č. 7** Objekt SO 05 – Výmena okien. Upozorňujeme na nesúlad v pol. č. 36, 37, 38 a 39, kde je k jednému oknu neadekvátna výmera montáže. Žiadame zosúladiť výmery.

**Odpoveď na otázku č. 7 :** Opravené výmery vo výkaze.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 18.03.2020 14:56:28

**Zverejnené:** 26.03.2020 15:04:20

Otázka:

Stavebný objekt 009- Vnútorne vybavenie má uvedené množstvo 0,00,

**Technická správa uvádza:**

5.18 Stolárske výrobky

Do recepcie je navrhnutý nábytok a recepcný pult v odtieni svetlý dub Gladstone. Súčasťou nábytkovej zostavy bude i drevená deliaca priečka na celú výšku miestnosti a celopresklené dvierka medzi recepciou a čakárňou.

Nábytkové vybavenie pracoviska urgentného príjmu už bolo zaobstarané. Doobjednajú sa chýbajúce kusy nábytku v rovnakom farebnom a materiálov dizajne.

**Chápeme správne, že tento stavebný objekt sa nenaceňuje?**

Odpoveď:

Predmetný stavebný objekt nie je v súčasnosti predmetom verejného obstarávania. Chýbajúce položky budú riešené samostatným verejným obstarávaním.

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 17.03.2020 20:23:39

**Zverejnené:** 26.03.2020 15:04:20

Otázka č. 1

V časti Elektro 011 - Vnútorne elektroinštalácie chýbajú schémy rozvádzačov:

? 54 M 3571500003001 Rozvádzač HRG ks 1,000,

? 55 M 357150000400 Rozvádzač HRT ks 1,000,

? 56 M 3571500004001 Rozvádzač HRS ks 1,000.

Žiadame doplniť schémy rozvádzačov.

Odpoveď na otázku č. 1 :

Uvedené rozvádzače sú na stavbe existujúce, rozvádzač HRT k CT prístroju sa mal podľa technickej správy preniesť spolu s CT prístrojom z jestvujúceho pracoviska, nakoľko sa presúva CT pracovisko z existujúcej stavby do prístavby, resp. si nemocnica obstaráva podľa posledných informácií nový rozvádzač na vlastné náklady.

Položky v rozpočte ostávajú, je však upravený text i cena v rozpočte, nakoľko je potrebná manipulácia s nimi – presun, stým sú spojené práce.

Otázka č. 2

V časti Elektro 011 - Vnútorne elektroinštalácie sú uvedené položky:

? 93 M 385820000700 Ústredňa GEZE ks 1,000

? 94 M 385820000800 USB interface pre pripojenie ústredne ks 1,000

? 95 M 385890000500 Rozbočka zbernice ks 1,000

Žiadame o upresnenie k čomu majú uvedené zariadenia slúžiť, doplnenie

Odpoveď na otázku č. 2 :

Zariadenie + potrebné komponenty slúžia pre požiarneho zatvárač okna v miestnosti č. 1. 24 Sestra - príprava pre CT.

Otázka č. 3

VV elektro neobsahuje napájacie káble pre rozvádzače a zalohované systémy. Žiadame o doplnenie výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 3 :

Uvedené káble sa v rozpočte nachádzajú ale pod iným výrobcom – upravili sme však ich názvy v rozpočte presne tak, ako boli uvedené v PD elektroinštalácie a dali sa identifikovať.



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 17.03.2020 10:04:42

**Zverejnené:** 26.03.2020 15:04:20

Vzhľadom na chýbajúce informácie nevyhnutné pre prípravu cenovej ponuky žiadame o nasledovné vysvetlenie resp. doplnenie súťažných podkladov:

**Otázka č. 1** Objekt SO 01.02 – Nové konštrukcie, položka č. 5 – doska pod CT: Žiadame upresniť množstvo doplnkovej prútovej výstuže – doplniť výkres, alebo množstvo v tonách.

**Odpoveď na otázku č. 1 :** Doplnené vo výkaze výmer množstvo. Výstuž viď. SO\_01.1.Architektúra, výkres A04-N\_Podlahova doska pod CT - nový stav

**Otázka č. 2** Objekt SO 003 – Vykurovanie, položky č. 17 a 18-exist. rozdeľovač, zberač a skrinka: Žiadame uviesť, čo na nich máme oceňovať, keď sa uvádzajú ako existujúce materiály

**Odpoveď na otázku č. 2 :** Položky 17. a 18. boli aj v rozpočte ocenené v hodnote 0;- eur, nakoľko sa predpokladá ich využitie po opätovnej montáži. Čo sa týka ich montáže a demontáže – viď položka 15 a 16.

**Otázka č. 3** Objekt SO 003 – Vykurovanie, položka č. 78 – upevňovacie prvky: Žiadame doplniť počet kusov – nemôže byť jeden kus na celú sústavu

**Odpoveď na otázku č. 3 :** Pôvodne išlo o položku typu „kpl“. Nakoľko PD bola spracovaná v stupni DSP, presné množstvo nebolo špecifikované. Podľa vedení trás UK, z PD vyplýva, že kotvenie bude len na 1.PP – predpokladá sa cca 10 párov kotviacich prvkov.

**Otázka č. 4** Objekt SO 003 – Vykurovanie, položka č. 82 – kompletná činnosť: Žiadame bližšie definovať, čo sa myslí pojmom „prípadná výmena technológie prípravy TUV“ a ako to zarábať do nákladov

**Odpoveď na otázku č. 4 :** Položka pokrýva, prepojenie súčasného existujúceho rozvodu a nového navrhovaného rozvodu. Ak by sa počas realizácie zistili, nejaké nedostatky na existujúcich armatúrach, bude nutné ich vymeniť – z toho vzišiel doplnok v položke. Počas spracovania PD a CP neboli kladené požiadavky na výmenu technológie, takže táto položka z väčšej časti tvorí rezervu pre investora.

**Otázka č. 5** Objekt SO 004 – Vzduchotechnika. Žiadame doplniť do výkazov výmer a PD nasledovné práce súvisiace s realizáciou vzduchotechniky :  
· stavebné úpravy (vybúranie otvorov a ich nasledovné začistenie) · maliarske a natieračské práce · úpravu sadrokartónových podhládov · dodávku a vyhotovenie protipožiarnych opatrení · dodávku a montáž zaizolovania a oplechovania strešných prestupov, zásah do strešnej krytiny · napojenie elektromotorov VZT jednotiek, ventilátorov, kondenzačných jednotiek na el. sieť so samostatným istením · úpravu rozvádzača · revíziu správu elektro časti · napojenie vonkajšieho VZT potrubia, vonkajších kondenzačných jednotiek, nástrešných VZT jednotiek na uzemnenie · odvod kondenzátu od VZT jednotiek a zaústenie do kanalizácie cez protizápchový uzáver · konzoly (oceľové konštrukcie, betónové základy, kocky) pod VZT jednotky a VZT potrubie

**Odpoveď na otázku č. 5 :** Požiadavky riešia nadväzujúce profesie, viď. technická správa vzduchotechniky bod. 4. - oceľové konštrukcie - podpory pod VZT jednotky a kondenzačné jednotky riešené v časti PD SO 01.2 Statika a vykázané vo VV v časti 07 - Oceľové konštrukcie, prístrešok - upevňovacie konzoly a podpory VZT potrubí viď. výkaz VZT - prestupy, maliarske a natieračské práce, úprava podhládov je riešená v časti PD Architektúra a VV architektúry - požiarnie klapky ( suterén) a požiarna tepelná izolácia exist. potrubia 1.NP - viď výkaz VZT a príslušné výkresy VZT - zásah do strešnej krytiny - všetky vrstvy strešného plášťa sa robia komplet nové, na VZT potrubie sa vytiahne pri izolačných prácach na streche fóliová hydroizolácia v mieste prestupu - napojenie elektromotorov VZT jednotiek, ventilátorov, kondenzačných jednotiek na el. sieť so samostatným istením – riešene v časti PD elektroinštalácia - úpravu rozvádzača, revízia správa elektro časti – elektroinštalácia sa navrhuje nová, viď časť PD elektroinštalácia i VV - napojenie vonkajšieho VZT potrubia, vonkajších kondenzačných jednotiek, nástrešných VZT jednotiek na uzemnenie – rieši časť PD elektroinštalácia resp. viď i VV elektroinštalácia - odvod kondenzátu od vnútorných VZT jednotiek a zaústenie do kanalizácie cez protizápchový uzáver – viď časť PD Zdravotechnika

**Otázka č. 6** Objekt SO 05 – Výmena okien. Upozorňujeme na nesúlad v pol. č. 113 Okno int. 1200x550 mm. Vo výkaze výmer ja 1 ks, vo výpise okien je 5 ks, v PD je 5 ks. Žiadame opraviť množstvo vo výkaze výmer.

**Odpoveď na otázku č. 6 :** Opravené množstvo vo výkaze výmer.

**Otázka č. 7** Objekt SO 05 – Výmena okien. Upozorňujeme na nesúlad v pol. č. 36, 37, 38 a 39, kde je k jednému oknu neadekvátna výmera montáže. Žiadame zosúladiť výmery.

**Odpoveď na otázku č. 7 :** Opravené výmery vo výkaze.



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 18.03.2020 10:23:27

**Zverejnené:** 26.03.2020 15:04:20

Otázka:

Výkaz výmer objektu 06 - Okapový chodník a terénne úpravy zo stavby obsahuje položku č. 41. Mobiliár - sochárske dielo - skulptúra v množstve súbor - 1.

Doplň obstarávateľ špecifikáciu sochárskeho diela?

Odpoveď:

Táto položka bola už vysvetlená. V rozpočte bola na túto položku projektantom vyčlenená suma 3 000€ bez DPH, presnú výšku ceny si určí obstarávateľ – ŽSK.

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 19.03.2020 12:15:24

**Zverejnené:** 19.03.2020 19:17:53

Otázka:

je si verejný obstarávateľ vedomý, že lehotu na predkladanie ponúk (spolu s otváraním ponúk) posunul na 04.04.2020, čo je sobota?

Odpoveď:

Išlo o chybu v písaní. Správne je lehota na predkladanie 09.04.2020.

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 18.03.2020 11:21:42

**Zverejnené:** 19.03.2020 19:17:53

Otázka:

žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie termínu predkladania ponúk v súťažných podkladoch je uvedený termín predkladania 04.04.2020 a vo vestníku je uvedený termín predkladania ponúk 9.04.2020.

Odpoveď:

Správny termín je 09.04.2020. Verejný obstarávateľ chybu v písaní odstránil.

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 17.03.2020 17:02:11

**Zverejnené:** 19.03.2020 19:17:53

Otázka:

Dobrý deň,

zverejnili ste novú lehotu na predkladanie ponúk, ale 4.4.2020 je sobota.

Poprosíme o opravu termínu.

Odpoveď:

Ide o chybu v písaní. Aktualizovaná lehota je 9.04.2020

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 17.03.2020 11:10:19

**Zverejnené:** 19.03.2020 19:17:53

Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie otázky:

3.Dňa 16.03.2019 nám bolo doručené vysvetlenie, kde verejný obstarávateľ doplnil PD pre Časť **Rozvody medicíálnych plynov**. V uvedenej zaslanej PD sa nachádza výkaz výmer, kde je navyše oproti pôvodnému výkazu výmer oddiel Inštalácie komplexu. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, ktorý výkaz výmer je platný.

Ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 17.03.2020 súbor „VV\_OPRAVA\_16.03.2020“, ktorý obsahuje aktualizovaný výkaz výmer.

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 11.03.2020 14:20:49

**Zverejnené:** 17.03.2020 12:22:15

Výkaz výmer obsahuje objekt: 002 - Rozvod medicíálnych plynov.

Podľa súťažných podkladov časť B.2 Spôsob určenia ceny, odst. B.2.3 je uvedené:

Pri určovaní cien jednotlivých položiek/výkonových fáz za všetky SO je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky uvedených v týchto súťažných podkladoch, vrátane zmluvných (obchodných) podmienok pre plnenie predmetu zákazky. Pokiaľ by niektorý údaj nebol k dispozícii v týchto súťažných podkladoch a je potrebný pre ocenenie, uchádzač o tom upovedomí verejného obstarávateľa pred spracovaním ponuky.

Avšak zverejnené podklady Názov súboru: PD.rar neobsahuje prejekt: Rozvod medicíálnych plynov.

**Doplň obstarávateľ chýbajúcu projektovú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre ocenenie?**

Odpoveď:

Medicínálne plyny boli spracované v PD na stavebné povolenie z 10/2015. Verejný obstarávateľ doplnil projektovú dokumentáciu Medicínálne plyny na SP v rámci vysvetľovania otázok zo dňa 03.03.2020.

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 11.03.2020 07:46:24

**Zverejnené:** 17.03.2020 12:22:15

Otázka:

Výkaz výmer obsahuje objekt: 012 - Preložka vonkajšieho osvetlenia.

Podľa súťažných podkladov časť B.2 Spôsob určenia ceny, odst. B.2.3 je uvedené:

Pri určovaní cien jednotlivých položiek/výkonových fáz za všetky SO je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom na zhotovenie ponuky uvedených v týchto súťažných podkladoch, vrátane zmluvných (obchodných) podmienok pre plnenie predmetu zákazky. Pokiaľ by niektorý údaj nebol k dispozícii v týchto súťažných podkladoch a je potrebný pre ocenenie, uchádzač o tom upovedomí verejného obstarávateľa pred spracovaním ponuky.

Avšak zverejnené podklady Názov súboru: PD.rar neobsahuje prejekt: Preložky vonkajšieho osvetlenia.

**Doplň obstarávateľ chýbajúcu projektovú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre ocenenie?**

Odpoveď:

Preložka vonkajšieho osvetlenia je riešená v PD v časti SO\_01.3\_Elektroinštalácia. Vid'. technická správa odsek 3.1 *Preloženie rozvádzača RVO a stĺpov vonkajšieho osvetlenia* a výkres E-10 - *Situácia – Preložka VO a prípojky NN*. Vonkajšie osvetlenie ako objekt nemá v PD vlastnú samostatnú zložku.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 05.03.2020 10:03:34

**Zverejnené:** 17.03.2020 12:22:15

Otázka:

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie otázky:

1. V projektovej dokumentácii v časti SO\_01.1\_ Architektura, Nový stav, vo výkrese **Výpis stolárskych výrobkov** sa nachádzajú schémy Č.P. - T9, T10, T11, T12, T13, T14 , ktoré sa odkazujú na výkres **SO 03 Zdravotnícka technológia**. Uvedený výkres sme nikde v poskytnutej PD nenašli. **Žiadame obstarávateľa o poskytnutie výkresu SO 03 Zdravotnícka technológia.**

Odpoveď:

Verejné obstarávanie na vnútorné vybavenie bude realizované samostatnou súťažou

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 28.02.2020 08:59:38

**Zverejnené:** 17.03.2020 12:22:15

Otázka č. 1:

Pre zabezpečenie záložného napájania s dobou nábehu kratšou ako 15s a 0,5s pre obvody medicínskych zariadení a tiež pre napájanie zásuviek pre výpočtovú techniku, ktoré ale nie sú definované ako medicínske zariadenia, **bude v rozvodni SNV-1 inštalovaný nový on-line záložný zdroj UPS.** Vo výkaze výmer však UPS chýba. Dodáva si ho investor?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 17.03.2020 doplnený rozpočet a VV o UPS – položka č. 148 a 149. - súbor s názvom „VV\_OPRAVA\_16.03.2020“

Otázka č. 2:

Položka č. 34 – Clona ohrev – popis je veľmi všeobecný a vo výkresoch sa nenachádza. Bez bližšej špecifikácie ju nevieme oceniť, žiadame o jej doplnenie.

Odpoveď:

Clona je vykázaná vo VV v časti 004 Vzduchotechnika položka č. 134. Clona je umiestnená v zádverí m. č. 1.02 nad hlavným vstupom – viď. časť PD: SO 01.9 Vzduchotechnika , výkres 1.NP.

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 06.03.2020 14:34:48

**Zverejnené:** 16.03.2020 18:10:15

Otázka:

prosíme obstarávateľa o vysvetlenie ďalšej otázky:

2. Vo výkaze výmer 06 - Odvapový chodník a terénne úpravy sa nachádza položka č. 41 Mobiliár - sochárske dielo – skulptúra s množstvom súbor 1. Na uvedenú položku nie je možné určiť cenu diela. Žiadame obstarávateľa o určenie pevnej ceny pre všetkých uchádzačov.

Odpoveď:

V rozpočte bola na túto položku projektantom vyčlenená suma 3000€ bez DPH , presnú výšku ceny si určí obstarávateľ – ŽSK.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 06.03.2020 11:33:06

**Zverejnené:** 16.03.2020 18:10:15

Otázka:

LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

Dobrý deň, máme záujem o obhliadku stavby, prosíme o stanovenie termínu kedy by to bolo možné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Nakoľko IS EVO neumožňuje individuálnu komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami v letote určenej pre vysvetľovanie, záujemca môže žiadosť o obhliadku zaslať prostredníctvom Všeobecnej žiadosti v ZÓNE ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA cez položku menu Komunikácia –? Podané žiadosti.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 03.03.2020 12:39:36

**Zverejnené:** 16.03.2020 18:10:15

Otázka:

v poskytnutých podkladoch chýba projektová dokumentácia na Rozvody medicínálnych plynov.

Bude doplnená?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 16.03.2020 súbor „rozvod medicínálnych plynov PD 10\_2015“.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 10.03.2020 16:08:08

**Zverejnené:** 11.03.2020 15:46:11

Otázka č. 1:

V súťažných podkladoch na predmet zákazky „LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu“ obstarávateľ v prílohe „C“ v Zmluve o dielo v čl. VIII. Sankcie a zmluvné pokuty, v bode 8.1., ktorý znie :

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.

**Máme za to, že výška zmluvných pokút uvedených v tomto bode je s ohľadom na rozsah a cenu diela neprimerane vysoká, môže obstarávateľ upraviť uvedené ustanovenie ZoD a výšku zmluvnej pokuty znížiť na úroveň zohľadňujúcu rozsah a cenu diela ?**

Odpoveď:

Výška zmluvných pokút je v podmienkach verejného obstarávateľa štandardizovaná a uvedenú výšku zmluvných pokút používame aj pri zákazkách, pri ktorých cena diela vysoko prekračuje cenu diela tohto verejného obstarávania. Podľa nášho názoru zmluvná pokuta v takto stanovenej výške nie je neprimeraná, vzhľadom na uvedené trváme na pôvodnom znení.

Otázka č. 2:

V ustanovení 9.1 ZoD, ktoré znie :

9.1 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.

**Nakoľko sú v tomto ustanovení zahrnuté vady akéhokoľvek druhu, takže aj vady, ktorých odstránenie si vyžaduje dodržanie určitých technologických postupov, ktoré nie je možné vykonať v takej krátkej lehote (3 dni), navrhujeme úpravu tohto ustanovenia nasledovne :**

9.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela **do 24 hodín** po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom a vady v závislosti od ich závažnosti odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Odpoveď:

Uvedenému návrhu nevyhovujeme (upozorňujeme, že ide o bod 9.3 ZoD) z dôvodu, že návrh zmluvy umožňuje písomnú modifikáciu lehoty na odstránenie oprávnených väd – to znamená, že v prípade tak špecifických technologických postupov by verejný obstarávateľ určite pristúpil k takejto písomnej modifikácii bez zbytočného sankcionovania Zhotoviteľa.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 10.03.2020 13:45:50

**Zverejnené:** 11.03.2020 09:16:50

**Otázka č. 1** Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávatel) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní?

**Odpoveď na otázku č. 1 :** Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Súťažné podklady obsahujú podľa § 43 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatneniam, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

**Otázka č. 2** Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer“, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

**Odpoveď na otázku č. 2 :** V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

**Otázka č.3** Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú ( ako je uvedené v Projektovej dokumentácii ) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

**Odpoveď na otázku č. 3 :** Odporúčame Vám preštudovať § 2 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač je v zmysle súťažných podkladov povinný oceniť tovary a materiály uvedené v PD príp. ich ekvivalenty v navrhnutom štandarde podľa PD. Certifikáty a technické listy konkrétnych tovarov a materiálov dodávaných na stavbu bude zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie investorovi (technickému dozoru investora) v dostatočnom predstihu pred ich dodaním a zabudovaním do diela.

**Otázka č.4** Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

**Odpoveď na otázku č. 4 :** Áno, sú bežne dostupné.

**Otázka č.5** Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

**Odpoveď na otázku č. 5 :** Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Súťažné podklady obsahujú podľa § 43 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatneniam, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odbornou spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

**Otázka č. 6** Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

**Odpoveď na otázku č. 6 :** Viď odpoveď na otázku č. 1. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

**Otázka č.7** Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

**Odpoveď na otázku č. 7 :** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

**Otázka č.8** Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

**Odpoveď na otázku č. 8 :** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

**Otázka č. 9** Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

**Odpoveď na otázku č. 9 :** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

**Otázka č.10** Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

**Odpoveď na otázku č. 10 :** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

**Otázka č.11** Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších navyšiac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb ( čo do ich druhu, množstva a objemu ) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

**Odpoveď na otázku č. 11 :** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu

**Obstarávateľ:** Žilinský samosprávny kraj

**Otázka č.12** Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

**Odpoveď na otázku č. 12 :** V zmysle ZoD zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo o.i. nielen podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: TECHNICOL, s.r.o. v roku 2019, ale aj podľa Rozhodnutia č. ÚRaSP 2016/01143-003/Le, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 15.04.2016; právoplatnosť 22.04.2016; Zmena lehoty na dokončenie stavby č. MsÚ/UR a SP 2019/4504-02/AMi, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 20.06.2019 a Rozhodnutie č. ÚRaSP 2016/02605-003/Le, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 13.04.2016; právoplatnosť 14.04.2016; Zmena lehoty na dokončenie stavby č. MsÚ/UR a SP 2019/4503-02/AMi, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 24.06.2019. Vydaniu stavebného povolenia predchádzajú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Prípadné pripomienky z týchto vyjadrení boli zapracované do projektovej dokumentácie. Až takto upravená PD je overená stavebným úradom.

**Otázka č.13** Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

**Odpoveď na otázku č. 13 :** Vid' odpoveď na otázku č. 1. V zmysle ZoD zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo o.i. nielen podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: TECHNICOL, s.r.o. v roku 2019, ale aj podľa Rozhodnutia č. ÚRaSP 2016/01143-003/Le, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 15.04.2016; právoplatnosť 22.04.2016; Zmena lehoty na dokončenie stavby č. MsÚ/UR a SP 2019/4504-02/AMi, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 20.06.2019 a Rozhodnutie č. ÚRaSP 2016/02605-003/Le, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 13.04.2016; právoplatnosť 14.04.2016; Zmena lehoty na dokončenie stavby č. MsÚ/UR a SP 2019/4503-02/AMi, vydané Mestom Liptovský Mikuláš, dňa 24.06.2019. Vydaniu stavebného povolenia predchádzajú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Prípadné pripomienky z týchto vyjadrení boli zapracované do projektovej dokumentácie.

**Otázka č.14** Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve?

**Odpoveď na otázku č. 14 :** Vid' odpoveď na otázku č. 1 a 2.

**Otázka č.15** Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať také práce, dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu (tzv. navyšiac práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze – výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

**Odpoveď na otázku č. 15 :** V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo, najmä jej Čl. X.

**Otázka č.16** Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

**Odpoveď na otázku č. 16 :** Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vadách, ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela.