

**Vybavenie stavby prenosnými hasiacimi prístrojmi**

PÚ	S <sub>i</sub>	a	M <sub>c</sub>	počet PHP				M <sub>c</sub>
				snehový	vodný	práškový	penový	
N1.02/N2	341,53	0,96	16,30			3		18,0

Požiarny úsek bude vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi

-3 ks-práškový s hmotnosťou hasiacej látky 6 kg

PHP sa umiestnia na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste, podľa pokynov výrobcu, v súlade s požiadavkami STN 92 0202-1. Každé stanovisko sa označí piktogramom v súlade s STN

V zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. budú dodržiavané podmienky prevádzkovania a zabezpečená pravidelná kontrola.

**Vybavenie stavieb hadicovými zariadeniami**

PU	S <sub>i</sub>	p	S <sub>i.p</sub>
N1.02/N2	341,53	30,50	10417,65

Hadicové zariadenie v zmysle STN 92 04 00 čl.3.4.2. Odst.a)- sa požaduje