



# UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

## REKTORÁT

ODDELENIE CENTRÁLNEHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZIEK

Šafárikovo námestie 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1

---

### Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

1. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či je úmysel že vo Výkaze výmer VÝMENA OKIEN – fasáda č. 1-7, 10,11-REVÍZIA 6.4.2020 v časti **735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá** vypadla pod p. č. 200 položka kód 7351271\_F10 s popisom FASÁDA 10\_Presunutie vykurovacieho telesa z dôvodu vybudovania nového vchodu?

**Položka bola vypustená z dôvodu úpravy dispozície počas tvorby projektovej dokumentácie na výmenu okien.**

2. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či je úmysel že vo Výkazoch výmer VÝMENA OKIEN – fasáda č. 1-7, 10,11-REVÍZIA 6.4.2020 a VÝMENA OKIEN- fasáda č. 9- REVÍZIA 6.4.2020 nie sú zahrnuté položky nutné k úprave murovaných stien výplňových napr. z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599) z vnútornej strany?

**Za plánovanými stenami sa nachádza z interiérovej stany jestvujúca SDK predstena, preto nie je potrebné do Výkazu výmer zahrnúť navrhované položky .**