

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Kollárovej po Sládkovičovú ulicu, dvor A

**Obstarávateľ:** Mesto Trnava

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 25.05.2020 09:41:20

**Zverejnené:** 28.05.2020 09:38:49

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie nejasností v rámci objektu **SO 03 Vegetačné úpravy**

**Otázka č. 1** Pol. 19 Predpokladaný objem drevnej hmoty 49,37 m<sup>3</sup>. Pokiaľ sa jedná o objem nepodrvenej drevnej hmoty tento sa určite nerovná hmotnosti 49, 37t nakoľko podvrvená drevná štiepka sa pohybuje v rozmedzí 0,3 – 0,5 t / m<sup>3</sup> v závislosti od kvality a vlhkosti. Pri odvoze nepodrvenej drevnej hmoty ( konáre nie guľatina)váha kontajneru s objemom 30 m<sup>3</sup> dosahuje priemernú hodnotu 3 t. Z toho vyplýva, že jeden z údajov nie je správny.

**ODPOVEĎ:**

Vo výkaze výmer je uvedený predpokladaný čistý objem drevnej hmoty v objemu 49,37 m<sup>3</sup>. Priemerná objemová hmotnosť čerstvého dreva pre jednotlivé dreviny, u ktorých sa realizujú pestovateľské opatrenia (výruby, orezy), sa pohybuje v rozmedzí cca 900-1100kg/m<sup>3</sup>, vo výkaze je uvažovaná priemerná hodnota 1000kg/m<sup>3</sup>, preto sú obidve čísla rovnaké. Množstvo definované vo výkaze výmer je orientačné, účtované bude reálne uskladnené množstvo podľa vážnych lístkov.

**Otázka č. 2** Pol. 20 - 21 Uloženie odpadu – zo zákona nie je možné biologické odpady skládkovať a je potrebné ich zhodnotiť. Položky je preto potrebné rozdeliť na časť drevnej hmoty, ktorá sa zhodnotí a časť odpadu z pŕov a zeminy, ktorá by sa mohla skládkovať. Pri zhodnotení sa neplatí zákonný poplatok.

**ODPOVEĎ:**

Organický odpad vzniknutý pri odstránení drevín, pestovateľských opatreniach (orezy stromov a krov) a odstránení pavezov, bude spracovaný v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch a vyhláškou č. 283/ 2001 MŽP a ostatnými právnymi predpismi v aktuálnom znení. Spaľovanie zrezanej drevnej hmoty je neprípustné. Drevná hmota (kmene a vetve, pne ) bude odvezená a zhodnotená v kompostárni. Zemina z výkopov bude použitá na spätné zasypenie jám po pŕoch a dorovnanie terénu. Prebytok bude odvezený a uskladnený na skládke. Množstvo definované vo výkaze výmer je orientačné, účtované bude reálne uskladnené množstvo podľa vážnych lístkov (kompostáreň, skládka), rovnako ako aj množstvo odpadu za ktoré je nutné platiť zákonný poplatok obci.

predpokladaný čistý objem drevnej hmoty z koreňov, (zvyškov zeminy) - 5,5 m<sup>3</sup>

predpokladaný čistý objem drevnej hmoty z kmene, konáre - 43,83m<sup>3</sup>

Aktuálne ceny za uskladnenie drevnej hmoty je možné pozrieť v cenníku FCC alebo inej legálnej skládke, ktorú uchádzač využije.

**Otázka č. 3** Technická správa ráta s čiastočnou výmenou pôdy pri výsadbe, ale rozpočet nie.

**ODPOVEĎ:**

Pri výsadbe drevín pol. č. 24,25 je potrebné rátať aj s výmenou substrátu pri výsadbe. Substrát na čiastočnú výmenu pôdy je pol. č. 53 Jednovrstvový substrát pre výmenu pôdy - stromy.

**Otázka č. 4** Pol. 35-38 Protikoreňové zábrany – požadované sú výšky 0,3 a 0,9 m a osadenie je už len 0,6 m.

**ODPOVEĎ:**

Osadenie protikoreňových zábran špecifikujú položky č. 37 Osadenie protikoreňových bariér - výška 0,3 m a pol. č. 38 Osadenie protikoreňových bariér - pre výšku 0,9m (vo výkaze bolo nepresne uvedená výška 0,6 m, **správne je 0,9m**)

Uchádzač upraví vo výkaze výmer v predmetnej položke č. 38 text "Osadenie protikoreňových bariér - výška 0,6 m" (namiesto 0,6 m na **0,9 m**) a tak ocení správne položku v zmysle tohto vysvetlenia.

Za uvedenú chybu sa ospravedľujeme.

**Otázka č. 5** Pol. 44 Ocelová pásovina – týka sa okrajov záhonov, špecifikovaná je v technickej správe, pričom je potrebné ju kotviť do betónových pätičiek, ktoré chýbajú vo výkaze výmer

**ODPOVEĎ:**

Osadenie ocelevej pásoviny vrátane materiálu, osadenia, ako aj kotvenia do betónových pätičiek je riešené súčasťou položky č. 44 Ocelová pásovina 5\*100 - dodávka + montáž.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Hospodárska – úprava vybraných dvorov – od Kollárovej po Sládkovičovú ulicu, dvor A

**Obstarávateľ:** Mesto Trnava

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 19.05.2020 14:43:44

**Zverejnené:** 25.05.2020 09:49:05

### OTÁZKA:

*V TS SO 01 Spevnené plochy je uvedené, že na oblúky malých polomerov budú použité oblúkové obrubníky. Oblúky veľkých polomerov budú vyskladané z obrubníkov dl.300mm.*

*Vo výkaze výmer sa nachádzajú len štandardné obrubníky dĺžky 1 m.*

*Otázka: Máme naceniť výkaz výmer alebo bude výkaz výmer upravený?*

*Vo výkaze výmer SO 01 Spevnené plochy, chodníky, terénne úpravy sa nachádza pol.č.1 - VM0042 Ochranný stĺpik - 1 ks vrátane osadenia, materiálu, dopravy.*

*Žiadame bližšie špecifikovať - rozmery, materiál, povrch, úpravu, umiestnenie.*

### ODPOVEĎ:

Pri realizácii budú dodržané podmienky PD. V prípade potreby zhotovenia oblúkov budú obrubníky delené rezaním na potrebnú dĺžku. Výkaz výmer ostáva v platnosti.

Rozmery, materiál, povrchová úprava sú definované v PD, vid' výkres "SO01\_04\_Vzorové priecne rezy.pdf" - obrázok s názvom REZ STĹPIKOM - M 1 : 50. Umiestnenie je na začiatku prepojovacieho chodníka od miestnej komunikácie pred bytovkou s.č.3599 smerom k hlavnému chodníku pozdĺž Hospodárskej ulice.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 18.05.2020 08:30:57

**Zverejnené:** 20.05.2020 12:34:28

### Otázka:

*Vo výkaze výmer SO 03 Vegetačné úpravy je položka č.34 Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych , v rovine alebo na svahu do 1 :5, množstvo ks 0,021. Otázka : Je to správne množstvo?*

### Odpoveď:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer k SO 03 Vegetačné úpravy, v položke č. 34 (kód položky 184801121, popis Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5) je uvedené nesprávne množstvo/číslo, ktoré vzniklo nedopatrením matematickou chybou posunom desatinnej čiarky. Správne množstvo pre položku č. 34 je **21ks**.

Uchádzač upraví vo výkaze výmer SO 03 Vegetačné úpravy v predmetnej položke č. 34 množstvo (namiesto 0,021 na **21 ks**) a tak ocení správne množstvo v zmysle tohto vysvetlenia.

Za uvedenú chybu sa ospravedľujeme.