



- Legenda PBS:**
- Požiarna deliaca konštrukcia, resp. ohraničenie požiarného úseku
  - Požadovaná požiarna odolnosť stavebnej konštrukcie
  - Požadovaná požiarna odolnosť požiarného stropu
  - Prenosný hasiaci prístroj práškový so 6 kg náplňou
  - Prenosný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub> s 5 kg náplňou
  - Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou 25 mm / 30 m
  - Odstupová vzdialenosť, strana č. ...
  - Núdzové, bezpečnostné a náhradné osvetlenie v priestore č. ...
  - Smer úniku
  - Východ na voľné priestranstvo
  - Ohraničenie požiarna nebezpečného priestoru
  - Počet únikových pruhov
  - Jestvujúci požiarny hydrant podzemný

**Poznámka PBS:**

- Ovládací prvok "CENTRAL STOP", "TOTAL STOP" sa v stavbe nenachádza
- Pre väčšiu prehľadnosť sú odstupové vzdialenosti vykreslené v pôdoryse PBS

HIP		ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	<div>PO projekt</div> <div>Ing. Eleonóra Tomaníková Ing. Miroslav Tomaník Jesenského 277/30 017 01 Považská Bystrica</div>	
Ing. arch. Lubomír Bútora		Ing. Eleonóra Tomaníková	Ing. Eleonóra Tomaníková		
OKRES :      Ilava					
STAVEBNÍK :      DUMAT, m. p. o., Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom				FORMÁT	2 A4
MIESTO STAVBY :      Dubnica nad Váhom NÁZOV STAVBY :      Komplexná rekonštrukcia polyfunkčného objektu na ul. Andreja Kmeťa č. p. 360/5 Protipožiarna bezpečnosť stavby				DÁTUM	02/2020
				ST. PROJEKTU	SP
				Č. ZÁKAZKY	PO-010-20
				MIERKA	M 1 : 250
OBSAH VÝKRESU :  Situácia				PARÉ Č.	VÝKRES Č.  1a