

PÔDORYS STROJOVNĀ



POZNÁMKY:

- Zásuvku X... umiestniť na stenu vo výške 1,3m
- Kábel je inštalovaný v PVC žlaboch
- Pre zariadenia je potrebné zrealizovať spájanie zeleno-žltým vodičom CY 6mm

Zásuvka jednonásobná 16A/250VAC, IP44
Prívod z hlavného rozvádzača RH, CYKY-J 3x2,5
Istič s prúdovým chráničom LF16B/1n/0,03

RADIK KLASIK 22 6/12
VS/15-X.X-PP-EH
VERAFIX-E/15-X.X-PP

EL.P.M. s.r.o. Šala	REKONŠTRUKCIA KOTOLNE NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA n.o. Rozmiestnenie zariadení - strojovňa	STUPEŇ	Navrhoľ:	Peter KARAS	c.zákazky:	16/10/001				
		JP	Kreslil:	Peter KARAS		PK - 16/10/001				
		DÁTUM	Kontroloval:	MENO	PODPIS	ZMENA	výkres	3E	E-17	E-18
		10.2019	Schválil:				rozmer			