




LEGENDA:	
-----	Přirodní a vnitřní potrubí vykazované vody
-----	Materiál: ocel tr. 11 353
-----	Izolace: kamenná vlna
-----	Přirodní a vnitřní potrubí vykazované vody
-----	Materiál: ocel tr. 11 353
-----	Izolace: kamenná vlna
-----	Přirodní a vnitřní potrubí vykazované vody
-----	Materiál: ocel tr. 11 353
-----	Izolace: kamenná vlna
-----	Přirodní a vnitřní potrubí vykazované vody
-----	Materiál: ocel tr. 11 353
-----	Izolace: kamenná vlna

	Odvod spalin
	Razvod studenej vody
	Razvod upravenej studenej vody
	Kanalizačné potrubie
	Expozitné potrubie


VÝKONNOST' UCHYTENIA OCEĽOVEHO POTRUBIA [mm]															
Priemer DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	200	250	300	400
Výkonost' zvarov. (mm)	1400	1600	1800	2150	2500	2600	3000	3500	3800	4200	4400	4900	5500	5900	6400

CHARAKTERISTIKA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU :

POTREBA TEPLA :	1725,0 kW
NÁČINOVÝ TEPLÝ VÝKON :	3 x 575,0 = 1725,0 kW
VÝPOČTOVÁ VONKÁŠA TEPLOTA :	-11 °C
TEPLÝNY SPAD VYKUROVACIEJ VODY :	70/50°C
PRÁČOVNÝ PÍTLAK :	0,30 MPa (3,0 bar)
OŠEŤ VYKUROVACIEJ SYSTÉMY :	cca. 30 000 t

Názov:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
NEMOONICA ALXANDRIA WINTERA n.o.



Druh proj.:	OSTROVNÉ VYKUROVANIE		
Výkonnosť:	MŇOVÝCH KOTOLNE		
Výkonost':	Palivo: CAFIOLA, Tena SZABO	E-mail: hagi.g@napsk.sk	
Kontrola:	Ing. Farkas Csizsok	Tel.: +421 (0)63 834 032	
Zodpovedný proj.:	Ing. Alex SZABO	Tel.: +421 (0)63 584 480	
Stavby objekt.:		
Stavby PD.:	RP		
Metóda stavy:	Nemooonica Alxandria n.o., Winterova 66, 921 63 Pádky		
Dátum: 16./2019	12.05	Merka: 1.25	Formát: B4x4

UK-02

