















REZ E-E' M 1:25

MINIMÁLNA HRúbKA TEP. IZOLÁCIE POTRUBIA	
DN [mm]	Siz,min [mm]
do DN20	=>20
DN25 – DN32	=>30
DN40 – DN100	=>DN min. 50mm
nod DN100	=>100 min. 50mm

LEGENDA:	
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Prívodné a vratné potrubie vykurovacej vody Materiál: ocel tr. 11 353 Izolácia: kamenná vlna
	Odvod spálín
	Rozvod studenej vody
	Rozvod upravenej studenej vody
	Kanalizačné potrubie
	Expanzné potrubie

VZDIALENOSŤ UCHYTENIA OCEĽOVÉHO POTRUBIA [mm]															
Priemer (DN)	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Vzdialenosť závesov (mm)	1400	1600	1850	2150	2500	2600	3000	3500	3800	4200	4500	4900	5500	5900	6400

CHARAKTERISTIKA VYKUROVACIEHO SYSTÉMU :	
POTREBA TEPLA :	1725,0 kW
INŠTALOVANÝ TEPLÝ VÝKON :	3 x 575,0 = 1725,0 kW
VÝPOČTOVÁ VONKAŠNÁ TEPLOTA:	-11 °C
TEPLŇOTNÝ SPÁD VYKUROVACEJ VODY:	70/50°C
PRACOVNÝ PRETLAK:	0,30 MPa (3,0 bar)
OBJEM VYKUROVACEJ SÚSTAVY:	cca. 30 000 l

Názov:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA n.o.

Druh. proj.:

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Výkres:

REZ C-C', REZ D-D', REZ E-E'

Vypracoval:

Peter ČAPRDA, Times SZABÓ

E-mail: hwgs @ hwgs.sk

Kontroloval:

Ing. František ČULICZOR

Tel.: +421 (905) 836 032

Zodpovedný proj.:

Ing. Ľukáš SZABÓ

Tel.: +421 (905) 384 480

Investor:

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Miesto stavby:

Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, 921 63 Piešťany

Dátum: 10/2019

ČZ-051

Mierka: 1:25

Formát: A4x44

UK-05

HWGS

Gras