



LEGENDA:

R_1 – rozdelovač Univenta Ultimate varianta III 12 okruhový , skrinka typ5

----- rúrka Univenta Radia-noxy 16x2,2 mm vedená v podlahe a v chráničke 23mm

Použité vykurovacie telesá:

ocelové doskové radiátory Korad P 90

pripojenie na prívode rohový termoregulačný ventil Herz TS-90 1/2"

pripojenie na späťotok späťotokový rohový ventil Herz RL-5 1/2"

== VZT potrubie odvod

≡ dverová mriežka IMOS DMNO 225x125

≡ stenová mriežka IMOS SMH 225x125

→ radiálny ventilátor Elektrodesing EBB250T, príkon 72W, 230V

1-axiálny ventilátor Elektrodesing TRB/4-200, príkon 35W, 230V

ovládanie cez dobehový spínač DT3 umiestnený pri dverách

VZT potrubia vedené v podstrešnom priestore tepelne izolovať nensaiakavou tepelnou izoláciou hr. 20mm

nad fasáde ukončiť pretlakovou žalúziou Elektrodesing PER125W

VYKUROVANIE,VZT

Investor	Miesto stavby	Vypracoval	Zodpovedný projektant	
OBEC ZUBROHLAVA okr. NÁMESTOVO	k.ú. ZUBROHLAVA parc.č. 237, 238 okr. NÁMESTOVO	Juraj Kulašík	Janka Rechtoríková	
Stavba: DOM DEDIČSTVA V OBCI ZUBROHLAVA			Stupeň	PpSP
			Dátum	1/2017
			Mierka	1:75
Objekt : S001.- vlastná stavba			č.výkresu	1
Obsah : Pôdorys 1.NP				