


## ULOŽENIE POTRUBIA



## LEGENDA

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a | PREHODENÁ ZEMLINA                |
| b | LŮŽKO POD POTRUBIE               |
| c | OBSYV POTRUBIA                   |
| d | VÝHLADÁVACÍ VODIČ CYKY 6 mm2     |
| e | VÝSTRAŽNÁ FÓLIA                  |
| f | RÚRA HDPE 32x3,7 mm - DN 25      |
| h | HÚBKRA ULOŽENIA - 1200 - 1500 mm |

## LEGENDA K VŠ

- 1 NAVRŤAŤACI PÁS S GULOVÝM UZÁVEROM DN 40 SO ZEMNOU SUPRAVOU
- 2 ZEMNÁ TELESKOPICKÁ SÚPRAVA
- 3 POKLOP VENTILOVÝ Y45°10
- 4 PRECHODKA PE - OCEĽ
- 5 UZATVÁRAČI VENTIL PRIAMY KE 83T DN 40
- 6 PRIAMY KUS
- 7 VODOMER
- 8 UZATVÁRAČI VENTIL PRIAMY S ODVODNENÍM KE 125T DN 40
- 9 SPÄTNÝ VENTIL - KĽAPKA DN 40



Zodp. projektant	Ing. Peter Horňák	
Výpracoval	Renáta Bandúrková	
Investor	Obec Radošina, Obecný úrad zast. starostom	Formát 2 x A4
Miesto stavby	Obec Radošina, č.p. 446/36	Dátum 03/2019
Názov akcie:	Bytové domy 2xBU Radošina Bytový dom "C"	Stupeň PSP
Objekt	So 03 BD "C" - VODOVODNÁ PRÍPOJKA	Mierka —
Druh výkresu	Montážna schéma vodovodnej prípojky	Číslo výkresu 2