



SÚSTAVA: 3 N+PE,~50Hz,400/230V/TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
STN 33 2000 4-41: 2007

LEGENDA SVIETIDIEL:

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	SVETELNÝ ZDROJ	IP
A	PARK.VONK.SVIETIDLO OMS ELAIN LED	LED 1x4000K 1 x 15W	IP67
B	LED SVIETIDLO TORNÁDO III ECO OMS	LED 1x4000K 1 x 42W	IP67

LEGENDA:

- Vonkajšie svietidlo s 1 x LED 4000K svetelným zdrojom 15W / 230V AC, IP65,
- Vonkajšie svietidlo stropné s 1 x LED 4000K
- Nové káble CYKY-J 3x4mm2 uložené na povrchu resp. žľaboch v chráničkách FXKVR 25
- Rozvádzač osvetlenia RV01

POZNÁMKA:

VŠETKY KOVOVÉ KONŠTRUKCIE, AKO AJ NEŽIVÉ ČASTI EL.ZARIADENÍ
SA PRIPOJA NA OBVODY DOPLNKOVÉHO POSPÁJANIA VODIČOM CY6 mm2,
KTORÝ BUDE VEDENÝ V SÚBEHU S VONKAJŠIMI ROZVODMI NN.
SVIETIDLÁ BUDÚ INŠTALOVANÉ NA POVRCHU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

ZODP. PROJEKTANT : Ing. M.Sajtlava PhD.		TELEFON : 0903 664 654	
VYPRACOVAL : Ing. R.Holod <i>RLS</i>		STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJEKT	
INVESTOR : Mestská časť Bratislava–Ružinov		MIESTO: BRATISLAVA	
STAVBA: Miestny úrad, Mierová 37,Bratislava Oprava terás pred vstupmi Vonkajšie osvetlenie	KATAS. ÚZ.: RUŽINOV		
	Č. PARC.: 805/1		
	DÁTUM: 12/2018		
	POČET A4: 6		A4
OBSAH VÝKRESU: Situácia vonkajšieho osvetlenia terás - 1.PP		MIERKA: 1 : 100	VÝKR.Č.: 03