

Vážený zákazník
EL Design, s. r. o.
Drieňova 34
821 02 Bratislava

Zo dňa
13.08.2019

Naša značka
4600053895

Vybavuje
Jurkech / 0850 166 007

Žilina
11.09.2019

**Vec: Vyjadrenie k PD Odstránenie a výstavba mostného objektu vez Vážsky kanál
v meste Ilava na ceste II/574 – rekonštrukcia
Objekt 601 – Preložka NN vedenia**

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) po prejednaní požiadavky zaevidovanej pod číslom 4600053895 Vám stanovuje nasledovné pripomienky :

1. Jestvujúce prekladané vedenie NN je kábel AYKY 3 x 150 + 70 mm².
2. Prekladané dočasné ako aj trvalé riešenie žiadame riešiť zemným vedením (N)AYY-J 3 x 240 + 120 mm².
3. Do PD žiadame doplniť dĺžky prekladaných vedení, detaily prechodov zo zeme na dočasnú lávku a zo zeme na trvalý most.
4. Vzhľadom na spôsob navrhovaného uloženia prekladaného NN vedenia žiadame v PD navrhnuť iné opatrenie.
5. Do PD žiadame doplniť všetky dotknuté parcely predmetnou preložkou vrátane ochranného pásma navrhovaného elektrického zariadenia.
6. Do PD žiadame dopracovať výkaz demontovaného materiálu s množstvom zodpovedajúcim rozsahu demontáže jednotlivých druhov odpadu (trvalý stav, dočasný stav).
7. V situácii stavby žiadame zakresliť ochranné pásmo 1 m po oboch stranách prekladaného NN vedenia.
8. Preložku elektrického zariadenia žiadame vykonať v spolupráci s SSD v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. §45 "Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia", v ktorom sa uvádza:
 - a. **Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.**
 - b. **Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického zariadenia vykoná prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určeným aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.**
9. SSD ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné sa obrátiť na zástupcu SSD (Vladimír Ďurkech – tel: 041/5192846 vladimir.durkech@ssd.sk) V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD nesúhlasí s realizáciou preložky elektrického

zariadenia.

10. Postup prípravy a vyhotovenie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch musí byť v štandarde SSD. Štandard PD je uvedený na internetovej stránke www.ssd.sk v časti Dodávateľa tovarov, prác a služieb> Štandard projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pre potreby spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..
11. Požadujeme, aby typy prvkov použitých pri preložke a v PD boli v súlade s „Katalóg prvkov a funkčných celkov“, ktorý je taktiež umiestnený na internetovej stránke www.ssd.sk v časti Dodávateľa tovarov, prác a služieb> Katalóg prvkov a funkčných celkov.
12. Prepracovanú PD žiadame zaslať na odsúhlasenie na SSD.
- 13. Predloženú projektovú dokumentáciu Vám zasielame naspäť.**
14. Platnosť vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
- 15. Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.**

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť

Žilina

Peter Jurkech
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

-60-



V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850166007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Web: www.ssd.sk

