



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Menovité napätie 500V  
Menovitá frekvencia 50Hz  
Menovitý prúd 32A  
Skratová odolnosť 10kA  
Stupeň krytia IP40/20  
Sposob upevnenia zapustiť do steny  
Prívodné vedenie 10mm2  
Uzáver dverí podľa STN 35 9754

PLASTOVÁ  
ZAPUSTENÁ  
ROZVODNICA  
72 MODULOV

Z

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	
INVESTOR	NITRIANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 2380745 A123 POD KALVARIOU 1.373.555 01 TOPOĽČANY e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefón 0303 940083	
MIESTO STAVBY	k.u. TOPOĽČANY, TOVARNÍČKA 1609			
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	12/2018
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE BUDOVY ŠKOLY			FORMÁT	8 X A4
			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RS1,2			ČÍSLO VÝKRESU	E17