



PLASTOVÁ
ZAPUSTENÁ
ROZVODNICA
48 MODULOV



TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500V
Menovitá frekvencia 50Hz
Menovitý prúd 32A
Skratová odolnosť 10kA
Stupeň krytia IP40/20
Spôsob upevnenia zapustiť do steny
Prívodné vedenie 10mm2
Uzáver dverí podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER: 238074/5, A/23 POD KVALIFIKÁCIU č.373.055.01 TOPOĽČANY e-mail - elektroprojek@prelcom.sk telefon 0933 940083	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ		
INVESTOR	NITRIANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			
MESTO STAVBY	k.u. TOPOĽČANY, TOVARNÍČKA 1609			
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	12/2018
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE BUDOVY ŠKOLY			FORMAT	8 X A4
			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RS2,2			ČÍSLO VÝKRESU	E18

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

V/Š = 400 / 650 (0.26m.)

Allplan 2011