



TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500V
Menovitá frekvencia 50Hz
Menovitý prúd 40A
Skratová odolnosť 10kA
Stupeň krytia IP40/20
Sposob upevnenia zapustiť do steny
Prívodné vedenie 16mm2
Uzáver dverí podľa STN 35 9754

PLASTOVÁ
ZAPUSTENÁ
ROZVODNICA
48 MODULOV

Z

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	
INVESTOR	NITRIANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER: 2380/A/5, A/2-3 POD KALVÁRIOU č.373,955 01 TOPOĽČANY e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefón 0803 940003	
MIESTO STAVBY	k.u. TOPOĽČANY, TOVARNÍCKA 1609			
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	12/2018
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE BUDOVY ŠKOLY			FORMÁT	6 X A4
			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RS3			ČÍSLO VÝKRESU	E12

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

V/Š = 400 / 500 (0.20m.)

Allplan 2011