



PLASTOVÁ
ZAPUSTENÁ
ROZVODNICA
36 MODULOV

Z

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500V
Menovitá frekvencia 50Hz
Menovitý prúd 40A
Skratová odolnosť 10kA
Stupeň krytia IP40/20
Sposob upevnenia zapustiť do steny
Prírodné vedenie 6mm2
Uzáver dverí podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	
INVESTOR	NITRIANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 238074/5, A/2-3	
MIESTO STAVBY	k. u. TOPOĽČANY, TOVARNÍČKA 1609		POD KALVÁRIOU 6.373.855 01 TOPOĽČANY	
			e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefón 0903 946003	
Časť	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	12/2018
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE BUDOVY ŠKOLY			FORMAT	6 X A4
			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
			MERKA	
ROZVÁDZAČ RS4			ČÍSLO VÝKRESU	E13

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

V/Š = 400 / 550 (0.22m.)

Allplan 2011