







1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ	ZAŤAŽENIE POKLOPU
2 BETÓNOVÁ SKRUŽ	400kN
3 POKLOP Ø600	
* NÁTOK A VÝTLAK MOŽNO OSADIŤ PODLA POTREBY, DN POTRUBIA PODLA POTREBY	MAX.VÁHA 8,5t

## OBJEKTY: E 2.2 Areálová splašková kanalizácia + požiarna nádrž

±0,000 = úroveň 1np existujúcej ZŠ = 254,05 m.n.m. BpV

Vypracoval:		Ing. JÁN BÁTŔOR		Autor návrhu:		Ing. arch. D. CHUPÁČ			
Vypracoval:		Ing. TOMÁŠ HLAVÁČ		Autor návrhu:					
Autor návrhu:				Zodpovedný projektant dielu:		Ing. MILOSLAV REMIŠ			
Objednávateľ PŔ:		Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca							
Projekt:									
Košeca-Prístavba a rozšírenie kapacity Základnej školy – I. Etapa Prístavba a stavebné úpravy									
parc.č.: 650/1, 652/3									
Obsah výkresu:									
VÝKRES POŽIARNEJ NÁDRŽE									
Profesia: VODNÉ HOSPODÁRSTVO									
Počet A4: 2									
Stupeň projektu:									
realizačný projekt									
Dátum: 03/2020									
Základové číslo: -									
Mierka: -									
Číslo výkresu: 08									
Číslo paré: -									

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa platnej legislatívy. Akékoľvek použitie tohto výkresu bez písomného súhlasu Arkon Atelieru s.r.o. a autora je zakázané. © copyright 2019 Arkon Atelier s.r.o

POŽIARNA NÁDRŽ	KLARTEC, spol. s r. o.
KL PN 35	Mikovíniho 8
Objem 35 m3	917 01 Trnava