

POZNÁMKY K ZHOTOVENIU VÝSTUŽNEJ VRSTVY ZATEPLENIA:

- PRED NALEPENÍM TEPELNOIZOLAČNEJ VRSTVY ZALOŽIŤ VYSTUŽNÚ MRIEŽKU, ŠÍRKA ZALOŽENIA MIN.100MM
- PRED ZHOTOVENÍM VÝSTUŽNEJ VRSTVY SA VOPRED PRIPEVNIA URČENÉ UKONČOVACIE, ROHOVÉ A DILATAČNÉ LIŠTY A ZOSILŇUJÚCE VYSTUŽENIA
- ROHY VŠETKÝCH OTVOROV DIAGONÁLNE VYSTUŽIŤ ZOSILŇUJÚCIM PÁSAM VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY ROZMERU MIN.500/250MM
- VZÁJOMNÝ PRESAH PÁSOV MRIEŽKY CELOPLOŠNÉHO VYSTUŽENIA MUSÍ BYŤ VO ZVISLOM AJ VODOROVNOM SMERE MINIMÁLNE 100MM, AK VÝROBCA SYSTÉMU NEPREDPISUJE INAK
- VÝŠKA/ŠÍRKA PRETIAHNUTEJ MRIEŽKY NA VONKAJŠÍ POVRCH TEPELNOIZOLAČNÝCH DOSIEK CEZ ROH ALEBO KÚT MUSÍ BYŤ MIN.150MM, VZÁJOMNÝ PRESAH PÁSOV MUSÍ BYŤ VO ZVISLOM AJ VODOROVNOM SMERE MUSÍ BYŤ MIN.150MM, ALT. REALIZOVAŤ POMOCOU KOMBINOVANÝCH PROFILOV S VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU
- NAPOJENIE VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY CELOPLOŠNÉHO VYSTUŽENIA S NATAVENOU VÝSTUŽNOU MRIEŽKOU KOMBINOVANÝCH PROFILOV JE POTREBNÉ ZHOTOVIŤ S PRESAHOM MIN.100MM
- NA STYKU DVOCH ETICS LIŠIACICH SA LEN V TEPELNOIZOLAČNOM MATERIÁLI BEZ PRIZNAJENEJ ŠKÁRY JE POTREBNÉ ZHOTOVIŤ PÁS ZOSILŇUJÚCEHO VYSTUŽENIA DO VZDIALENOSTI MIN.100MM NA KAŽDÚ STRANU OD STYKU, ALEBO ZABEZPEČIŤ PREKRÝVANIE PÁSOV VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY SO ŠÍRKOU MIN.200MM, AK VÝROBCA SYSTÉMU NEPREDPISUJE INAK
- DO VÝŠKY 1.NADZEMNÉHO PODLAŽIA SA ODPORÚČA POUŽIŤ DVOJNÁSOBNÉ VYSTUŽENIE V ZÁKLADNEJ VRSTVE
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM REALIZOVAŤ PODLA PREDPÍSANEJ TECHNOLÓGIE VYHOTOVENIA VÝROBCU ETICS

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RÓBERT ZLATOŠ		
VYPRACOVAL	ING. RÓBERT ZLATOŠ		
KONTROLOVAL/KOORDINÁTOR	ING. RÓBERT ZLATOŠ		
AUTOR		Ing. Róbert Zlatoš PROJEKTOVANIE STAVIEB Bajzova 3120/32, 010 01 Žilina mobil : 0904 814 028 e-mail : robertzlatoš@gmail.com	
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. RÓBERT ZLATOŠ		
INVESTOR	MESTO TURZOVKA, MESTSKÝ ÚRAD V TURZOVKE, STRED 178, 023 54 TURZOVKA		
STAVBA	KULTÚRNE ZARIADENIE TURZOVKA – STAVEBNÉ ÚPRAVY A PRÍSTAVBA P.Č. KN-C 2401/2, 2401/20, 2402 k.ú. TURZOVKA	STUPEŇ	RP
		MIERKA	1:10
		FORMÁT	8xA4
		DÁTUM	12/2019
OBJEKT	SO 01 – KULTÚRNE ZARIADENIE	PROFESIA	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
VÝKRES	DETAILY	VÝKRES Č.	SK 15