

## VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV zo dňa 22.09.2020, 29.09.2020

Verejný obstarávateľ v súčinnosti s oprávnenou osobou – spracovateľom projektovej dokumentácie týmto poskytuje vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie

### Otázka č. 1

Žiadame VO o doplnenie VV príp. bližšej špecifikácie k časti : Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia, nakoľko je v rozpočte uvedené len jedným súborom.

### Odpoveď č. 1

V časti Ústredné vykurovanie – rozvod potrubia je rozsahom prác iba napojenie výmenníkov tepla pre ohrev bazénovej vody na existujúcu kotolňu umiestnenú v tom istom objekte. Všetky potrebné výmery a informácie pre nacenenie prác sú uvedené v predmetnej položke. V špecifikácii je uvedené oceľové potrubie DN 65, dĺžky 50 m. Všetky ďalšie položky (nátery, tepelné izolácie potrubia) vychádzajú z tejto špecifikácie potrubia.

---

### Otázka č. 2

Vo výkaze výmer čast'

SO 01 BAZEN ASR

oddiel OSTATNÉ PRÁCE sa nachádza položka

221/B 1 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť **do 5 km** 225,756 t

žiadame verejného obstarávateľa aby špecifikoval skládku do 5 km ktorej sa má odpad zlikvidovať.

### Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ upravuje vzdialenosť vo výkaze výmer nasledovne:

221/B 1 979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť **do 35 km** 225,756 t

Je na každom uchádzačovi s ktorou firmou si dojedná skládku na odvoz vybúraných hmôt zo staveniska v uvedenom okruhu.

## UPOZORNENIE:

**Verejný obstarávateľ na vypracovanie ponuky požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži, hospodárske subjekty zapracovali do svojich ponúk.**