



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Kancelária riaditeľa ÚNSK

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

Záujemca/Uchádzač

Váš list číslo/zo dňa
Žiadosť o vysvetlenie
zo dňa 06.10.2020

Naše číslo
09060/2020/VO

Vybavuje/linka
Mgr. Peter Doležaj

Nitra
09.10.2020

Vec : Vysvetlenie Súťažných podkladov č. 5

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov k predmetu zákazky: „**Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra**“ Vám podávame príslušné vyjadrenie. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2020 dňa 18.09.2020 pod označením **32815-WYP**

Žiadosť záujemcu dňa 06.10.2020:

Dobrý deň, v zmysle bodu 10.9 súťažných podkladov na súťaž: **Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra** zverejnenú vo vestníku číslo 196/2020- 18.09.2020, 32815- WYP Vás žiadame o nasledovné vysvetlenie SP:

Otázka :

V stavebnej časti vo výkrese č.06a je odkaz na vetranie s rekuperáciou:

Inštalované budú „kompaktné stenové vetracie zariadenia so spätným získavaním tepla“ (výkon 60 m3/hod, napätie 230V/50Hz, menovitý prúd 0,05A). Jednotka obsahuje hliníkový doskový rekuperátor s účinnosťou viac ako 70%. Zariadenia sú dodávané vrátane krytov a ovládača so štyrmi režimami prevádzky. Osadí sa osem kusov vetracích jednotiek s rekuperáciou.

Vo výkaze výmer stavebnej časti sú k tomu položky:

PRÁCE A DODÁVKY M

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí

146	924	241010PC1	Montáž vetracích jednotiek	8,000	kus
147	924	241010PC2	Stavebné úpravy pre vetracie jednotky	8,000	kus
148	MAT	241010mat	Ventilačné jednotky - dodávka	8,000	kus

Súčasne v časti elektro je odkaz, že rekuperačné jednotky sú dodávkou VZT, ale vo výkaze výmer sú uvedené položky na dodávku a montáž:

124	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	8,000
125	429	429530019400	Jednotka rekuperačná, vetracia HRV-200, výkon 200 m3/h, MICROWELL	ks	8,000

Aké sú požiadavky na technické parametre rekuperačnej jednotky, keď v stavebnej časti je uvedený výkon 60 m3/h a v časti elektro 200m3/h a typ MICROWELL?

Keďže sa asi jedná o to isté zariadenie na rekuperáciu, v ktorom výkaze výmer má byť ocenené, aby nebolo ocenené 2x?

Odpoveď

Platia technické parametre rekuperačnej jednotky podľa stavebnej časti s výkonom 60m3/h.

Pre ocenenie platia výmery podľa položiek 146, 147, 148 stavebnej časti

položky č. 124 a 125 vo VV časť elektro sú duplicitné a neoceňujú sa.

Vysvetlenie bude zverejnené na profile verejného obstarávateľa.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Rázusova 2A
949 01 NITRA
-30-

Mgr. Peter Doležaj