

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo	Predmet zákazky: „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“
--	--

Všetkým známým zájemcom
a do Profilu
Verejného obstarávateľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
31418 - WYP

Vybavuje/kontakt
Ing. Zuzana Lenická
0917 381 833

Bratislava
14.10.2020

Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie

Predmet zákazky: „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“

Vestník VO: č. 179/2020 z 24.08.2020, zn. 31418 - WYP

Verejný obstarávateľ: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo

Verejný obstarávateľ zasiela Odpoveď na doručení žiadostí o vysvetlenie:

Otázka č. 1:

V súvislosti s vysvetlením zo dňa 06.10.2020 žiadame o vysvetlenie, či tovar pod názvom „NIBE NAD 3000 – zásobník“ v rámci položky výkazu výmer objektu „Zdravotné stredisko - Veľká budova“ je dostupný na trhu EÚ.

Otázka č. 2:

Žiadame o vysvetlenie a uvedenie technických požiadaviek položky pod názvom „NIBE NAD 3000 – zásobník“ v rámci výkazu výmer objektu „Zdravotné stredisko - Veľká budova“ a odstránenie uvedenia značky, nakoľko vzhľadom na nedostupnosť údajov o produkte s takýmto názvom nie je možné identifikovať technické špecifikácie pre potreby návrhu ekvivalentu. Zároveň máme za to, že v uvedenom prípade je aplikovateľné Metodické usmernenie č. 12475-5000/2019, v ktorom Úrad pre verejné obstarávanie jednoznačne zdôraznil, že odkaz na konkrétneho výrobcu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne! V tejto súvislosti máme za to, že túto položku je možné dostatočne a presne opísať relevantnými parametrami s ohľadom na to, aby materiál spĺňajúci takého parametre bol aktuálne dostupný na trhu, a uvedenie odvolávky na konkrétneho výrobcu je v rozpore s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Odpoveď VO na otázku č. 1 a otázku č. 2:

Opis predmetu zákazky nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Projektová dokumentácia a z nej vyhotovený výkaz výmer boli vyhotovené odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ predpokladá, že táto odborne spôsobilá osoba pri spracovaní výkaz výmer používala tovary dostupné na trhu EÚ. Za účelom dodržania základných princípov verejného obstarávania a na základe kontrolnej praxe Poskytovateľov NFP (vzhľadom k tomu, že predmet zákazky má byť financovaný z NFP) a rozhodovacej praxe ÚVO verejný obstarávateľ v časti B.1 súťažných podkladov uviedol aj nasledovné:

„Pokiaľ sa vo výkaz výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – v takomto prípade sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pokiaľ je vo VV uvedený názov výrobku alebo materiálu, uchádzač má právo ponúknuť ekvivalent alebo lepšie plnenie. V takomto prípade je uchádzač povinný tento ekvivalent alebo lepšie plnenie aj dodať. V prípade, že v ocenenom VV neuvedie ekvivalent výrobku alebo materiálu alebo lepšie plnenie, verejný obstarávateľ bude požadovať dodanie konkrétneho výrobku alebo materiálu, ktorého názov uviedol vo VV.“

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo	Predmet zákazky: „Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla“
--	--

Kvôli jednoznačnému výkladu tejto požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ spresňuje túto požiadavku nasledovne:

„Pokiaľ sa vo výkaz výmer použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – v takomto prípade sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pokiaľ je vo VV uvedený názov výrobku alebo materiálu, uchádzač má právo ponúknuť ekvivalent alebo lepšie plnenie.

Uchádzač je povinný tento ekvivalent alebo lepšie plnenie aj dodať, tzn. že verejný obstarávateľ bude požadovať dodanie konkrétneho výrobku alebo materiálu, ktorého názov uviedol vo VV.“

Výkaz výmer verzia 2.0 poskytnutý v rámci súťažnej dokumentácie nie je uzamknutý. Uchádzač vo výkaz výmere verzia 2.0 nahradí typové označenie NIBE, resp. každé konkrétne typové označenie, typovým označením výrobku, ktorý ocení vo výkaz výmer 2.0. Iné údaje uvedené vo výkaz výmer verzia 2.0 nie je uchádzač oprávnený meniť.

Čo sa týka technických požiadaviek na zásobník, verejný obstarávateľ uvádza, že v projektovej dokumentácii, resp. v technickej správe zadefinoval minimálne požiadavky a to :

- v časti 10 OPIS STAVBY:

.... Tepelné čerpadlo (2 ks) bude dodávať vykurovaciu vodu do akumulačnej nádoby s objemom $V = 3000$ l, ktorá umožní preklenúť obdobie počas elektrickej odberovej špičky v trvaní maximálne 4 x 1 hodina denne, kedy nebude dodávaná elektrická energia na vykurovanie a umožní reguláciu výkonu vykurovacej sústavy pri konštantnom tepelnom výkone tepelného čerpadla, pričom výrazne predĺži intervaly spínania chodu a odstávky tepelného čerpadla, čo je podmienka dlhodobej bezporuchovej prevádzky zariadenia. Z akumulačných nádob bude odoberaná vykurovací voda pre jestvujúcu vykurovaciu sústavu, do ktorej sa počas rekonštrukcie zdroja tepla nebude zasahovať.

- v časti ÚDAJE O TECHNICKOM, ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ

Pri navrhovaní technologického zariadenia sa vychádzalo z požiadaviek na nové technologické zariadenia zodpovedajúce súčasným trendom vo výrobe a distribúcii tepla, z tepelnej bilancie vykonanej na základe meraní skutočných spotrieb tepla a požiadavky na rýchlu realizáciu akcie.

Pri návrhu technologických zariadení a rozvodov v kotolni – strojovni tepelného čerpadla sa vychádzalo z podkladov:

- o parametroch vykurovacej vody a to :

Maximálny pretlak:	0,3 Mpa
Maximálna teplota:	60 °C
Maximálny prevádzkový teplotný spád:	55 / 40 °C

Vzhľadom k tomu, že odpoveďou verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie nedošlo k podstatnej zmene v súťažnej dokumentácii, lehota na predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk sa nemení (§ 21, ods. 4 a ods. 5 ZVO).

S úctou

Ing. Zuzana Lenická
Osoba splnomocnená verejným obstarávateľom
na realizáciu verejného obstarávania