

Gbely , dňa 15.10.2020

Uchádzač/Záujemca

Vec:

Doplnenie a vysvetlenie č. 4

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pod názvom **TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA** , ktorá bola vyhlásená vo vestníku ÚVO č. 208/2020 zo dňa 06.10.2020 pod značkou 33956 -WYP:

Otázka č. 1

Žiadame o vysvetlenie k dvom položkám výkazu výmer "20024b_-_01 vykazjvymer-_stavebna_cast_2.etapa.xls"

Položka č. 13 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 - výmera 155,913 - merná jednotka m²

Je merná jednotka m² uvedenej položky, resp. jej výmera správna?

Položka č. 264 Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové jednonásobné - čiary - výmera 700,000 - merná jednotka m²

Je merná jednotka položky, resp. výmera správna? Jedná sa o čiary jednotlivých ihrísk na palubovej podlahe, ktorej výmera je 517,44 m²?

1) Betón je vo výkaze výmer spočítaný ako m³ (bol to preklep). Vo výkaze výmer je vidieť, že rozpočtár počítal objem, lebo na konci to prenásobuje hrúbkou dosky. **Správna merná jednotka je m³.**

2) Čiary sú uvedené správne 700 m² ale je to cca plocha celého ihriska - takže to neznamená že tam bude 700m² náteru, **ale že na tejto ploche budú nakreslené ihriskové čiary.** Rozpočtár ktorý dáva cenovú ponuku by mal toto zohľadniť, **t.j. všetky čiary na všetky druhy športov, ktoré sú uvedené v PD + rezerva.**

S pozdravom

z.p. Ing. Dagmar Melotíková, v.r.