

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom“
--	--

Všetkým známým záujemcom
a do Profilu
Verejného obstarávateľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
33504-WYP

Vybavuje/kontakt
Ing. Zuzana Lenická
0917 381 833

Bratislava
29.10.2020

Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie

Predmet zákazky: „OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM“

Vestník VO: č. 205/2020 z 01.10.2020, zn. 33504 - WYP

Verejný obstarávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Verejný obstarávateľ na základe doručených žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom vysvetlenie k jednotlivým otázkam:

Otázka č. 1

Rozmer jedného doskočiska je 9x3m, čiže obvod je 24m. Pri dvoch doskočiskách by mal byť pri dĺžke soft obrubníka 1,0m podľa nášho názoru počet ks 48. Avšak v položke č.22 výkazu výmer SO-1.03 je uvedený počet 44ks

Odpoveď VO:

SO-1.03 SKOK DO PIESKU - upravená položka č. 22 na 48 ks vo výkaze výmer_ verzia 5.0

Otázka č. 2

V zmysle vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 26.10.2020 boli upravené množstvá v niektorých položkách SO-1.03 súvisiacich s doskočiskami. V opravenom výkaze výmer SO-1.03 položka č.23 je uvedený počet 44m². Podľa výkresovej časti má byť lapač piesku z troch strán okolo každého doskočiska. Jedno doskočisko má rozmer 9x4m, z čoho vyplýva 22ks lapačov. Pri šírke lapača 0,5m je to pre jedno doskočisko 11m² a pre dve 22m². Preto by podľa nášho názoru malo byť v položke č.23 upravené buď množstvo na 22 alebo merný jednotka na ks.

Odpoveď VO:

SO-1.03 SKOK DO PIESKU - upravená položka č. 23 na 44 ks vo výkaze výmer_ verzia 5.0

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer je škvara začlenená do skupiny 17 05 v položke „Poplatok za skladovanie - škvara - zemina a kamenivo (17 05) ostatné“. V projektovej dokumentácii je zaradená do skupiny 19 01 11 popol a škvara obsahujúca nebezpečné látky. Chceme požiadať o zjednotenie PD a výkazu výmer a tiež sa informovať, či bude na upresnenie vykonaný analytický rozbor, ktorý nám určí stupeň nebezpečnosti.

Odpoveď VO:

Po konzultácii s odborom starostlivosti o životné prostredie má byť škvara správne zaradená pod katalógové číslo 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, kategória odpadu O.

Z uvedeného dôvodu nie je potrebný analytický rozbor na určenie stupňa nebezpečnosti.

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom“
--	--

Otázka č. 4

V zmysle formátu štandardne poskytovaných vzoriek výrobcu WA (IAAF) certifikovaných povrchov, žiadame o zmenu minimálnej veľkosti vzorky ponúkaného športového povrchu na 7cm x 7cm.

Odpoveď VO:

Verejný obstarávateľ **upravuje minimálne požadovanú úroveň štandardov podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona nasledovne:**

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky umelých povrchov použitých uchádzačom na atletickú dráhu a umelú trávu. Umelý povrch musí byť v zozname certifikovaných povrchov WA (IAAF). Vzorky musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe a výkaze výmer. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky tovaru určeného k dodaniu o veľkosti min. 0,07 m x 0,07 m. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. Vzorku/vzorky záujemca/uchádzač doručí na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Prílohou tejto Odpovede je výkaz výmer_ verzia 5.0. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť ocenený výkaz výmer_ verzia 5.0.

Vzhľadom k tomu, že lehota na predkladanie ponúk a na otváranie ponúk je aj pri poskytnutí výkaz výmer_ verzia 5.0 a úprave podmienky účasti týkajúcej sa § 34 ods. 1 písm. m) zákona určená v minimálnej lehote stanovenej zákonom o verejnom obstarávaní (§ 112, ods. 12 písm. b) ZVO), verejný obstarávateľ neupravuje lehotu na predkladanie ponúk a na otváranie ponúk. Lehoty zostávajú nasledovné:

Lehota na predkladanie ponúk: 18.11.2020 do 10,00 hod.

Lehota na otváranie ponúk: 18.11.2020 o 14,00 hod.

Ing. Zuzana Lenická
Osoba splnomocnená pre proces VO

Príloha:

Výkaz výmer_ verzia 5.0 vo formáte .xls – uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť ocenený výkaz výmer_ verzia 5.0