



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Šafárikovo nám. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1

SP01JP/2020/RUK

„ACCORD - Výstavba pavilónu špičkových technológií“

(Stavebné práce)

Nadlimitná zákazka

realizovaná postupom podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlásená vo Vestníku VO č. 147/2020 pod číslom 24557-MSP dňa 14.7.2020

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 9

v zmysle § 48 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mgr. Miroslav Janík,
osoba zodpovedná za VO

Verejný obstarávateľ obdržal prostredníctvom komunikačného rozhrania v systéme ERANET otázky na ktoré týmto poskytuje odpoveď

Otázka č.9.1:

bude verejný obstarávateľ v rámci splnenia požiadavky uvedenej pre časť Technická a odborná spôsobilosť - bod 3.7.12. "Min. 1 FO oprávnená na montáž, servis a revízie pre systém EPS a HSP v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi - platné osvedčenie alebo platný preukaz a profesijný životopis preukazujúci 5 ročnú odbornú prax", akceptovať oprávnenie na zabudovávanie do stavby, oprava a kontrola požiarnotechnického zariadenia: EPS ESSER 8000?

Odpoveď na otázku č.9.1:

Verejný obstarávateľ sa nemôže vyjadriť ku konkrétnemu výrobcovi EPS. Pokiaľ bude výrobcom vydané oprávnenie obsahovať požiadavky verejného obstarávateľa, bude verejným obstarávateľom akceptované.

Otázka č.9.2:

Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 290/2020 Z. z. (ďalej len „Uznesenie Vlády 1“), je obmedzená sloboda pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania v stanovenom čase a to od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020. Napriek tomu, že výnimkou zo zákazu je cesta do a zo zamestnania, toto opatrenie môže obmedziť riadnu činnosť každého záujemcu vo verejnom obstarávaní a znemožňovať mu prípravu kvalifikovanej ponuky v takom čase, v akom by bol schopný ju pripraviť bez tohto obmedzenia.

Uvedené platí o to viac v územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, kde je podmienkou cesty do a zo zamestnania preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu podľa podmienok Uznesenia Vlády 1. Záujemcovia, ktorí vypracúvajú ponuku prostredníctvom osôb z uvedených okresov preto môžu byť zasiahnutí týmito obmedzeniami vo vyššie miere ako iní záujemcovia, a to najmä ak došlo k nepredvídateľnému výpadku dostupnosti ich zamestnancov, ak boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, prípade sa testovania nezúčastnili. Stanovenie a ponechanie lehoty na predkladanie ponúk na 13.11.2020 by za súčasnej situácie preto mohlo byť voči týmto záujemcom považované za diskriminačné.

Zároveň voči každému záujemcovi platí, že plošným testovaním na ochorenie COVID-19 plánovaným na dni 31.10.2020 a 01.11.2020 môže dôjsť k nepredvídateľnému výpadku dostupnosti zamestnancov, čím môže byť znemožnené vypracovanie a podanie ponuky do 13.11.2020. Dávame do pozornosti Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke

zákonov pod č. 298/2020 Z. z. (ďalej len „**Uznesenie Vlády 2**“). V zmysle Uznesenia Vlády 2 bude od 2. novembra 2020 do 8. novembra platiť zákaz vychádzania s výnimkou (okrem iných) pre osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu podľa tohto Uznesenia 2. Cesta do a zo zamestnania preto bude možná len pre osoby podľa predchádzajúcej vety.

Otázka: Predĺži verejný obstarávateľ primerane lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu obmedzení vyplývajúcich zo zákazu vychádzania podľa Uznesenia Vlády 1 a Uznesenia Vlády 2?

Odpoveď na otázku č.9.2:

Predmetné Uznesenie Vlády Slovenskej republiky, tak ako uvádzate, výnimkou zo zákazu je cesta do a zo zamestnania. Verejný obstarávateľ má za to, že uvedené uznesenie síce sťažuje prevádzku niektorých firiem, nevybočuje však nijako z režimu v ktorom funguje krajina od marca 2020. Verejný obstarávateľ opakovane predlžoval lehoty predkladania ponúk, má preto za to, že pokiaľ má záujemca reálny záujem predložiť ponuku, mal na jej prípravu dostatok času. Pripomíname že pôvodný termín predkladania ponúk bol 21.09.2020. Uchádzači mali navyše k pôvodnému termínu 55 kalendárnych dní, čo je dostatočná doba na prípravu.

Verejný obstarávateľ preto trvá na aktuálnom termíne predkladania ponúk 16.11.2020

Otázka č.9.3:

Týmto by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie k nasledujúcej otázke:

1)V projektovej dokumentácii objektu PS 104 OST je riešená OST WL H300 (výkresy PS104 v prílohe), ktorá je riešená ako dodávka blokovej odovzdávacej stanice tepla, ale daná stanica nie je v časti PS 108 MaR (výkres v prílohe) riešená a je definovanou schémou OST ako "bloková OST (v budove Fyzika 2) nie je predmetom tohto projektu". Je meranie a regulácia danej blokovej OST súčasťou verejného obstarávania pretože k danej časti MaR chýba projektová dokumentácia a výkaz výmer?

Odpoveď na otázku č.9.3:

Systém merania a regulácie pre samostatnú blokovú stanicu nie je súčasťou predmetu zákazky. MaR je riešená na vstupoch rozdeľovača v navrhovanej budove.
