

Verejný obstarávateľ:	Gymnázium Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance
Predmet zákazky:	Komplexná rekonštrukcia budovy školy – výmena okien, zateplenie a ukončenie fasády
Postup verejného obstarávania:	Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu, bez elektronickej aukcie
Predpokladaná hodnota zákazky:	213 748.33 EUR bez DPH
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Vestník č. 244/2020, 43152 - WYP, 18.11.2020
Dokument:	VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV - 1

Dátum: 01.12.2020

Na základe žiadostí o vysvetlenie, ktoré boli doručené verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému EN EVOSERVIS, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné odpovede a vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii;

Žiadosť o vysvetlenie – otázka č. 1/27.11.2020

Vo VV – 05 Prístrešok vstupu do šatní sa nachádza položka č. 49 – 6116401301 - hliník. zaskl. stena s dverami 1200x2000+osad.

Žiadame VO o špecifikáciu hliníkovej steny, šírku krídel a spôsob otvárania krídel.

Vysvetlenie – odpoveď k otázke č. 1/27.11.2020

Popis hliník. konštr.

- Hliníková zaskl. stena s preruš. tepelným mostom ,
- izol. trojsklo,
- 2 krídla otváracie 900+300/2000 ,
- sklo bezpečnostné číre
- kompletizovaná

Žiadosť o vysvetlenie – okruh otázok č. 1/ 26.11.2020

1. v objekte 08 - výmena okien 1 a 2 NP a dverí na strechu sa nachádza položka s p.č. 28 - Svetidlo do podlažia 36W HFS C3 PI IP 20, 40 kpl - 1 kus. Čo znamená popis v položke 40 kpl? Žiadame o poskytnutie projektu so zakreslením svetidiel.
2. v objekte úprava podlahy kuchyne a výmena 3 ventilátorov sa nachádza položka s p.č. 20 - Ventilátor - výmena. V položke s p.č. 19 je uvedené, že výkon ventilátorov je podľa jestvujúcich. Informáciu o výkone jestvujúcich ventilátorov v projektovej dokumentácii

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

nenachádzame. Žiadame uviesť výkon, rozmer, materiálové prevedenie požadovaných ventilátorov

3. súčasťou projektovej dokumentácie sú výpisy výplní otvorov. V týchto výpisoch nie sú obsiahnuté všetky výplne otvorov, ktoré požadujete oceniť. Žiadame o doplnenie chýbajúcich výpisov výplní otvorov.

Vysvetlenie – odpovede k jednotlivým otázkam okruhu otázok č.1/26.11. 2020

Vysvetlenie-odpoveď k otázke č. 1 okruhu otázok č. 1

- *svietidlo do sádkart. podhl'adu – stropné*
- *Kpl znamená + kábel CYKY J2 – 4x1,5 dĺžky 10 m+ montáž a osadenie*

V prílohe sa predkladá výkres umiestnenia svietidla na strop najvyššieho podlažia – výstupu na strechu

Vysvetlenie-odpoveď k otázke č. 2 okruhu otázok č. 1

- ventilátor výkon 180W ,
- priemer 400mm,
- materiál ventilátorov:
 - Galvanický upravený plech,
 - termoochrana pred preťažením s ocel'. ochrannou mriežkou

Vysvetlenie – odpoveď k otázke č. 3 okruhu otázok č. 1

Všetky okná aj keď nie sú v špecifikácii majú rovnaké parametre – OS otváracie sklopné a izolačné trojsklo.