



ZÁKLAD PRE BETÓNOVÝ STOŽIAR

ÚNOSNOSŤ PODY: 0,25 - 1 MPa  
SKUPINA: A  
TRIEDA ZEMINY: 3  
HLAVNÉ ROZMERY ZÁKLADU:

TYP STOŽIARU	TYP ZAKLADU	ROZMERY ZAKLADU (mm)					VÝKOP m³	BETONÁŽ m³	ZÁHOZ m³	ODVOZ m³	POZNÁMKA
		h	b	D1	D	d					
JB 13,5/20	HRANOLOVÝ	2200	1750	413	220	min.500	6,73	6,3	-	6,73	
JB 10,5/10	HRANOLOVÝ	2000	1200	370	220	min.500	2,88	2,67	-	2,88	

POZNÁMKA:

TIETO PODMIENKY NEPLATIA PRE PODY MOČIAROVITÉ, BAŽINATÉ, NEÚHLADNÉ NÁSYPY A TEČÚCE PIESKY.  
ZÁKLAD BETONOVÉHO STOŽIARA SPEVNENÝ OCEĽOVOU ARMATÚROU




BETÓNOVÝ ZÁKLAD PRE PRIEHRADOVÉ STOŽIARE

ÚNOSNOSŤ PODY: 0,25 - 1 MPa  
SKUPINA: A  
TRIEDA ZEMINY: 3  
HLAVNÉ ROZMERY ZÁKLADU:

TYP STOŽIARU	TYP ZAKLADU	ROZMERY ZAKLADU (m)						VÝKOP m³	BETONÁŽ m³	ZÁHOZ m³	ODVOZ m³	POZ.
		h	h1	h2	h3	b	b1					
12,5 / 30 kN	-	2,2	0,8	1,1	0,3	3,2	1,3	23,5	8,8	13,4	10,1	

POZNÁMKA:

TIETO PODMIENKY NEPLATIA PRE PODY MOČIAROVITÉ, BAŽINATÉ, NEÚHLADNÉ NÁSYPY A TEČÚCE PIESKY.



<div><div><div>privel</div><div>spol. s r.o.</div></div><div>Palkovičova 4 04001 KOŠICE</div></div>		PROJEKTOVÁ, REALIZAČNÁ A INŽINIERSKÁ ČINNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE fax.: 055 - 72 967 82 tel.: 055 - 62 339 97 tel.: 055 - 72 967 81 e- mail: privel@privel.sk web: www.privel.sk IČO: 316 718 29 DIČ: 2020485357 IČD: SK2020485357			
Navrhol:	Ing. Peter Jacko	Počet listov:	2 x A4	Autor projektu: Ing. Peter Jacko	
Vypracoval:	Ing. Pavol Kuriško	Dátum:	01/2018		
		Stupeň:	JP		
Kontroloval	Ing. Vladimír Šimanský	EČA:	2351/17		
Investor:	Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice			Paré:	Arch.č.: <b>P1-2351-17-</b>
Miesto stavby:	k. ú. Šaca a k.ú. Poľov, okres: Košice II., Košický kraj				
Stavba:	Oprava VN vedenia - prepojenie meniarní "F" a "G"				
Stavebný objekt:	SO 01 – Vzdušné vedenie 2x22kV				
Obsah:	Základy pre stožiare			Mierka:  --	Č.výkresu:  08 <div>zme</div>