

Obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Miloš Veselý

Miesto
Divina

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 2

Verejný obstarávateľ, ktorým je obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina, Slovenská republika, IČO: 00321214, v postupe zadávania civilnej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zadávanej podľa § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), na predmet zákazky s názvom: „Vodozadržné opatrenia v areáli základnej školy v Divine“, ktorý bol vyhlásený Výzvou na predkladanie ponúk publikovanej vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2020 zo dňa 1.12.2020 pod značkou 44072 - WYP (ďalej len „oznámenie“), vysvetľuje súťažné podklady na základe otázok záujemcov a dopĺňa súťažné podklady nasledovne:

Citovaná otázka č. 1 záujemcu:

„V Prílohe č. 5 : Závazný harmonogram stavebných prác je vo vysvetlení uvedené:

„Uchádzač je povinný vyplniť všetky uvedené položky a uviesť vždy poradové číslo dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné technologické procesy. Uchádzač neuvádza dátumy“.

1. Žiadame o vysvetlenie pojmu: všetky uvedené položky.

(V dokumente nie sú uvedené žiadne položky. Jedná sa o položky uvedené vo VV? Alebo rozhodujúce položky z hľadiska technologických procesov?...)

2. Do dokumentu sa nemajú uvádzať dátumy.

Ako označím začiatok a koniec procesu ktorý trvá viac ako 1 mesiac?

3. Ako bude kontrolovaná nadväznosť technologických procesov, ak sa neuvádzajú dátumy?“

Vysvetlenie č. 1 verejného obstarávateľa:

1. Áno, jedná sa o položky uvedené vo výkaze výmer.

2. Uvádza sa v kalendárnych dňoch od 1 až po n-ty deň koniec ukončenia diela, t.j. odovzdanie diela objednávateľovi podľa záväzného časového harmonogramu prác, napr. búracie práce začnú 10 deň a skončia 36 deň, celkom trvanie 27 kalendárnych dní.

3. Nadväznosť technologických procesov sa bude kontrolovať na základe uvedených kalendárnych dní v záväznom časovom harmonogramu prác predloženým v ponuke uchádzačom.

Obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina

Citovaná otázka č. 2 záujemcu:

„Stavebný objekt: SO 02 - Zberný systém na zadržanie vody zo striech základnej školy:

1 .a) Pri položke „Ovládač s krytom pre priame ovládanie motora“ v množstve 2 kusy, žiadame o bližšiu špecifikáciu ovládača.

1.b) Pri položke „Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 2. modulov v rade 14. IP 54“ v množstve 2 kusy, žiadame o doplnenie jednopólovej schémy rozvádzača.“

Vysvetlenie č. 2 verejného obstarávateľa:

1.a) V prílohe č.1 súťažných podkladov – projektová dokumentácia v súbore s názvom 08_4hs—SK čerpadla.pdf v bode č.8 je celkový popis zapojenia čerpadla. PD je v stupni PSP. Odporúčame zapojenie zveriť oprávnenej osobe. Priame ovládanie-zapnutie čerpadla je možné aj z CM ovládacieho modulu. Ovládač bol myslený len ako zjednodušené ovládanie čerpadla, aby obsluha nemusela zakaždým pre spustenie čerpadla programovať resp- hľadať v menu CM modul. Ovládač by mal vyhovovať výkonu čerpadla 240V 10A.

1.b) Rozvodnicová skriňa ako hotový výrobok je navrhnutá len na umiestnenie CM modulu na stenu podľa prílohy č.1 súťažných podkladov – projektová dokumentácia v súbore s názvom 08_4hs—SK čerpadla.pdf v zmysle bodu 7, kde sa odporúča chrániť modul pre priamymi poveternostnými vplyvmi.

V Divine dňa 17.12.2020

.....
Martin Fronc, v.r.
starosta