

ULOŽENIE KÁBLOV V ZEMI:

REZ - VOLNOÝ TERÉN



REZ - CHRÁNIČKA



SÚBEH:

NN–0,4kV kábel – VN do 35kV– 0,2m
NN–0,4kV kábel – oznam.kábel– 0,3m/0,1m
NN–0,4kV kábel – plyn STL – 0,4m
NN–0,4kV kábel – vodovod – 0,4m
NN–0,4kV kábel – kanalizácia – 0,5m

KRIŽOVANIE:

NN–0,4kV kábel – VN do 35kV – 0,2m
NN–0,4kV kábel – oznam.kábel – 0,3m/0,1m
NN–0,4kV kábel – plyn STL – 0,1m
NN–0,4kV kábel – vodovod – 0,4/0,2m
NN–0,4kV kábel – kanalizácia – 0,3m

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A PRI ICH KRIŽOVANÍ, RESP. SÚBEHU S INÝMI INŽINIERSKYMI SIEŤAMI DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI PODĽA STN 736005 PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA.

LEGENDA

- kábel CYKY–J 4x16 v chráničke FXKVR 50/41 + FeZn 30x4
- rozvádzač RVO
- svietidlo LED BGP621 1xECO88/740 OFR4 – 80W, sklon – 15°, výložník V1T–10–89, stožiar OS UD 89/10 + elektrovýzbroj, betónový základ 600x600x1600 – C20/25
- 1.01 číslo okruhu , poradové číslo svietidla

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTEM : B.p.v.

OKRES: TRENČÍN
KRAJ: TRENČIANSKY

STAVBA:

CESTA I/9 V ÚSEKU
CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest Žilina
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

ZHOTOVITEĽ:

VALBEK s.r.o.
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava

D.PÍSOMNOSTI A VÝKRESY ČASTÍ STAVBY

časť stavby: 680-00

ZHOTOVITEĽ ČASTI:					
PROEL s.r.o.	vypracoval	Ing. Viliam Gavenda		zak.číslo	14BA11004
	zodp. projektant	Ing. Milan Chupáč		dátum	08/2019
	tech. kontrola	Ing. Milan Chupáč		stupeň	DRS
	hlavný inž.projektu	Ing. Eduard Manco		mierka	1:500
	časť stavby:	**680-00**		č.prílohy:	parié :
	Preložka VO križovatka Trenčianske Stankovce km 2,500				
Nám. Sv. Anny 23, 911 01 Trenčín Mob: 0903 423 889 e–mail: proel@proel.sk	príloha:	SITUÁCIA		**2**	