

**PROEL s.r.o.
Opatovská 238/87
911 01 Trenčín**

Trenčín, 9.8.2018

**Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota
Vyjadrenie k PS pre stavebné konanie**

Vážený pán **Gavenda**,

Predložená PD pre stavebné konanie rieši stavbu „Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota“ pre nasledovné stavebné objekty:
SO 670-00 Preložka a ochrana VN a NN káblov v km 1,260 cesty I/9
SO 671-00 Preložka VN kábla v km 2,190 cesty I/9
SO 672-00 Preložka NN kábla v km 5,600 cesty I/9
SO 682-00 Prípojka NN pre VO okružnej križovatky a súvisiace úpravy cesty I/9 v km 5,400

PD odsúhlasujeme s nasledovnými pripomienkami:

SO 670-00 Preložka a ochrana VN a NN káblov v km 1,260 cesty I/9 – preložka bude vykonaná novým zemným káblom 20-NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm², ktorý bude na oboch koncoch naspojovaný na pôvodné zemné káblové vedenie.

Existujúci zemný NN kábel AYKY 3x185/90, ktorý sa nachádza pod mostom nie je potrebné prekladať, ale je nutné počas výstavby ochrániť ho proti mechanickému poškodeniu a zachovať jeho krytie.

SO 671-00 Preložka VN kábla v km 2,190 cesty I/9 - preložka bude vykonaná novým zemným káblom 20-NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm² podtlakom pod koryto potoka a bude na oboch koncoch naspojovaný na pôvodné vedenie.

1/2

Západoslovenská energetika, a. s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zse.sk

Jaroslav Šimko, SEZ Sever Trenčín, Zn.: CD 58750/2018 tel.: +421-(0)032/6533324, fax: +421-(0)032/7442965,

Mobil: 0918718215

SO 672-00 Preložka NN kábla v km 5,600 cesty I/9 - preložka bude vykonaná novým zemným káblom NAYY-J 4x95 mm² mimo telesa mosta a bude na oboch koncoch naspojovaný na pôvodné vedenie mimo telesa komunikácie.

SO 682-00 Prípojka NN pre VO okružnej križovatky a súvisiace úpravy cesty I/9 v km 5,400

– prípojka NN pre osvetlenie billboardu nie je v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Bratislava ako vlastníkom prekladaných vedení.

Spôsob preložky je potrebné riešiť s vlastníkom predmetného vedenia.

Preložky jednotlivých stavebných objektov bude možné započať až po podpísaní Zmluvy o preložke medzi žiadateľom a Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava.


Zmluvu o preložke je potrebné podpísať s dostatočným predstihom.

Pred započatím prác na preložkách požadujeme zabezpečiť presné vytýčenie polohy káblov priamo v teréne.


Vyjadrenie má platnosť 2 roky od dátumu jeho vystavenia.

S pozdravom

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.


Ing. Emil Baxa
vedúci SEZ Sever

Západoslovenská distribučná, a.s.
Správa energetických zariadení Sever
Súhlasíme s predloženou projektovou
dokumentáciou.


Jaroslav Šimko
špecialista SEZ Sever