

Všetkým známým zájemcom

Piešťany, 29.01.2021

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 11**

Dňa 29.1.2021 bola verejnému obstarávateľovi obec Krásna Ves na adresu kontaktného miesta elektronicky prostredníctvom systému Josephine doručená žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves**“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku ÚVO č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod. č. 1188 - WYP.

Požiadavky na vysvetlenie sa týkali nasledovného:

Otázka:

Prosíme Vás o vyjadrenie projektanta ohľadne utesnenia prestupov (vykurovanie, VZT) cez deliace stavebné konštrukcie . Ak by sa malo takéto utesnenie realizovať (čo je štandardné) , je potrebné presne zadať typ požiarneho prestupu (typ a požiarne odolnosť) . V projekte VZT a UK sa táto položka a špecifikácia nenachádza , nerieši to ani projekt v časti požiarne ochrana.

Odpoveď:

Celý objekt je jeden požiarne úsek. Projekt požiarnej ochrany pre daný objekt neexistuje a tým že nemeňme účel ani dispozíciu objektu neriešime komplexnú požiarne ochranu. Požiarne utesnenie v projekte bolo aplikované len pri prechode VZT potrubia zo suterénu do horného podlažia, riešené vo výkaze v položke 1.20. Vo vykurovaní sú prestupy riešené v položkách 58, 59. V oprávnených nákladoch je zamurovanie prestupov riešené v položkách 9, 10, 11, 12, 13.

S pozdravom

JUDr. Silvia Bacigál Štarková, LL.M.
kontaktná osoba pre VO