



LEGENDA MIESTNOSTÍ								
OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	(m2)	KATEGÓRIA	PODLAHA	STENY	STROP	VÝŠKA	OBJEM
-1.01	Schodisko	15,149	KOMUNIKÁCIE	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	41,66
-1.02	Chodba	11,016	KOMUNIKÁCIE	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	30,29
-1.03	Práčovňa	6,520	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	OMIETKA	2 750	17,93
-1.04	Sklad š. prádla	1,192	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD	OMIETKA	2 750	3,28
-1.05	Sušiareň, žehliareň	13,655	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	37,55
-1.06	Ekonomat	1,236	HYGIENA	KER. DLAŽBA	OMIETKA v.2m	OMIETKA	2 750	3,40
-1.07	Kotolňa	10,360	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	28,49
-1.08	Údržba	10,360	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	28,49
-1.09	Šatňa muži	10,360	HYGIENA	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	28,49
-1.10	Šatňa ženy	10,360	HYGIENA	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	28,49
-1.11	Sklad	1,908	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	5,25
-1.12	Denná miestnosť	30,746	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	84,25
-1.13	Sklad	3,662	SLUŽBY	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	10,07
-1.14	Schodisko	3,662	KOMUNIKÁCIE	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	10,07
-1.15	Výťah	1,087	KOMUNIKÁCIE	KER. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	2 750	2,99

Legenda káblov :

- ① – 1–CHKE–V J 2x1,5 B2ca(s1,d1) PS60
– odchod na 1PP

Poznámka:

Neoznačený kábel je: 1–CHKE–V J 2x1,5 B2ca(s1,d1) PS60

Značenie reproduktorov

- Číslo zóny
Z4-01 — Poradové číslo reproduktora

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: Pre ústredňu TN–S,1+PE+N,50Hz,230/400VAC
OCHRANA PRE ÚSTREDŇU: Ochrana pred úrazom el.prúdom pri poruche
– ochrana samočinným odpojením napájania

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: Pre reproduktory 100V AC
OCHRANA PRE REPRODUKTORY: Ochrana pred dotykom živých a neživých častí
– izoloavaním živých častí, krytmi
– umiestnením mimo dosahu, polohou

DOMINUJÚCE PROSTREDIE: AB4 AB8

Legenda ozvučenia

- U HSP Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
Skrinkový reproduktor EN 54–24
Stropný reproduktor EN 54–24
SH Stanica hlásatela

- Kábel 1–CKEV J 2x1,5
— Kábel 1–CKEV J 2x1,5
— Kábel 1–CKEV J 3x2,5

ZODP.PROJEKTANT pre HSP Ing. Eduard Halinkovič		Vypracoval: Ing. Eduard Halinkovič		Ing. Eduard Halinkovič projektant HSP Damborského 4 841 01 Bratislava		
INVESTOR		VIVA, n.o., Grossova 4600/1, 058 01 Poprad				
MIESTO STAVBY		Spišské Podhradie, Prešovská 285/20				
STAV.OBJEKT		SO 01				
STAVBA / ÚČEL UŽÍVANIA				ČÍSLO VÝKRESU	CÍSLO ZAKÁZKY	DÁTUM
DOMOV SENIOROV SPIŠSKÉ PODHRADIE						
PREV.SÚBOR						
Pôdorys 1.PP - Rozmiestnenie reproduktorov						
NÁZOV VÝKRESU				01	OBJEKT	STUPEŇ
HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU						