



ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3/N/PE, ~50 Hz, 400/230V / TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:  
OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)  
ZÁKLADNÁ OCHRANA :
- ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
  - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
  - UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU
- OCHRANA PRI PORUCHE :
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
  - OCHRANNÝM POSPÁJANÍM
  - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE
  - DOPLNKOVOU OCHRANOU PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM RCD

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ ISOLÁCIA (kap. 412)  
ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNÁ ISOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
OCHRANA PRI PORUCHE – PRÍDAVNÁ ISOLÁCIA

B2ca s1,d1,a1      VLASTNOSTI KÁBLOV

INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SÚ VLASTNÍCTVOM <i>Ing.M.Balej,CSc</i> A NESMÚ SA REPRODUKOVÁŤ ANI ODOVZDÁŤ TRETEJ OSOBE, ALEBO BYŤ POUŽITÉ AKÝMKOŽVEK SPÔSOBOM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSMENÉHO POVOLENIA <i>Ing.M.Balej,CSc</i> , ALEBO NIM OPRÁVNENEJ OSOBY. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY OF <i>Ing.M.Balej,CSc</i> AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COMMUNICATED TO A THIRD PERSON, OR USED IN ANY MANNER WHATSOEVER WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF <i>Ing.M.Balej,CSc</i> , OR A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIV THEREOF.					
Rev./Rev	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie			
Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo pore
ING.M.MAKARA		ING.M.BALEJ,CSC	ING.M.BALEJ,CSC	ING.M.BALEJ,CSC	
Client / Investor		Project Title / Názov stavby			
OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA		REKONŠTRUKCIA MŠ V SPIŠSKEJ TEPLICI			
		Object name / Názov SO, PS E 1. 3 ELEKTROINŠTALÁCIA			
		Location / Miesto stavby AREÁL MŠ SPIŠSKÁ TEPLICA		Contract No. / Číslo zákazky 07/2016	
Contractor / Generálny projektant		Document nuE1er / Číslo výkresu E – 608		Stage / Stupeň dokumentácie RPD	
		Document title / Názov výkresu SITUAČNÁ SCHÉMA DALI PREDRADNÍKY 2.N.P.		Scale / Mie 1 : 100	Size / Formát 3A4
				Rev. / Rev. R00	Date / Dátum 15.07.2016