



ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3/N/PE, ~50 Hz, 400/230V / TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000–4–41:  
OCHRANNÉ OPATRENIA

1. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kap. 411)  
ZÁKLADNÁ OCHRANA :

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
- UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU

OCHRANA PRI PORUCHE :

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM
- OCHRANNÝM POSPÁJANÍM
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUCHE
- DOPLNKOVOU OCHRANOU PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM RCD

2. DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (kap. 412)

ZÁKLADNÁ OCHRANA – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRI PORUCHE – PRÍDAVNÁ IZOLÁCIA

### LEGENDA

- ▲ VÝVOD PRE ŽALÚZIE
- ▬ OKNO SO ŽALÚZIAMI

INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SÚ VLASTNÍCTVOM *Ing.M.Balej,CSc.* A NESMÚ SA REPRODUKOVÁŤ ANI ODOVZDÁŤ TRETEJ OSOBE, ALEBO BYŤ POUŽITÉ AKÝMKOŽVEK SPÔSOBOM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSMENNÉHO POVOLENIA *Ing.M.Balej,CSc.* , ALEBO NIM OPRAVNENEJ OSOBY.  
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROPRIETARY OF *Ing.M.Balej,CSc.* AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COMMUNICATED TO A THIRD PERSON, OR USED IN ANY MANNER WHATSOEVER WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF *Ing.M.Balej,CSc.* , OR A DULY AUTHORIZED REPRESENTATIVE THEREOF.

Rev./Rev.	Date / Dátum	Revision description / Popis revízie			
Project manager / Projektový manažér	Quality assurance / Kontrolór kvality	Approved / Schválil	Checked / Skontroloval	Designer / Spracoval	Copy No. / Číslo pore
ING.M.MAKARA		ING.M.BALEJ,CSC	ING.M.BALEJ,CSC	ING.M.BALEJ,CSC	
Client / Investor  OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA		Project Title / Názov stavby  REKONŠTRUKCIA MŠ V SPIŠSKEJ TEPLICI			
		Object name / Názov SO, PS  E 1. 3 ELEKTROINŠTALÁCIA			
		Location / Miesto stavby  AREÁL MŠ SPIŠSKÁ TEPLICA		Contract No. / Číslo zôkazky 07/2016	
Contractor / Generálny projektant		Document number / Číslo výkresu  E – 611		Stage / Stupeň dokumentácie  RPD	
		Document title / Názov výkresu  SITUAČNÁ SCHÉMA ROZVODOV ŽALÚZIÍ 1.N.P		Scale / Mierka 1 : 100	Size / Formát 3xA4
				Rev. / Rev. R00	Date / Dátum 15.07.2016