



NAPĀŤOVÉ SÚSTAVY:

~3/PEN AC 400/230V,50Hz,TN-C

~3/N/PE AC 400/230V,50Hz,TN-S

~3/PE/N AC 400/230V,50Hz,TN-C-S

OCHRANA PRED ŪRAZOM ELEKTRICKÝM PRŮDOM:

ŽIVÉ ČASŤI: IZOLÁCIU, KRYTMI NA ZARIADENIACH

NEŽIVÉ ČASŤI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPĀJANIA V SIETI TN, DOPLNKOVÝM POSPĀJANÍM A PRŮDOVÝM CHRĀNIČOM

PROSTREDIE A TRIEDY VONKAJŠÍCH VPLYVOV:

POZRI SÚČASŤ PD: PROTOKOL URČENIA PROSTREDIA A VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 002/18

POZNĀMKY:

PRI VÝBERE SVIETIDIEL TREBA DODRŽAŤ KRYTIE IP A NEPREKROČÍŤ POVOLENÉ ODBERY NA SVETELNÝ OKRUH.

SPĀNAČE PRE OVLĀDANIE SVIETIDIEL SA INŠTALUJŮ NA MIESTACH VYZNAČENÝCH VO VÝKRESE VO VÝŠKE +1,20M NAD ŮROVNŮU PODLAHY. ZĀSUVKY OZNAČENÉ V=1200, V=600 BUDŮ INŠTALOVANÉ +1,20M A +0,60M OD PODLAHY.

OSTATNÉ ZĀSUVKY SA NAINŠTALUJŮ +0,40M OD PODLAHY.

VODIČE A KĀBLE PRE JEDNOTLIVÉ OKRUHY INŠTALOVAŤ POD OMIETKU, PRĀPADNE DO KĀBLOVÝCH CHRĀNIČIEK, DO PODLAHY ALEBO DO PODHLADU.

SPĀNAČE A ZĀSUVKY SA OSADIA DO PRĀSTROJOVÝCH KRABĀC TYPU K068, RESP. KP68.

SPĀJANIE A ODBOČOVANIE VODIČOV JE RIEŠENÉ VO SVORKOVNICOVÝCH KRABICIACH S VIEČKOM, TRANSPARENTNÝMI SVORKOVNICAMI WAGO.

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NĀZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
2.01	SCHODISKO A CHODBA	18,92
2.02	WC – ŮČĀTELKY	2,04
2.03 *	WC A UMYVĀREŇ SO SPRCHOU–DETI	21,12
2.04	TRIEDA V. (max.) 22 detí	68,64
2.05	SPĀLŇA V.	37,96
2.06	TRIEDA VI. (max.) 22 detí	68,64
2.07	SPĀLŇA VI.	37,96
2.08	TECHNICKĀ MIESTNOSŤ/UPRATOVAČKA	11,81

* inštaláciu realizovať v zmysle
STN 33 2000-7-701

LEGENDA SVETELNÝCH VÝVODOV A PRĀSTROJOV

POZRI VÝKRES Č. E-01!

TENTO VÝKRES JE ORIGINĀL, JEHO KOPĀROVANIE JE TRESTNÉ PODĻĀ § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!			
INVESTOR	OBEC MOJMĀROVCE, NĀMESTIE SV. LADISLAVA 931/7, 951 15 MOJMĀROVCE		
NĀZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZĀKLADNEJ ŠKOLY ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY		
MIESTO/Č. PARCELY	AREĀL ZĀKLADNEJ ŠKOLY V MOJMĀROVCIACH KAT. ŮZ.: MOJMĀROVCE PARC.Č.: 194/23, 195/1, 197, 199/1, 199/2		
AUTORI	Jaroslav Burda, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 1871*AA		
GP	Jaroslav Burda, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 1871*AA		
HIP	Jaroslav Burda, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 1871*AA		
ZODP.PROJEKTANT	RĀbert ZĀtopek, registračné číslo: 399/4/2008, EZ-P-E2-A		
VYPRACOVAL	RĀbert ZĀtopek, registračné číslo: 399/4/2008, EZ-P-E2-A	FORMĀT	2 x A4
ČASŤ PD	ELEKTROINŠTALĀCIA NN	MIERKA	1:100
PS, SO	SO - 02	DĀTUM	12/2018
OBSAH VÝKRESU	SVETELNÉ A ZĀSUVKOVÉ OBVODY - 2.NP	STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU
			SP E-03