



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 1, PEN, 50Hz, 230V, TNC
1, N, PE, 50Hz, 230V, TNS
OCHRANA: IZOLÁCIU, KRYTMI
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PRIESTORY: VIŠŤ PROTOKOL STN 332000-5-51

PRED ZAČIATKOM VÝKOPOV VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE
PODZEMNÉ VEDENIA

○ ○ OCELOVÝ OSVETLOVACÍ STLP STK 60/60/3P
OSADIŤ NA BETÓNOVOM ZÁKLADE 0,6x0,6x1m
SO ZÁKLADOVÝM ROŠTOM ZR1-5
LED SVIETIDLO 28W IP44

⚡ ZVODIČ BLESKOVÝCH PRÚDOV
LVA-440B-BL

220 IKO 1998 E2 P A E2			
VYPRACOVAL	ING. ČURÍ	KRAJ	KOŠICKÝ
MIESTO: MALÁ VIESKA			
STAVEBNÍK: OBEC DRUŽSTEVNÁ PRI HORNÁDE			
STAVBA: ROZŠÍRENIE VONKAJŠIEHO OSVETLENIA VAROVECKÁ ULICA			
OBSAH:		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:500	1
		FORMÁT	3A4
		DÁTUM	7/2019
		ÚČEL	DRP
		ČÍSLO ZÁKAZKY	78/19